

#207512#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 156, Калининград
5346
6673
ВКТ-7
00207024
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,499	-0,164	265,97	265,65	257,08	259,7	-2,62	24	0	0	88,6	70,5	18,14	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,224	-0,197	273,55	274,01	264,89	268,09	-3,2	24	0	0	85,9	69,2	16,72	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	4,049	-0,212	272,81	273,63	264,37	267,81	-3,44	24	0	0	84,6	68,5	16,14	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,982	-0,212	267,59	268,43	259,32	262,76	-3,44	24	0	0	84,5	68,3	16,2	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,21	-0,193	259,66	260,02	251,26	254,38	-3,12	24	0	0	86,9	69,3	17,55	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,426	-0,182	255,74	255,67	247,05	249,94	-2,89	24	0	0	89,2	70,6	18,67	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,508	-0,175	256,61	256,35	247,76	250,52	-2,76	24	0	0	90,1	71,2	18,91	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,599	-0,161	252,57	252,12	243,83	246,44	-2,61	24	0	0	90,4	70,8	19,54	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,813	-0,145	245,84	245	237,05	239,44	-2,39	24	0	0	91,8	70,9	20,93	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,877	-0,16	251,8	251,06	242,61	245,16	-2,55	24	0	0	93,1	72,3	20,76	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,891	-0,184	259,96	259,42	250,39	253,21	-2,82	24	0	0	93,4	73,2	20,25	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,978	-0,231	333,6	333,45	321,51	324,83	-3,32	24	0	0	92,6	76,4	16,18	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,375	-0,182	340,75	340,51	329,25	331,96	-2,71	22	2	1	88,9	75,1	13,83	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	4,354	-0,197	373,75	373,91	361,99	365,02	-3,03	24	0	0	85,5	72,9	12,58	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	4,402	-0,199	373,42	373,58	361,77	364,85	-3,08	24	0	0	85	72,3	12,73	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,22	-0,175	331,18	331,05	320,38	323,08	-2,7	22	2	1	87,2	73,5	13,73	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,83	-0,188	360,83	360,37	348,37	351,18	-2,81	24	0	0	90,2	75,8	14,4	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,571	-0,188	362,3	362,11	350,43	353,26	-2,83	24	0	0	87,6	74	13,57	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	4,083	-0,187	372,74	373,13	361,76	364,75	-2,99	24	0	0	82,4	70,6	11,81	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	4,037	-0,188	373,95	374,39	363,11	366,15	-3,04	24	0	0	81,6	70	11,65	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	4,205	-0,185	368,37	368,56	357,15	360,06	-2,91	24	0	0	83,9	71,6	12,3	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,685	-0,187	363,71	363,4	351,63	354,45	-2,82	24	0	0	88,2	74,4	13,85	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	5,04	-0,187	360,1	359,41	347,29	350,08	-2,79	24	0	0	91,8	76,7	15,04	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	5,08	-0,191	362,25	361,45	348,99	351,71	-2,72	24	0	0	93,3	78,2	15,08	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,76	-0,181	359,58	359,06	347,23	349,97	-2,74	24	0	0	89,9	75,6	14,24	0,6	0,4	-
Итого:	112,698	0	7898,63	7895,74	7636,47	7708,8	0	596	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,698															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч596

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	3814,695	263932,5	261965,81	257822,82	257954,06
17.02.2026	3927,393	271831,13	269861,55	265459,29	265662,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:05:58