

# #282981#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Горького 156, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6673  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207024  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,409	-0,187	366,18	366,2	354,7	357,6	-2,9	24	0	0	85,3	72,4	12,96	0,6	0,4	-
19.02.2026	4,24	-0,192	369,38	369,66	358,26	361,31	-3,05	24	0	0	83,4	71	12,37	0,6	0,4	-
20.02.2026	4,235	-0,193	373,28	373,58	362,01	365,04	-3,03	24	0	0	83,6	71,4	12,25	0,6	0,4	-
21.02.2026	4,034	-0,191	375,75	376,27	365	368,08	-3,08	24	0	0	81,1	69,5	11,59	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,77	-0,188	378,91	379,71	368,73	371,84	-3,11	24	0	0	78,4	67,6	10,74	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,743	-0,189	379,3	380,12	369,24	372,42	-3,18	24	0	0	77,6	66,9	10,67	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,707	-0,186	376,63	377,42	366,55	369,66	-3,11	24	0	0	78,1	67,5	10,64	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,866	-0,185	372,83	373,44	362,48	365,5	-3,02	24	0	0	79,8	68,6	11,19	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,512	-0,179	377,16	378,13	367,65	370,72	-3,07	24	0	0	75,6	65,5	10,06	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,315	-0,181	386,38	387,58	376,92	380,11	-3,19	24	0	0	74,3	65	9,31	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,212	-0,191	390,34	391,63	380,72	383,95	-3,23	24	0	0	74,6	65,6	8,95	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,3	-0,175	378,21	379,35	368,94	372,08	-3,14	24	0	0	74,2	64,8	9,46	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,36	-0,188	390,5	391,75	380,94	384,2	-3,26	24	0	0	74,4	65	9,34	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,319	-0,188	393,55	394,81	383,91	387,17	-3,26	24	0	0	74,3	65,2	9,15	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,35	-0,189	393,03	394,32	383,4	386,69	-3,29	24	0	0	74,3	65,1	9,25	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,402	-0,189	391,57	392,77	381,87	385,13	-3,26	24	0	0	74,7	65,3	9,43	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,277	-0,19	394,54	395,87	384,9	388,21	-3,31	24	0	0	74,1	65,1	9,03	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,299	-0,197	402,2	403,61	392,32	395,7	-3,38	24	0	0	74,5	65,5	8,93	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,183	-0,198	403,7	405,17	393,8	397,17	-3,37	24	0	0	74,4	65,8	8,6	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,157	-0,196	407,5	408,97	397,5	400,88	-3,38	24	0	0	74,4	66	8,46	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,074	-0,208	413,2	414,83	403,12	406,61	-3,49	24	0	0	74,1	66	8,16	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,058	-0,217	426,84	428,6	416,34	419,96	-3,62	24	0	0	74,5	66,6	7,87	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,094	-0,227	419,9	421,74	409,48	413,23	-3,75	24	0	0	74,7	66,6	8,12	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,98	-0,224	426,53	428,48	416,12	419,85	-3,73	24	0	0	74,2	66,5	7,71	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,934	-0,219	426,91	428,81	416,58	420,23	-3,65	24	0	0	73,8	66,3	7,58	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,157	-0,211	417,86	419,47	407,62	411,17	-3,55	24	0	0	74,2	66	8,27	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,169	-0,202	417,37	418,88	407,14	410,57	-3,43	24	0	0	74,3	66	8,3	0,6	0,4	-
17.03.2026	3,07	-0,169	397,39	398,65	388,19	391,23	-3,04	24	0	0	72	63,6	8,37	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,245	-0,192	408,39	409,75	398,45	401,76	-3,31	24	0	0	74	65,4	8,64	0,6	0,4	-
Итого:	99,471	0	11455,33	11489,57	11162,88	11258,07	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,471															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	3927,393	271831,13	269861,55	265459,29	265662,86
18.03.2026	4026,864	283286,46	281351,12	276622,17	276920,93

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:27:29