

#166293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Горького 156, Калининград
5346
6673
ВКТ-7
00207024
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,736	-0,155	286,64	288,05	280,25	283,22	-2,97	24	0	0	70,6	60,2	10,36	0,6	0,4	-
24.10.2025	2,706	-0,161	284,61	286,11	278,3	281,34	-3,04	24	0	0	70,3	60	10,35	0,6	0,4	-
25.10.2025	2,784	-0,152	284,22	285,58	277,86	280,84	-2,98	24	0	0	70,6	60	10,62	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,767	-0,146	279,2	280,46	273,02	275,85	-2,83	24	0	0	70,3	59,6	10,72	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,833	-0,149	280,83	282,07	274,53	277,39	-2,86	24	0	0	70,7	59,8	10,91	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,786	-0,146	280,92	282,21	274,69	277,54	-2,85	24	0	0	70,4	59,7	10,73	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,827	-0,15	282,26	283,55	276,02	278,93	-2,91	24	0	0	70,3	59,4	10,83	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,8	-0,144	281,57	282,83	275,33	278,16	-2,83	24	0	0	70,4	59,6	10,75	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,808	-0,146	278,5	279,75	272,3	275,15	-2,85	24	0	0	70,5	59,6	10,89	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,743	-0,142	283,78	285,03	277,56	280,36	-2,8	24	0	0	69,9	59,5	10,44	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,728	-0,148	288,67	289,99	282,3	285,12	-2,82	24	0	0	70,3	60	10,23	0,6	0,4	-
03.11.2025	2,774	-0,144	280,17	281,4	273,97	276,78	-2,81	24	0	0	70,3	59,6	10,71	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,81	-0,149	284,99	286,25	278,64	281,54	-2,9	24	0	0	70,4	59,8	10,67	0,6	0,4	-
05.11.2025	2,733	-0,15	287,15	288,45	280,78	283,68	-2,9	24	0	0	70,3	60	10,32	0,6	0,4	-
06.11.2025	2,713	-0,148	286,07	287,38	279,72	282,59	-2,87	24	0	0	70,4	60,1	10,28	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,73	-0,14	276,31	277,43	270,2	272,88	-2,68	24	0	0	70,3	59,6	10,66	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,815	-0,143	280,95	282,15	274,75	277,58	-2,83	24	0	0	70,1	59,3	10,83	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,867	-0,142	280,97	282,14	274,73	277,54	-2,81	24	0	0	70,3	59,3	11	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,841	-0,145	281,06	282,23	274,79	277,62	-2,83	24	0	0	70,5	59,6	10,92	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,835	-0,127	280,55	281,49	274,33	276,87	-2,54	24	0	0	70,4	59,5	10,86	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,793	-0,135	276,41	277,38	270,23	272,85	-2,62	24	0	0	70,5	59,6	10,88	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,779	-0,128	272,36	273,33	266,3	268,83	-2,53	24	0	0	70,5	59,5	10,97	0,6	0,4	-
14.11.2025	2,67	-0,113	255,08	255,87	249,52	251,79	-2,27	24	0	0	69,8	58,6	11,2	0,6	0,4	-
15.11.2025	3,16	-0,135	274,3	275	267,58	270,13	-2,55	24	0	0	74,4	62	12,36	0,6	0,4	-
16.11.2025	3,539	-0,143	281,05	281,45	273,47	276,05	-2,58	24	0	0	78,3	64,8	13,51	0,6	0,4	-
17.11.2025	3,204	-0,137	272,29	272,97	265,53	268,1	-2,57	24	0	0	74,9	62,3	12,64	0,6	0,4	-
18.11.2025	3,283	-0,139	276,57	277,26	269,73	272,34	-2,61	24	0	0	75	62,2	12,74	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,965	-0,074	252,69	252,47	246,31	247,85	-1,54	24	0	0	75,6	63,2	12,39	0,6	0,4	-
20.11.2025	3,389	-0,097	278,28	278,11	271,05	272,96	-1,91	24	0	0	76,7	63,8	12,9	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,386	-0,122	270,53	270,79	263,57	265,88	-2,31	24	0	0	76,3	62,9	13,36	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,599	-0,14	272,23	272,59	264,87	267,44	-2,57	24	0	0	78,5	64,3	14,18	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,854	-0,143	271,22	271,28	263,32	265,82	-2,5	24	0	0	81,7	66,5	15,21	0,6	0,4	-
Итого:	94,257	0	8902,43	8933,05	8695,55	8781,02	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,257															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	3501,583	238964,02	236927,53	233504,38	233375,36
23.11.2025	3595,84	247866,45	245860,58	242199,93	242156,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 16:22:15