

#282976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Госпитальная 20-26, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7914
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207565
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,994	0,267	149,8	143	145,08	140,63	4,45	24	0	0	85,7	60,1	25,63	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,752	0,265	150,43	143,79	145,97	141,48	4,49	24	0	0	82,5	58,7	23,84	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,756	0,268	152,54	145,82	148,01	143,44	4,57	24	0	0	82,4	59	23,49	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,673	0,267	151,24	144,58	146,87	142,29	4,58	24	0	0	81,5	58,4	23,14	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,417	0,261	152,64	146,11	148,56	143,95	4,61	24	0	0	77,8	56,6	21,2	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,334	0,265	152,36	145,88	148,38	143,72	4,66	24	0	0	76,9	56,3	20,66	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,337	0,27	151,2	144,65	147,31	142,49	4,82	24	0	0	76,8	56	20,79	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,459	0,268	150,84	144,21	146,8	142,07	4,73	24	0	0	78,3	56,6	21,69	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,292	0,265	150,85	144,34	147,01	142,23	4,78	24	0	0	76,2	55,6	20,55	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,099	0,266	153,19	146,76	149,52	144,66	4,86	24	0	0	73,6	54,7	18,91	0,6	0,4	-
28.02.2026	3,076	0,269	155,37	148,9	151,62	146,77	4,85	24	0	0	73,8	55,3	18,49	0,6	0,4	-
01.03.2026	3,067	0,265	153,1	146,71	149,49	144,66	4,83	24	0	0	73,4	54,6	18,72	0,6	0,4	-
02.03.2026	3,105	0,26	152,49	146,09	148,87	144,08	4,79	24	0	0	73,6	54,5	19,07	0,6	0,4	-
03.03.2026	3,096	0,261	154,99	148,56	151,25	146,47	4,78	24	0	0	73,5	54,7	18,72	0,6	0,4	-
04.03.2026	3,09	0,25	150,33	144,03	146,73	142,08	4,65	24	0	0	73,5	54,2	19,3	0,6	0,4	-
05.03.2026	3,074	0,251	149,32	143,04	145,73	141,09	4,64	24	0	0	73,5	54,2	19,35	0,6	0,4	-
06.03.2026	3,085	0,252	149,81	143,5	146,21	141,54	4,67	24	0	0	73,8	54,4	19,32	0,6	0,4	-
07.03.2026	3,081	0,262	152,3	145,9	148,62	143,86	4,76	24	0	0	73,6	54,7	18,94	0,6	0,4	-
08.03.2026	3,043	0,265	153,37	146,99	149,7	144,91	4,79	24	0	0	73,6	55	18,54	0,6	0,4	-
09.03.2026	3,029	0,263	156,24	149,8	152,48	147,7	4,78	24	0	0	73,6	55,5	18,11	0,6	0,4	-
10.03.2026	3,016	0,269	158,67	152,18	154,84	150,01	4,83	24	0	0	73,4	55,7	17,72	0,6	0,4	-
11.03.2026	3,019	0,271	159,56	153,07	155,72	150,86	4,86	24	0	0	73,6	56	17,61	0,6	0,4	-
12.03.2026	3,057	0,268	157,94	151,51	154,13	149,34	4,79	24	0	0	74	55,9	18,04	0,6	0,4	-
13.03.2026	3,013	0,262	157,57	151,23	153,75	149,07	4,68	24	0	0	73,4	55,6	17,85	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,956	0,263	159,72	153,45	155,88	151,25	4,63	24	0	0	73,2	55,9	17,28	0,6	0,4	-
15.03.2026	3,002	0,263	158,04	151,77	154,25	149,61	4,64	24	0	0	73,2	55,5	17,75	0,6	0,4	-
16.03.2026	3,055	0,263	156,06	149,71	152,24	147,55	4,69	24	0	0	73,6	55,3	18,33	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,873	0,252	150,9	144,71	147,44	142,73	4,71	24	0	0	71,2	53,5	17,76	0,6	0,4	-
18.03.2026	3,045	0,243	154,64	148,54	150,98	146,47	4,51	24	0	0	73	54,5	18,5	0,6	0,4	-
Итого:	92,895	0	4455,51	4268,83	4343,44	4207,01	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,895															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2163,931	103485,31	99987,65	100939,81	98607,04
18.03.2026	2256,826	107940,82	104256,48	105283,25	102814,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 9:23:53