

#193974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Госпитальная 20-26, Калининград
5346
7914
ВКТ-7
00207565
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,856	0,244	147,68	141,38	143,15	139,05	4,1	24	0	0	84,4	59,3	25,17	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,63	0,259	148,05	141,49	143,8	139,31	4,49	24	0	0	81,1	57,7	23,4	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	3,181	0,254	153,07	146,68	149,36	144,69	4,67	24	0	0	74,3	54,7	19,54	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	3,12	0,26	152,07	145,59	148,45	143,62	4,83	24	0	0	73,3	54	19,24	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	3,125	0,259	150,59	144,09	146,98	142,16	4,82	24	0	0	73,2	53,8	19,47	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	3,224	0,257	149,88	143,39	146,14	141,4	4,74	24	0	0	74,9	54,6	20,25	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,571	0,275	150,11	143,27	145,94	141,11	4,83	24	0	0	79,5	57	22,54	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,779	0,283	149,03	142,08	144,64	139,82	4,82	24	0	0	82,5	58,4	24,11	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,659	0,278	149,71	142,8	145,43	140,6	4,83	24	0	0	81	57,8	23,2	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,458	0,273	150,92	144,13	146,84	141,97	4,87	24	0	0	78,4	56,8	21,61	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,51	0,275	148,77	142,02	144,69	139,87	4,82	24	0	0	79,2	56,8	22,33	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,664	0,276	148,36	141,5	144,15	139,33	4,82	24	0	0	80,9	57,5	23,45	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,755	0,285	149,53	142,54	145,19	140,32	4,87	24	0	0	81,9	58	23,87	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,902	0,287	149,38	142,25	144,79	139,95	4,84	24	0	0	84,1	59,2	24,9	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	4,065	0,294	148	140,78	143,3	138,43	4,87	24	0	0	86,2	60	26,26	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	4,176	0,293	147,42	140,14	142,6	137,75	4,85	24	0	0	87,5	60,3	27,15	0,6	0,4	-11
09.01.2026	4,183	0,303	148,41	141	143,6	138,6	5	24	0	0	87,2	60,2	26,95	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,915	0,296	150,08	142,82	145,55	140,55	5	24	0	0	83,7	58,9	24,83	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,887	0,292	150,47	143,25	145,91	140,93	4,98	24	0	0	83,5	58,9	24,58	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,959	0,299	149,86	142,59	145,22	140,27	4,95	24	0	0	84,6	59,4	25,18	0,6	0,4	-
13.01.2026	4,096	0,297	147,9	140,61	143,13	138,24	4,89	24	0	0	86,6	60,1	26,5	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,972	0,288	147,21	140,04	142,65	137,78	4,87	24	0	0	84,9	59,2	25,76	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,628	0,283	148,95	142	144,8	139,88	4,92	24	0	0	80	56,9	23,08	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,821	0,282	147,49	140,46	143,1	138,26	4,84	24	0	0	82,9	58,2	24,68	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,049	0,294	148,14	140,89	143,43	138,54	4,89	24	0	0	85,8	59,7	26,13	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,163	0,291	146,06	138,79	141,31	136,47	4,84	24	0	0	87,3	60	27,34	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,226	0,293	145,95	138,62	141,12	136,28	4,84	24	0	0	88,1	60,3	27,8	0,6	0,4	-
20.01.2026	4,163	0,297	147,65	140,29	142,84	137,94	4,9	24	0	0	87,2	60,1	27,01	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,202	0,301	147,7	140,31	142,82	137,9	4,92	24	0	0	88,2	61	27,24	0,6	0,4	-
22.01.2026	4,169	0,29	144,26	136,99	139,51	134,7	4,81	24	0	0	87,9	60,1	27,75	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,198	0,301	147,8	140,37	142,95	138,02	4,93	24	0	0	87,5	60,3	27,22	0,6	0,4	-
Итого:	118,306	0	4610,5	4393,16	4473,39	4323,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,306															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1942,583	95190,54	92083,08	92901,95	90830,9
23.01.2026	2060,889	99801,04	96476,24	97375,34	95154,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.01.2026 13:47:53