

#208808#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.02.2026 по 23.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 13-19, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207029	Показания прибора, Гкал 23.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 17.02.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1135,301	1118,703	16.598

Подпись исполнителя _____



с 24.02.26 поверка



#208807#

Отчёт за период с 17.02.2026 по 23.02.2026.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207029
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 05.03.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
18.02.2026	-	3,078	0	117,71	115,99	0,01	113,97	114,11	0,01	0,01	24	0	0	86,1	59,2	26,95	0,6	0,4
19.02.2026	-	2,832	0	111,73	110,23	0,02	108,42	108,59	0,02	0,02	24	0	0	82,7	56,6	26,08	0,6	0,4
20.02.2026	-	2,773	0	106,32	104,75	0,02	103,21	103,26	0,02	0,02	24	0	0	82,3	55,5	26,8	0,6	0,4
21.02.2026	-	2,844	0	115,48	113,76	0,03	112,1	112,06	0,03	0,03	24	0	0	81,9	56,6	25,31	0,6	0,4
22.02.2026	-	2,57	0	106,03	104,49	0,02	103,22	103,1	0,02	0,02	24	0	0	77,9	53	24,84	0,6	0,4
23.02.2026	-	2,501	0	106,46	105,12	0,02	103,69	103,76	0,02	0,02	24	0	0	76,9	52,8	24,09	0,6	0,4
Итого:	-	16,598	0	663,73	654,34	0,12	644,61	644,88	0,12	0,12	144	0	-	81,3	55,62	25,68	0,6	0,4

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
17.02.2026	1118,703	97811,56	97146,44	81,15	95517,07	95478,91	81,15
23.02.2026	1135,301	98475,29	97800,78	81,27	96161,68	96123,79	81,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
