

#141666#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Грибоедова,13-19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хВЕ6D

ПО 2.7

	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
Дата	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24.06.2025	70,41	65,33	5,08	117,44	114,8	117,49	115,19	-0,39	6	4	0,562	-0,003	24	0	
25.06.2025	71,1	66,86	4,24	118,71	116,03	118,82	116,45	-0,42	6	4	0,472	-0,005	24	0	
26.06.2025	70,8	66,11	4,69	118,49	115,85	118,64	116,29	-0,44	6	4	0,517	-0,005	24	0	
27.06.2025	70,92	66,59	4,33	119,46	116,76	119,64	117,22	-0,46	6	4	0,478	-0,006	24	0	
28.06.2025	70,67	65,88	4,79	119,65	116,98	119,81	117,45	-0,47	6	4	0,535	-0,005	24	0	
29.06.2025	70,73	65,85	4,88	119,8	117,12	119,96	117,61	-0,49	6	4	0,542	-0,007	24	0	
30.06.2025	70,61	66,4	4,21	119,48	116,82	119,68	117,27	-0,45	6	4	0,466	-0,004	24	0	
01.07.2025	70,23	65,77	4,46	119,76	117,15	120,13	117,75	-0,6	6	4	0,49	-0,015	24	0	
02.07.2025	69,58	65,56	4,02	120,77	118,13	121,07	118,7	-0,57	6	4	0,441	-0,012	24	0	
03.07.2025	69,64	65,53	4,11	118,25	115,68	118,54	116,21	-0,53	6	4	0,447	-0,01	24	0	
04.07.2025	69,49	65,01	4,48	116,58	114,06	116,8	114,55	-0,49	6	4	0,484	-0,006	24	0	
05.07.2025	69,72	65,63	4,09	117,57	115,01	117,8	115,48	-0,47	6	4	0,445	-0,004	24	0	
06.07.2025	69,68	64,95	4,73	117,16	114,61	117,35	115,09	-0,48	6	4	0,518	-0,006	24	0	
07.07.2025	69,97	65,43	4,54	117,79	115,18	117,97	115,68	-0,5	6	4	0,495	-0,006	24	0	
08.07.2025	69,8	65,42	4,38	117,28	114,69	117,5	115,19	-0,5	6	4	0,475	-0,007	24	0	
09.07.2025	69,79	65,77	4,02	117,11	114,54	117,35	115,05	-0,51	6	4	0,433	-0,006	24	0	
10.07.2025	69,61	65,16	4,45	117,47	114,92	117,72	115,44	-0,52	6	4	0,481	-0,007	24	0	
11.07.2025	70,03	66,1	3,93	119,49	116,85	119,78	117,38	-0,53	6	4	0,431	-0,007	24	0	
12.07.2025	69,74	65,14	4,6	118,74	116,15	118,95	116,62	-0,47	6	4	0,511	-0,004	24	0	
13.07.2025	69,74	65,83	3,91	118,57	116	118,82	116,45	-0,45	6	4	0,429	-0,003	24	0	
14.07.2025	69,81	65,65	4,16	119,2	116,6	119,43	117,09	-0,49	6	4	0,46	-0,005	24	0	
15.07.2025	70,01	65,9	4,11	118,78	116,17	119,01	116,65	-0,48	6	4	0,45	-0,003	24	0	
16.07.2025	70,03	65,8	4,23	120,99	118,37	121,28	118,87	-0,5	6	4	0,474	-0,007	24	0	
17.07.2025	69,56	65,3	4,26	109,28	106,9	109,63	107,51	-0,61	6	4	0,42	-0,016	21	3	*
18.07.2025	69,6	65,49	4,11	124,53	121,83	124,8	122,35	-0,52	6	4	0,472	-0,008	24	0	
19.07.2025	70,01	65,64	4,37	123,54	120,84	123,93	121,51	-0,67	6	4	0,486	-0,02	24	0	
20.07.2025	69,59	65,76	3,83	122,32	119,68	122,56	120,14	-0,46	6	4	0,434	-0,005	24	0	
21.07.2025	69,96	66,15	3,81	122,64	119,97	122,95	120,51	-0,54	6	4	0,427	-0,008	24	0	
22.07.2025	69,9	65,96	3,94	122,91	120,23	123,18	120,74	-0,51	6	4	0,448	-0,01	24	0	
23.07.2025	70,05	65,93	4,12	122,5	119,81	122,73	120,31	-0,5	6	4	0,463	-0,007	24	0	
Итого:				3576,2	3497,73	3583,3	3512,75	-15,02			14,186	-0,217	717	3	
Средние:	70,02	65,73	4,29						6	4					


Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/06/2524:00	75746,24	74006,9	75222,16	73907,29	99,61	755,491	11,182	11572	31
23/07/2524:00	79322,5	77504,63	78805,48	77420,04	84,59	769,677	10,965	12289	34
Итого:	3576,26	3497,73	3583,32	3512,75	-15,02	14,186	-0,217	717	3

Период нормальной работы 717ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 12336ч

Представитель абонента 1043902 Представитель теплоснабж.организации



проверено с сайта