

#147424#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Грибоедова,13-19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ΦТ=1

ТЗ=0

КС=0хВЕ6D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2025	20,62	21,69	-1,07	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
25.08.2025	25,04	28,04	-3	10,86	10,84	10,44	10,41	0,43	6	4	-0,013	0,012	24	0	*
26.08.2025	29,7	28,92	0,78	57,67	57,43	57,75	57,51	-0,08	6	4	0,053	0	24	0	*
27.08.2025	66	61,05	4,95	125,4	122,9	125,16	123,01	-0,11	6	4	0,607	0,003	24	0	
28.08.2025	69,65	65,61	4,04	134,29	131,37	134,39	131,75	-0,38	6	4	0,51	-0,004	24	0	
29.08.2025	70,22	66,02	4,2	139,27	136,19	139,9	137,11	-0,92	6	4	0,514	-0,037	24	0	
30.08.2025	70,21	66,38	3,83	136,59	133,58	137,41	134,65	-1,07	6	4	0,447	-0,048	24	0	
31.08.2025	70,35	66,15	4,2	131,26	128,32	131,88	129,25	-0,93	6	4	0,485	-0,04	24	0	
01.09.2025	70,65	66,68	3,97	131,74	128,79	132,26	129,57	-0,78	6	4	0,465	-0,027	24	0	
02.09.2025	70,43	66,28	4,15	132,29	129,35	132,66	130,03	-0,68	6	4	0,498	-0,021	24	0	
03.09.2025	70,05	66,41	3,64	132,48	129,57	132,73	130,07	-0,5	6	4	0,442	-0,008	24	0	
04.09.2025	70,27	66,69	3,58	133,7	130,74	133,87	131,14	-0,4	6	4	0,446	-0,003	24	0	
05.09.2025	70	66,46	3,54	135,66	132,69	135,84	133,11	-0,42	6	4	0,447	-0,003	24	0	
06.09.2025	70,04	66,52	3,52	135,24	132,28	135,37	132,68	-0,4	6	4	0,443	-0,002	24	0	
07.09.2025	69,83	65,66	4,17	132,48	129,56	132,5	129,88	-0,32	6	4	0,525	0,001	24	0	
08.09.2025	69,88	66,07	3,81	133,62	130,72	133,68	131,02	-0,3	6	4	0,481	0	24	0	
09.09.2025	70,12	66,4	3,72	96,05	93,91	96,12	94,22	-0,31	6	4	0,332	-0,004	17	7	*
10.09.2025	70,07	65,98	4,09	90,08	88,08	90,13	88,34	-0,26	6	4	0,347	0	17	7	*
11.09.2025	69,51	65,62	3,89	122,09	119,44	122,18	119,79	-0,35	6	4	0,447	-0,002	24	0	
12.09.2025	69,78	66,02	3,76	132,06	129,17	132,1	129,47	-0,3	6	4	0,471	0,001	24	0	
13.09.2025	69,87	65,7	4,17	132,19	129,3	132,39	129,76	-0,46	6	4	0,517	-0,004	24	0	
14.09.2025	69,92	65,04	4,88	131,1	128,19	131,24	128,69	-0,5	6	4	0,598	-0,006	24	0	
15.09.2025	70,24	65,41	4,83	129,74	126,86	129,88	127,34	-0,48	6	4	0,587	-0,007	24	0	
16.09.2025	70,81	65,94	4,87	130,84	127,9	130,86	128,27	-0,37	6	4	0,603	-0,002	24	0	
17.09.2025	70,99	66,38	4,61	130,03	127,1	130,12	127,51	-0,41	6	4	0,563	-0,003	24	0	
18.09.2025	71,2	64,82	6,38	57,48	56,21	57,36	56,27	-0,06	6	4	0,356	0,005	20	4	*
19.09.2025	69,78	56,25	13,53	45,08	44,16	45,04	44,36	-0,2	6	4	0,589	0,001	24	0	
20.09.2025	70,23	61,13	9,1	69,98	68,44	70,03	68,8	-0,36	6	4	0,603	-0,004	24	0	
21.09.2025	70,34	60,82	9,52	70,23	68,66	70,02	68,83	-0,17	6	4	0,645	0,002	24	0	
22.09.2025	70,27	60,57	9,7	69,41	67,92	69,1	67,93	-0,01	6	4	0,66	0,005	24	0	
23.09.2025	70,15	60,72	9,43	66,24	64,8	65,94	64,79	0,01	6	4	0,614	0,007	23	1	*
Итого:				3275,1	3204,47	3278,3	3215,56	-11,09			14,282	-0,188	725	19	
Средние:	65,68	61,01	4,67						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2524:00	81778,08	79906,37	81265,06	79831,18	75,19	779,241	10,794	13031	36
23/09/2524:00	85053,23	83110,84	84543,41	83046,74	64,1	793,523	10,606	13756	55
Итого:	3275,15	3204,47	3278,35	3215,56	-11,09	14,282	-0,188	725	19

Период нормальной работы 725ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 19ч

Время работы прибора после сброса 13825ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

