

#161142#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/09/25г.-30/09/25г.

Абонент: _УКЛР

Адрес: _Грибоедова,13-19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х4СЕ7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	70,44	60,37	10,07	66,33	64,87	66,09	64,98	-0,11	6	4	0,648	0	23	1	*
25.09.2025	70,52	60,13	10,39	66,04	64,56	65,77	64,68	-0,12	6	4	0,665	0,001	23	1	*
26.09.2025	70,68	60,78	9,9	69,25	67,75	68,93	67,73	0,02	6	4	0,674	0,007	24	0	
27.09.2025	70,46	60,09	10,37	63,16	61,78	62,81	61,78	0	6	4	0,64	0,005	22	2	*
28.09.2025	70,42	59,42	11	68,34	66,83	67,93	66,85	-0,02	6	4	0,738	0,004	24	0	
29.09.2025	69,9	58,47	11,43	66,53	65,06	66,18	65,13	-0,07	6	4	0,743	0,003	24	0	
30.09.2025	70,38	58,7	11,68	65,92	64,48	65,62	64,58	-0,1	6	4	0,746	0,002	24	0	
Итого:				465,57	455,33	463,33	455,73	-0,4			4,854	0,022	164	4	
Средние:	70,4	59,7	10,69						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	85053,23	83110,84	84543,41	83046,74	64,1	793,523	10,606	13756	55
30/09/2524:00	85518,8	83566,17	85006,74	83502,47	63,7	798,377	10,628	13920	59
Итого:	465,57	455,33	463,33	455,73	-0,4	4,854	0,022	164	4

Период нормальной работы 164ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 14543ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

01/10/25г.-23/10/25г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207029

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х4СЕ7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.10.2025	70,3	54,55	15,75	67,13	65,66	66,46	65,5	3,74	3,74	3,76	6	4	1,227	0,005	24	0	
02.10.2025	67,27	52,9	14,37	109,39	107,15	108,88	107,44	10,32	10,32	10,32	6	4	2,078	0	24	0	
03.10.2025	71,87	51,52	20,35	82,36	80,48	81,84	80,83	10,2	10,2	10,2	6	4	2,164	0	24	0	
04.10.2025	71,45	50,97	20,48	85,57	83,65	84,84	83,78	11,19	11,19	11,19	6	4	2,286	0	24	0	
05.10.2025	71,8	49,57	22,23	71,15	69,49	70,41	69,62	10,61	10,61	10,61	6	4	2,073	0	24	0	
06.10.2025	71,74	49,56	22,18	69,3	67,7	68,51	67,72	10,53	10,53	10,53	6	4	2,025	0	24	0	
07.10.2025	72,19	49,97	22,22	71,57	69,91	70,78	69,93	10,5	10,5	10,5	6	4	2,08	0	24	0	
08.10.2025	71,85	54,55	17,3	76,06	74,29	75,46	74,4	6,06	6,06	6,06	6	4	1,596	0	24	0	
09.10.2025	71,95	49,5	22,45	56,35	55,05	55,74	55,06	0,41	0,41	0,41	6	4	1,258	0	24	0	
10.10.2025	71,83	49,3	22,53	56,62	55,31	55,9	55,25	0,39	0,39	0,39	6	4	1,261	0	23	1	*
11.10.2025	71,81	49,17	22,64	58,33	57	57,61	56,93	0	0	0	6	4	1,292	0	24	0	
12.10.2025	71,58	49,13	22,45	62,13	60,71	61,53	60,82	0	0	0	6	4	1,362	0	24	0	
13.10.2025	71,77	49,83	21,94	67,97	66,38	67,25	66,44	0	0	0	6	4	1,457	0	24	0	
14.10.2025	71,87	50,12	21,75	69,34	67,76	68,62	67,79	0,04	0,04	0,04	6	4	1,478	0	24	0	
15.10.2025	71,96	47,57	24,39	44,58	43,55	44,16	43,7	0,75	0,75	0,75	6	4	1,095	0	24	0	*
16.10.2025	71,76	43,64	28,12	48,03	46,93	47,62	47,14	2,22	2,22	2,22	6	4	1,417	0	24	0	
17.10.2025	71,86	43,39	28,47	50,47	49,3	50,12	49,64	0,61	0,61	0,61	6	4	1,429	0	24	0	

18.10.2025	71,98	43,07	28,91	51,43	50,24	51,03	50,55	0,09	0,09	0,09	6	4	1,456	0	24	0
19.10.2025	72	43,77	28,23	58,12	56,79	57,63	57,11	0,03	0,03	0,03	6	4	1,608	0	24	0
20.10.2025	71,73	44,78	26,95	64,8	63,31	64,33	63,73	0,2	0,2	0,2	6	4	1,715	0	24	0
21.10.2025	72,01	45,36	26,65	65,09	63,62	64,54	63,92	0,04	0,04	0,04	6	4	1,697	0	24	0
22.10.2025	71,79	44,41	27,38	58,21	56,86	57,59	57,06	0,08	0,08	0,08	6	4	1,562	0	24	0
23.10.2025	71,51	43,14	28,37	50,31	49,18	49,84	49,36	0,13	0,13	0,13	6	4	1,402	0	24	0
Итого:				1494,3	1460,32	1480,6	1463,72	78,14	78,14	78,16			37,018	0,005	551	1
Средние:	71,56	48,25	23,3								6	4				

Итоговые значения на 24/10/25г. 12 ч.

	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
Дата	м3	т	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
24.10.2025	87036,05	85048,91	86510,14	84988,69	78,17	78,17	141,89	836,053	10,633	14483	60

Период нормальной работы 551ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 14543ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

