

#166281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 13-19, Калининград
5346
6930
ВКТ-7
00207029
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,367	0	47,88	47,31	0,07	46,8	46,86	0,07	0,07	24	0	0	72	42,9	29,1	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,379	0	48,06	47,45	0,05	46,95	47	0,05	0,05	24	0	0	72	42,6	29,33	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,511	0	54,45	53,63	0,04	53,18	53,14	0,04	0,04	24	0	0	71,9	43,5	28,37	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,537	0	54,85	54	0,13	53,57	53,52	0,13	0,13	24	0	0	72,1	43,6	28,58	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,607	0	59,41	58,67	0,35	58,03	58,11	0,35	0,35	24	0	0	71,6	44,2	27,44	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,728	0	65,75	64,82	0,05	64,24	64,19	0,05	0,05	24	0	0	71,6	44,8	26,82	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,677	0	64,8	64,04	0,04	63,32	63,45	0,04	0,04	24	0	0	71,4	45	26,46	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,693	0	65,15	64,3	0,04	63,68	63,69	0,04	0,04	24	0	0	71,5	45	26,53	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,78	0	69,82	68,92	0,02	68,22	68,23	0,02	0,02	24	0	0	71,7	45,6	26,06	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,57	0	57,45	56,58	0,14	56,13	56,07	0,14	0,14	24	0	0	71,9	44,1	27,78	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,479	0	52,62	51,96	0,05	51,42	51,47	0,05	0,05	24	0	0	71,9	43,2	28,65	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,558	0	57,82	57,27	0,05	56,5	56,78	0,05	0,05	24	0	0	71,5	44	27,52	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,465	0	53,26	52,76	0,04	52,02	52,28	0,04	0,04	24	0	0	71,7	43,6	28,14	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,405	0	50,04	49,6	0,08	48,89	49,12	0,08	0,08	24	0	0	71,8	43,2	28,59	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,635	0	61,23	60,59	0,05	59,8	59,99	0,05	0,05	24	0	0	72,2	44,9	27,32	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,867	0	71,3	70,48	0,22	69,63	69,8	0,22	0,22	24	0	0	72,4	45,8	26,65	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,879	0	73,07	72,35	0,04	71,37	71,63	0,04	0,04	24	0	0	72,3	46,1	26,27	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,794	0	67,99	67,41	0,04	66,41	66,71	0,04	0,04	24	0	0	72,5	45,5	26,96	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,741	0	63,33	62,68	0,04	61,85	62,11	0,04	0,04	24	0	0	72,8	44,8	28,09	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,624	0	59,42	58,81	0,04	58,04	58,31	0,04	0,04	24	0	0	72,3	44,4	27,94	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,629	0	59,18	58,38	0,04	57,81	57,88	0,04	0,04	24	0	0	72,2	44,1	28,13	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,646	0	59,99	59,15	0,05	58,59	58,61	0,05	0,05	24	0	0	72,1	44,1	28,03	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,823	0	69,45	68,44	0,03	67,79	67,76	0,03	0,03	24	0	0	72,6	45,8	26,84	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,108	0	75,62	74,47	0,02	73,71	73,69	0,02	0,02	24	0	0	76,6	48	28,56	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,924	0	71,44	70,38	0,05	69,72	69,66	0,05	0,05	24	0	0	74,3	46,7	27,57	0,6	0,4	-
18.11.2025	0,909	0	43,87	43,58	0,02	42,99	43,15	0,02	0,02	22	2	1	66,8	45,7	21,13	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,062	0	79,24	78,26	0	77,33	77,38	0	0	23	1	1	73,9	47,2	26,64	0,6	0,4	-
20.11.2025	0,482	0	25,94	25,8	0,02	25,41	25,54	0,02	0,02	24	0	1	65,9	47,1	18,79	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,461	0	59,14	58,68	0,01	57,81	58,11	0,01	0,01	24	0	1	69,7	44,4	25,24	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,31	0	85,02	84,35	0	82,85	83,42	0	0	24	0	0	75,9	48	27,85	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,488	0	80,48	79,56	0	78,19	78,61	0	0	24	0	0	81	49,2	31,8	0,6	0,4	-
Итого:	51,138	0	1907,07	1884,68	1,82	1862,25	1866,27	1,82	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,138																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	835,395	87013,11	86487,43	78,14	85026,49	84966,19	78,14
23.11.2025	886,533	88920,18	88372,11	79,96	86888,74	86832,46	79,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 8:11:45