

#162892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Еловая Аллея 51-55, Калининград
5346
3687
ВКТ-7
00079144
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0,007	2,8	2,15	2,8	2,15	0,65	24	0	0	20,1	18,8	1,29	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,974	180,86	179,67	178,86	178,1	0,76	24	0	0	48,6	43,2	5,39	0,7	0,7	-
04.10.2025	2,233	437,83	434,52	433,05	430,72	2,33	24	0	0	48,2	43	5,17	0,7	0,7	-
05.10.2025	2,206	437	434,09	432,15	430,25	1,9	24	0	0	48,7	43,5	5,12	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,987	390,1	387,58	385,98	384,3	1,68	24	0	0	47,5	42,3	5,16	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,914	352,3	350,15	348,64	347,28	1,36	24	0	0	47,2	41,7	5,5	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,001	354,03	352,25	350,43	349,41	1,02	24	0	0	47	41,3	5,71	0,7	0,7	-
09.10.2025	2,041	353,48	352,04	349,88	349,23	0,65	24	0	0	47	41,1	5,85	0,7	0,7	-
10.10.2025	2,01	353,74	352,71	350,14	349,93	0,21	24	0	0	46,7	41	5,76	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,969	353,67	353,07	350,09	350,26	-0,17	24	0	0	46,6	41	5,64	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,943	350,59	350,33	347,15	347,69	-0,54	24	0	0	45,8	40,2	5,61	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,966	351,22	351,02	347,81	348,38	-0,57	24	0	0	45,7	40,1	5,66	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,935	351,06	350,61	347,72	347,99	-0,27	24	0	0	45,2	39,6	5,57	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,918	348,7	347,98	345,36	345,51	-0,15	24	0	0	44,9	39,4	5,57	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,911	348,23	347,27	344,88	344,82	0,06	24	0	0	44,8	39,2	5,56	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,829	333,54	332,42	330,46	330,12	0,34	24	0	0	44,2	38,6	5,55	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,741	317,97	316,74	315,28	314,64	0,64	24	0	0	42,9	37,4	5,52	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,753	319,23	317,87	316,53	315,8	0,73	24	0	0	42,8	37,3	5,55	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,772	318,47	317,04	315,84	315,12	0,72	24	0	0	42,3	36,6	5,62	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,847	312,8	311,36	310,09	309,38	0,71	24	0	0	42,6	36,6	5,96	0,7	0,7	-
22.10.2025	2,007	320,06	318,57	317,08	316,41	0,67	24	0	0	44,4	38	6,35	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,039	318,06	316,59	315,05	314,43	0,62	24	0	0	45	38,5	6,48	0,7	0,7	-
Итого:	40,003	7205,74	7176,03	7135,27	7121,92	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,003														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2025	507,584	52953,89	53421,58	52209,48	52895,69
23.10.2025	547,587	60159,63	60597,61	59344,75	60017,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 9:36:01