

#166300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Еловая Аллея 51-55, Калининград
5346
3687
ВКТ-7
00079144
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 2,048 | 318,82 | 317,28 | 315,7 | 315,11 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 45,4 | 38,9 | 6,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2025 | 2,056 | 319,14 | 317,6 | 316,02 | 315,44 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 45,3 | 38,8 | 6,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2025 | 2,143 | 332,42 | 330,83 | 329,18 | 328,58 | 0,6 | 25 | 0 | 0 | 45,2 | 38,6 | 6,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2025 | 2,09 | 319,17 | 317,64 | 316,05 | 315,48 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 45,1 | 38,4 | 6,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2025 | 1,983 | 288,21 | 286,83 | 285,47 | 284,91 | 0,56 | 24 | 0 | 0 | 44,7 | 37,7 | 6,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2025 | 1,92 | 257,83 | 256,68 | 255,43 | 255 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 44,4 | 36,8 | 7,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2025 | 1,913 | 256,86 | 255,74 | 254,46 | 254,06 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 44,4 | 36,9 | 7,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2025 | 1,908 | 256,72 | 255,58 | 254,32 | 253,9 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 44,3 | 36,8 | 7,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2025 | 1,347 | 178,58 | 177,83 | 176,98 | 176,72 | 0,26 | 24 | 0 | 0 | 43,4 | 35,8 | 7,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2025 | 1,961 | 257,17 | 256,03 | 254,78 | 254,38 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 44,5 | 36,8 | 7,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2025 | 1,954 | 257,36 | 256,24 | 254,96 | 254,56 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 45,1 | 37,4 | 7,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2025 | 1,945 | 257,36 | 256,22 | 254,96 | 254,54 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 44,8 | 37,1 | 7,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2025 | 1,943 | 255,77 | 254,64 | 253,38 | 252,98 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 45 | 37,3 | 7,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2025 | 1,933 | 257,62 | 256,44 | 255,22 | 254,76 | 0,46 | 24 | 0 | 0 | 45,1 | 37,6 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2025 | 1,945 | 257,87 | 256,71 | 255,46 | 255,03 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 45,1 | 37,4 | 7,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2025 | 1,834 | 244,6 | 243,21 | 242,34 | 241,63 | 0,71 | 24 | 0 | 0 | 44,4 | 36,8 | 7,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2025 | 1,955 | 256,84 | 255,52 | 254,44 | 253,85 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 44,2 | 36,5 | 7,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2025 | 1,998 | 251,21 | 249,82 | 248,82 | 248,2 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 44,9 | 36,8 | 8,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2025 | 2,012 | 236,02 | 234,37 | 233,71 | 232,83 | 0,88 | 24 | 0 | 0 | 45,4 | 36,8 | 8,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2025 | 1,933 | 223,63 | 222,25 | 221,47 | 220,81 | 0,66 | 24 | 0 | 0 | 45 | 36,2 | 8,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2025 | 1,917 | 223,11 | 222,22 | 220,95 | 220,78 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 45,1 | 36,4 | 8,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2025 | 1,914 | 223,17 | 222,36 | 221,01 | 220,92 | 0,09 | 24 | 0 | 0 | 45,4 | 36,7 | 8,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2025 | 1,912 | 224,56 | 223,7 | 222,4 | 222,26 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 44,8 | 36,2 | 8,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2025 | 2,077 | 225,01 | 224,23 | 222,85 | 222,79 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 45,7 | 36,3 | 9,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2025 | 2,101 | 225,4 | 224,61 | 223,24 | 223,17 | 0,07 | 24 | 0 | 0 | 45,9 | 36,5 | 9,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2025 | 0,727 | 84,79 | 84,48 | 84,1 | 84,04 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 41,6 | 33 | 8,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2025 | 2,155 | 228,22 | 227,27 | 226,07 | 225,9 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 44,9 | 35,4 | 9,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2025 | 0,884 | 95,9 | 95,43 | 95,1 | 94,96 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 41,8 | 32,5 | 9,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2025 | 2,463 | 232,16 | 231,33 | 229,76 | 229,88 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 36,6 | 10,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2025 | 2,732 | 240,44 | 239,88 | 237,57 | 238,2 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 50,8 | 39,2 | 11,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2025 | 2,989 | 238,09 | 237,74 | 234,98 | 235,89 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 40,5 | 12,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 60,692 | 7524,05 | 7490,71 | 7451,18 | 7441,56 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 60,692 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2025 | 547,587 | 60159,63 | 60597,61 | 59344,75 | 60017,61 |
| 23.11.2025 | 608,279 | 67683,68 | 68088,32 | 66795,93 | 67459,17 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:51:52