

#143206#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 25.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 3, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 11427	Показания прибора, Гкал 25.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4817,489	4817,489	0
Количество тепловой энергии, система 2	2856,553	2854,35	2.203

Подпись исполнителя



#143205#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 25.07.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 8461
Тип теплосчёта BKT-9
Заводской номер 11427
Номер системы 2
Отчёт сформирован 18.08.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.07.2025	-	1,13	0	67,245	56,67	0	66,023	55,949	0	24	0	0	0	63,1	52,5	0	0,48	0,5	0
25.07.2025	-	1,073	0	66,78	56,455	0	65,621	55,763	0	24	0	0	0	61,7	51,6	0	0,57	0,58	0
Итого:	-	2,203	0	134,025	113,125	0	131,644	111,712	0	48	0	-	-	62,4	52,05	0	0,52	0,54	0

Общее время работы системы 48 час.

Период нормальной работы системы 48 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2854,35	90682,133	51341,426	0	89057,617	50848,004	0	54509,4	742,88	1566,2	1,12
25.07.2025	2856,553	90816,164	51454,551	0	89189,258	50959,719	0	54557,4	790,88	1566,2	1,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____