

#148145#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2025 по 04.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Полковника Ефремова 3, Калининград  
5346

| Заводской<br>номер<br>счётика<br>11427          | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>04.10.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.09.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|---|---|--|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 4829,126                                    | 4817,489                                       | 11.637                         |
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 2 | 2896,894                                    | 2883,659                                       | 13.235                         |

Подпись исполнителя



#148143#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 04.10.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 8460  
 Тип теплосчёта BKT-9  
 Заводской номер 11427  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 06.10.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнап, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 23,3   | 23,9   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 25.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 22,8   | 23,4   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 26.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 22,4   | 23     | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 27.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 22,2   | 22,7   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 28.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 22,2   | 22,7   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 29.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 22     | 22,5   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 30.09.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 21,6   | 22,2   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 01.10.2025 | -        | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0        | 24      | 0       | 32774   | 21,8   | 22,4   | 0      | 0,01    | 0,01    | 0       |
| 02.10.2025 | -        | 2,235    | 0         | 111,225 | 0       | 0       | 108,826 | 0      | 0      | 12,15    | 11,85   | 0       | 32774   | 69,2   | 35,2   | 0      | 0,19    | 0,16    | 0       |
| 03.10.2025 | -        | 4,786    | 0         | 228,54  | 0       | 0       | 223,526 | 0      | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 69,9   | 48,5   | 0      | 0,38    | 0,32    | 0       |
| 04.10.2025 | -        | 4,617    | 0         | 223,8   | 0       | 0       | 218,895 | 0      | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 69,9   | 48,8   | 0      | 0,38    | 0,32    | 0       |
| Итого:     | -        | 11,638   | 0         | 563,565 | 0       | 0       | 551,247 | 0      | 0      | 60,15    | 203,85  | -       | -       | 35,21  | 28,66  | 0      | 0,09    | 0,08    | 0       |

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 60,15 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч  | TNar, ч | Ttn, ч   | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|---------|----------|--------|
| 23.09.2025 | 4817,489 | 174734,484 | 0      | 0      | 170633,281 | 0     | 0     | 29753,37 | 0       | 27810,35 | 768    |
| 04.10.2025 | 4829,126 | 175298,047 | 0      | 0      | 171184,516 | 0     | 0     | 29813,52 | 84,15   | 28014,2  | 971,85 |

Подпись абонента

---

Представитель теплоснабжения

---

#148144#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 04.10.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 8461  
Тип теплосчёта BKT-9  
Заводской номер 11427  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 06.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар, °C | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 24.09.2025 | -        | 1,164    | 0         | 59,415  | 46,285  | 0       | 58,439 | 45,788  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,9   | 48,3   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 25.09.2025 | -        | 1,193    | 0         | 60,31   | 46,808  | 0       | 59,319 | 46,307  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,9   | 48,2   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 26.09.2025 | -        | 1,145    | 0         | 57,675  | 44,943  | 0       | 56,73  | 44,468  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,8   | 47,9   | 0      | 0,48    | 0,45    | 0       |
| 27.09.2025 | -        | 1,27     | 0         | 59,785  | 44,463  | 0       | 58,806 | 43,996  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,8   | 47,8   | 0      | 0,48    | 0,45    | 0       |
| 28.09.2025 | -        | 1,253    | 0         | 59,535  | 44,46   | 0       | 58,56  | 43,992  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,8   | 47,8   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 29.09.2025 | -        | 1,226    | 0         | 58,805  | 44,44   | 0       | 57,843 | 43,976  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,8   | 47,6   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 30.09.2025 | -        | 1,202    | 0         | 58,105  | 44,295  | 0       | 57,156 | 43,836  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,7   | 47,4   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 01.10.2025 | -        | 1,232    | 0         | 60,47   | 46,318  | 0       | 59,479 | 45,83   | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,8   | 47,8   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 02.10.2025 | -        | 1,186    | 0         | 59,52   | 46,373  | 0       | 58,545 | 45,886  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 59,8   | 47,8   | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |
| 03.10.2025 | -        | 1,166    | 0         | 58,955  | 46,33   | 0       | 57,967 | 45,829  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 60,5   | 48,5   | 0      | 0,47    | 0,46    | 0       |
| 04.10.2025 | -        | 1,197    | 0         | 59,615  | 46,298  | 0       | 58,606 | 45,787  | 0      | 24       | 0       | 0       | 0       | 60,8   | 49     | 0      | 0,47    | 0,46    | 0       |
| Итого:     | -        | 13,234   | 0         | 652,19  | 501,013 | 0       | 641,45 | 495,695 | 0      | 264      | 0       | -       | -       | 59,96  | 48,01  | 0      | 0,47    | 0,45    | 0       |

Общее время работы системы

264 час.

Период нормальной работы системы

264 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | TNar, ч | Ttn, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|
| 23.09.2025 | 2883,659 | 92146,57  | 52436,316 | 0      | 90497,586 | 51930,293 | 0     | 55025,7 | 180,37  | 2537,9 | 587,63 |
| 04.10.2025 | 2896,894 | 92798,758 | 52937,332 | 0      | 91139,031 | 52425,988 | 0     | 55289,7 | 444,37  | 2537,9 | 587,63 |

Подпись абонента



Представитель теплоснабжения

