

#8665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.01.2021 по 14.02.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 5, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 5996
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00219090
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.02.2021	6,348	-0,263	289,59	290,95	281,64	286,78	-5,14	24	0	0	79,1	55,6	23,51	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	5,355	-0,2	214,63	215,66	208,52	212,65	-4,13	24	0	1	81	54,3	26,69	0,6	0,4	-3,2
09.02.2021	5,812	-0,143	201,47	201,64	195,81	199,24	-3,43	24	0	0	80,3	49,8	30,53	0,6	0,4	-0,6
10.02.2021	6,907	-0,09	187,08	185,11	180,76	182,95	-2,19	24	0	0	89	50,3	38,75	0,6	0,4	-14
11.02.2021	7,008	-0,09	190,24	188,21	183,79	185,97	-2,18	24	0	0	89,2	50,5	38,68	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	6,91	-0,093	193,54	191,71	187,12	189,37	-2,25	24	0	0	88,2	50,7	37,47	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	6,214	-0,117	197,45	196,71	191,57	194,41	-2,84	24	0	0	82,9	49,8	33,14	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	5,976	-0,134	198,24	198,04	192,49	195,69	-3,2	24	0	0	81,8	49,9	31,85	0,6	0,4	-
Итого:	50,53	0	1672,24	1668,03	1621,7	1647,06	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,53															

Общее время работы системы, ч 336

Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.01.2021	69,401	3379,71	3426,86	3293,23	3380,73
14.02.2021	119,931	5051,95	5094,89	4914,93	5027,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 16.02.2021 16:24:51