

#162862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Полковника Ефремова 5, Калининград
5346
5996
ВКТ-7
00219090
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,2	22,5	0,68	0,6	0,4	-
02.10.2025	2,187	0,414	117,59	108,99	115	107,44	7,56	24	0	1	70	54,7	15,36	0,6	0,4	-
03.10.2025	5,555	0,34	245,53	235,77	240,05	233,1	6,95	24	0	1	70,6	48,9	21,7	0,6	0,4	-
04.10.2025	5,382	0,341	240,82	231,11	235,43	228,48	6,95	24	0	0	70,6	49,2	21,39	0,6	0,4	-
05.10.2025	5,124	0,362	242,96	233,17	237,62	230,42	7,2	24	0	0	70,1	50	20,03	0,6	0,4	-
06.10.2025	5,39	0,404	264,76	254,18	258,85	251,02	7,83	24	0	0	70,7	51,4	19,24	0,6	0,4	-
07.10.2025	5,491	0,455	284,2	272,77	277,85	269,23	8,62	24	0	1	70,7	52,6	18,1	0,6	0,4	-
08.10.2025	4,969	0,496	240,21	228,07	234,9	225,26	9,64	24	0	1	70,3	51,3	19	0,6	0,4	-
09.10.2025	5,058	0,499	244,24	231,99	238,79	229,09	9,7	24	0	1	70,6	51,5	19,07	0,6	0,4	-
10.10.2025	5,15	0,5	243,11	230,73	237,7	227,89	9,81	24	0	1	70,6	51,1	19,53	0,6	0,4	-
11.10.2025	4,5	0,401	206,71	196,44	202,05	194,09	7,96	24	0	1	70,6	50,4	20,27	0,6	0,4	-
12.10.2025	3,796	0,321	169,45	161,03	165,74	159,22	6,52	24	0	1	70	49	20,97	0,6	0,4	-
13.10.2025	3,928	0,317	169,43	160,84	165,69	159,06	6,63	24	0	1	70,3	48,5	21,75	0,6	0,4	-
14.10.2025	4,382	0,296	167,73	159,1	163,97	157,52	6,45	24	0	1	70,6	45,6	24,92	0,6	0,4	-
15.10.2025	5,039	0,401	220,02	209,29	215,1	206,9	8,2	24	0	1	70,6	49	21,53	0,6	0,4	-
16.10.2025	6,035	0,577	301,67	287,63	294,92	283,92	11	24	0	1	70,8	52,3	18,48	0,6	0,4	-
17.10.2025	5,895	0,562	289,87	276,09	283,4	272,56	10,84	24	0	1	70,7	51,9	18,8	0,6	0,4	-
18.10.2025	5,592	0,463	252,2	240,07	246,58	237,25	9,33	24	0	1	70,5	49,8	20,77	0,6	0,4	-
19.10.2025	5,632	0,468	250,27	238,04	244,67	235,26	9,41	24	0	1	70,8	49,7	21,1	0,6	0,4	-
20.10.2025	5,709	0,463	244,5	232,31	238,92	229,6	9,32	24	0	1	71,7	49,7	21,93	0,6	0,4	-
21.10.2025	5,572	0,453	240,02	228,02	234,62	225,4	9,22	24	0	1	71	49,2	21,79	0,6	0,4	-
22.10.2025	5,643	0,486	255,52	243,01	249,85	240,14	9,71	24	0	1	70,6	50	20,62	0,6	0,4	-
23.10.2025	5,891	0,563	291,7	277,92	285,19	274,37	10,82	24	0	1	70,7	52,1	18,65	0,6	0,4	-
Итого:	111,92	0	5182,51	4936,57	5066,89	4877,22	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,92															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	3782,214	157176,44	160152,33	153335,69	158403,4
23.10.2025	3894,134	162358,95	165088,9	158402,58	163280,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 11:13:18