

#282973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Земельная 6, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8497
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207543
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,297	0	370,91	368,94	358,99	359,22	-0,23	24	0	0	86,5	77,4	9,17	0,7	0,5	-
19.02.2026	3,152	0,001	379,95	378,17	368,59	368,85	-0,26	24	0	0	83,1	74,6	8,54	0,7	0,5	-
20.02.2026	3,084	-0,002	389,81	388,15	378,24	378,56	-0,32	24	0	0	82,8	74,6	8,15	0,7	0,5	-
21.02.2026	3,1	-0,002	382,44	380,84	371,21	371,56	-0,35	24	0	0	82,3	73,9	8,35	0,7	0,5	-
22.02.2026	2,818	-0,012	395,51	394,37	384,9	385,46	-0,56	24	0	0	78,3	71	7,37	0,7	0,5	-
23.02.2026	2,708	-0,014	394,83	393,82	384,44	385,07	-0,63	24	0	0	77,4	70,3	7,09	0,7	0,5	-
24.02.2026	2,682	-0,015	387,81	386,83	377,71	378,34	-0,63	24	0	0	77,1	69,9	7,16	0,7	0,5	-
25.02.2026	2,826	-0,005	383,14	381,94	372,81	373,3	-0,49	24	0	0	78,6	71	7,62	0,7	0,5	-
26.02.2026	2,813	-0,013	382,68	381,65	372,7	373,34	-0,64	24	0	0	77	69,4	7,61	0,7	0,5	-
27.02.2026	2,505	-0,03	395,05	394,54	385,44	386,42	-0,98	24	0	0	74,1	67,4	6,61	0,7	0,5	-
28.02.2026	2,491	-0,027	402,49	401,98	392,73	393,66	-0,93	24	0	0	74	67,6	6,43	0,7	0,5	-
01.03.2026	2,537	-0,026	395,15	394,51	385,62	386,49	-0,87	24	0	0	73,7	67	6,67	0,7	0,5	-
02.03.2026	2,543	-0,022	392,9	392,23	383,4	384,22	-0,82	24	0	0	73,8	67,1	6,71	0,7	0,5	-
03.03.2026	2,511	-0,022	396,58	395,91	387,02	387,81	-0,79	24	0	0	73,7	67,1	6,57	0,7	0,5	-
04.03.2026	2,008	0,029	290,62	289,17	283,84	283,53	0,31	24	0	1	72,3	65,3	6,96	0,7	0,5	-
05.03.2026	2,449	0	374,31	373,2	365,49	365,78	-0,29	24	0	0	72,9	66,2	6,7	0,7	0,5	-
06.03.2026	2,509	-0,024	377,87	377,28	368,85	369,71	-0,86	24	0	0	73,4	66,6	6,89	0,7	0,5	-
07.03.2026	2,502	-0,021	384,26	383,58	375,1	375,88	-0,78	24	0	0	73,2	66,5	6,74	0,7	0,5	-
08.03.2026	2,424	-0,009	396,19	395,29	386,76	387,29	-0,53	24	0	0	73,2	66,9	6,31	0,7	0,5	-
09.03.2026	2,455	-0,004	403,06	402,04	393,5	393,88	-0,38	24	0	0	73,1	66,9	6,26	0,7	0,5	-
10.03.2026	2,47	0	411,56	410,46	401,81	402,12	-0,31	24	0	0	73,1	67	6,15	0,7	0,5	-
11.03.2026	2,46	0	418,71	417,61	408,76	409,05	-0,29	24	0	0	73,2	67,2	6,02	0,7	0,5	-
12.03.2026	2,464	-0,003	416,86	415,78	406,87	407,21	-0,34	24	0	0	73,6	67,5	6,06	0,7	0,5	-
13.03.2026	2,411	-0,013	414,73	413,92	404,88	405,48	-0,6	24	0	0	73,2	67,2	6	0,7	0,5	-
14.03.2026	2,384	-0,007	422,72	421,82	412,74	413,17	-0,43	24	0	0	73	67,2	5,79	0,7	0,5	-
15.03.2026	2,38	-0,004	416,37	415,41	406,52	406,93	-0,41	24	0	0	73	67,1	5,88	0,7	0,5	-
16.03.2026	2,446	-0,006	411,28	410,32	401,46	401,92	-0,46	24	0	0	73,3	67,2	6,11	0,7	0,5	-
17.03.2026	2,222	-0,005	393,51	392,77	384,5	385,02	-0,52	24	0	0	71,6	65,8	5,81	0,7	0,5	-
18.03.2026	2,377	-0,019	393,38	392,76	384,24	385,01	-0,77	24	0	0	72,2	66	6,26	0,7	0,5	-
Итого:	75,028	0	11374,68	11345,29	11089,12	11104,28	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,028															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	958,23	202699,61	202029,6	197774,22	197666,76
18.03.2026	1033,258	214074,29	213374,89	208863,34	208771,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:22:36