

#147388#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 07.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207543	Показания прибора, Гкал 07.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	584,361	577,579	6.782

Подпись исполнителя



044 24.08.25 0026
21. nov.

#147387#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 07.09.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8497
 Тип теплосчёта BKT-7
 Заводской номер 00207543
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,2	17,3	1,95	0,7	0,5
25.08.2025	-	-0,834	-0,834	0	117,81	0	117,73	-117,73	24	0	1	18,4	16,2	2,16	0,7	0,5
26.08.2025	-	-0,005	-0,006	3,24	4,41	3,24	4,41	-1,17	24	0	1	20,8	19,6	1,19	0,7	0,5
27.08.2025	-	0,683	-0,026	174,42	175,68	170,81	172,45	-1,64	24	0	1	67,1	62,7	4,42	0,7	0,5
28.08.2025	-	0,942	-0,076	351,09	352,32	343,48	345,23	-1,75	24	0	0	69,6	66,6	2,99	0,7	0,5
29.08.2025	-	0,723	-0,109	357,9	359,69	349,97	352,21	-2,24	24	0	0	70,2	67,8	2,4	0,7	0,5
30.08.2025	-	0,634	-0,087	362,31	363,77	354,27	356,11	-1,84	24	0	0	70,4	68,4	2,04	0,7	0,5
31.08.2025	-	0,58	-0,106	361,07	362,9	353,05	355,25	-2,2	24	0	0	70,5	68,5	1,98	0,7	0,5
01.09.2025	-	0,517	-0,103	360,5	362,31	352,41	354,52	-2,11	24	0	0	70,8	69,1	1,78	0,7	0,5
02.09.2025	-	0,53	-0,063	359,77	360,86	351,74	353,17	-1,43	24	0	0	70,6	68,9	1,71	0,7	0,5
03.09.2025	-	0,545	-0,028	357,3	357,9	349,43	350,32	-0,89	24	0	0	70,2	68,5	1,67	0,7	0,5
04.09.2025	-	0,548	-0,019	359,53	359,95	351,54	352,26	-0,72	24	0	0	70,5	68,9	1,64	0,7	0,5
05.09.2025	-	0,547	-0,013	371,49	371,85	363,31	363,97	-0,66	24	0	0	70,2	68,6	1,57	0,7	0,5
06.09.2025	-	0,454	-0,011	371,05	371,41	362,86	363,45	-0,59	24	0	0	70,2	68,9	1,31	0,7	0,5
07.09.2025	-	0,469	-0,013	368,44	368,83	360,32	360,98	-0,66	24	0	0	70,1	68,7	1,38	0,7	0,5
Итого:	-	6,333	-1,494	4158,11	4289,69	4066,43	4202,06	-135,63	360	0	-	59,92	57,91	2,01	0,7	0,5

Общее время работы системы

360 час.

Период нормальной работы системы

360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	577,579	141375,05	140706,4	138072,96	137730,6
07.09.2025	584,361	145882,3	145345,58	142480,86	142274,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
