

#151839#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Земельная,6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00207543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хСВА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.2025	71,21	70,07	1,14	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
23.09.2025	69,08	65,49	3,59	0	0	0	0	0	7	5	0	0	24	0	*
24.09.2025	71,33	69,74	1,59	103,55	101,21	103,65	101,38	-0,17	7	5	0,154	-0,002	24	0	*
25.09.2025	71,22	70,07	1,15	342,82	335,03	343,35	335,81	-0,78	7	5	0,352	-0,023	24	0	*
26.09.2025	71,44	70,16	1,28	346,65	338,74	347,2	339,55	-0,81	7	5	0,401	-0,021	24	0	*
27.09.2025	71,17	69,84	1,33	343,79	336,02	344,37	336,83	-0,81	7	5	0,41	-0,024	24	0	*
28.09.2025	71,18	69,9	1,28	346,33	338,51	346,89	339,27	-0,76	7	5	0,401	-0,021	24	0	*
29.09.2025	70,92	69,68	1,24	346,52	338,75	347,14	339,57	-0,82	7	5	0,384	-0,022	24	0	*
30.09.2025	71,37	70,21	1,16	368,36	359,99	368,29	360,11	-0,12	7	5	0,423	0,017	24	0	*
01.10.2025	71,16	69,93	1,23	381,6	372,98	382,36	373,95	-0,97	7	5	0,414	-0,032	24	0	*
02.10.2025	70,79	69,77	1,02	428,53	418,92	429,59	420,17	-1,25	7	5	0,368	-0,049	24	0	*
03.10.2025	72,87	71,95	0,92	460,09	449,24	461,25	450,58	-1,34	7	5	0,347	-0,062	24	0	*
04.10.2025	72,38	71,33	1,05	433,13	423,02	434,31	424,4	-1,38	7	5	0,377	-0,065	24	0	*
05.10.2025	72,89	71,83	1,06	428,18	418,07	428,79	418,9	-0,83	7	5	0,408	-0,03	24	0	*
06.10.2025	72,86	69,47	3,39	429,21	419,1	426,43	417,17	1,93	7	5	1,557	0,122	24	0	
07.10.2025	73,37	67,47	5,9	426,48	416,28	424,23	415,49	0,79	7	5	2,518	0,051	24	0	
08.10.2025	72,94	67,03	5,91	422,72	412,7	422,02	413,42	-0,72	7	5	2,416	-0,016	24	0	
09.10.2025	73,13	67,41	5,72	428,34	418,16	428,05	419,25	-1,09	7	5	2,347	-0,037	24	0	
10.10.2025	73	67,33	5,67	423,53	413,51	423,23	414,57	-1,06	7	5	2,3	-0,036	24	0	
11.10.2025	72,97	67,35	5,62	426,71	416,62	426,39	417,61	-0,99	7	5	2,3	-0,033	24	0	
12.10.2025	72,79	67,27	5,52	423,3	413,33	423,12	414,47	-1,14	7	5	2,232	-0,04	24	0	
13.10.2025	72,88	67,38	5,5	421,51	411,55	421,37	412,72	-1,17	7	5	2,212	-0,043	24	0	
14.10.2025	73	67,29	5,71	417,02	407,16	416,8	408,25	-1,09	7	5	2,279	-0,038	24	0	
15.10.2025	73,19	67,55	5,64	419,85	409,86	419,57	410,9	-1,04	7	5	2,272	-0,033	24	0	
16.10.2025	73,04	67,37	5,67	419,4	409,45	419,14	410,51	-1,06	7	5	2,277	-0,037	24	0	
17.10.2025	73,09	67,55	5,54	420,66	410,69	420,5	411,84	-1,15	7	5	2,225	-0,041	24	0	
18.10.2025	73,24	67,47	5,77	411,55	401,76	411,3	402,83	-1,07	7	5	2,275	-0,037	24	0	
19.10.2025	73,21	67,23	5,98	407,19	397,52	406,77	398,45	-0,93	7	5	2,341	-0,028	24	0	
20.10.2025	72,98	66,87	6,11	396,5	387,11	396,1	388,07	-0,96	7	5	2,326	-0,031	24	0	
21.10.2025	73,18	66,92	6,26	399,62	390,14	399,21	391,1	-0,96	7	5	2,403	-0,029	24	0	
22.10.2025	72,93	67,28	5,65	414,6	404,81	414,45	405,97	-1,16	7	5	2,237	-0,045	24	0	
23.10.2025	72,73	67,27	5,46	423,13	413,19	423,16	414,5	-1,31	7	5	2,2	-0,052	24	0	
Итого:				11860	11583,4	11859	11607,6	-24,22			45,156	-0,737	768	0	
Средние:	72,29	68,54	3,75						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/09/2524:00	146106,66	142700,28	145570,19	142494,49	205,79	584,596	24,115	11171	484
23/10/2524:00	157967,53	154283,7	157429,22	154102,13	181,57	629,752	23,378	11939	484
Итого:	11860,87	11583,42	11859,03	11607,64	-24,22	45,156	-0,737	768	0


Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24,32ч

Представитель абонента

Для Представитель теплоснабж.организации



014 08.08.25 сжи до, нит
с 01.10.25 по расчет