

#165545#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Земельная,6

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгрвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00207543

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хСВА1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	72,73	67,27	5,46	423,13	413,19	423,16	414,5	-1,31	7	5	2,2	-0,052	24	0	
24.10.2025	73,26	67,93	5,33	425,09	414,97	424,87	416,02	-1,05	7	5	2,167	-0,037	24	0	
25.10.2025	73,19	67,68	5,51	419,61	409,63	419,24	410,55	-0,92	7	5	2,218	-0,028	24	0	
26.10.2025	73,02	67,45	5,57	416,58	406,72	416,18	407,64	-0,92	7	5	2,228	-0,028	24	0	
27.10.2025	73,31	67,58	5,73	411,7	401,9	411,29	402,79	-0,89	7	5	2,266	-0,027	24	0	
28.10.2025	72,79	67,13	5,66	414,75	404,99	414,44	405,98	-0,99	7	5	2,252	-0,03	24	0	
29.10.2025	72,66	67,06	5,6	414,65	404,92	414,4	405,97	-1,05	7	5	2,224	-0,035	24	0	
30.10.2025	72,48	66,96	5,52	415,71	406	415,5	407,07	-1,07	7	5	2,195	-0,036	24	0	
31.10.2025	72,56	67,03	5,53	411,87	402,23	411,61	403,24	-1,01	7	5	2,179	-0,031	24	0	
01.11.2025	72,69	66,95	5,74	411,58	401,9	411,15	402,78	-0,88	7	5	2,274	-0,027	24	0	
02.11.2025	72,99	67,59	5,4	420,61	410,66	420,28	411,6	-0,94	7	5	2,181	-0,03	24	0	
03.11.2025	73,04	67,68	5,36	423,42	413,41	423,1	414,32	-0,91	7	5	2,181	-0,028	24	0	
04.11.2025	72,62	67,05	5,57	417,88	408,07	417,58	409,05	-0,98	7	5	2,236	-0,029	24	0	
05.11.2025	72,85	67,3	5,55	423,9	413,91	423,58	414,91	-1	7	5	2,257	-0,032	24	0	
06.11.2025	72,95	67,45	5,5	423,24	413,23	423,04	414,35	-1,12	7	5	2,228	-0,041	24	0	
07.11.2025	73,4	67,82	5,58	415,93	405,98	415,72	407,08	-1,1	7	5	2,221	-0,038	24	0	
08.11.2025	73,49	67,59	5,9	407,68	397,93	407,56	399,15	-1,22	7	5	2,294	-0,047	24	0	
09.11.2025	73,39	67,38	6,01	404,72	395,02	404,49	396,18	-1,16	7	5	2,325	-0,043	24	0	
10.11.2025	73,51	67,67	5,84	408,61	398,81	408,48	400,02	-1,21	7	5	2,274	-0,048	24	0	
11.11.2025	73,88	68,07	5,81	412,6	402,62	412,53	403,9	-1,28	7	5	2,284	-0,05	24	0	
12.11.2025	73,37	67,63	5,74	408,34	398,55	408,64	400,19	-1,64	7	5	2,209	-0,073	24	0	
13.11.2025	73,26	67,45	5,81	405,5	395,86	405,49	397,16	-1,3	7	5	2,242	-0,054	24	0	
14.11.2025	73,22	67,65	5,57	419,42	409,45	419,33	410,64	-1,19	7	5	2,225	-0,045	24	0	
15.11.2025	73,6	67,68	5,92	402,55	392,89	402,3	393,94	-1,05	7	5	2,281	-0,036	24	0	
16.11.2025	77,63	70,71	6,92	387,03	376,8	386,03	377,35	-0,55	7	5	2,592	-0,013	24	0	
17.11.2025	75,45	69,16	6,29	397,6	387,61	396,54	388,01	-0,4	7	5	2,432	-0,005	24	0	
18.11.2025	74,24	67,73	6,51	377,87	368,65	377,27	369,45	-0,8	7	5	2,367	-0,023	24	0	
19.11.2025	74,87	68,46	6,41	390,64	380,96	389,69	381,44	-0,48	7	5	2,437	-0,011	24	0	
20.11.2025	76,7	69,77	6,93	379,91	370,07	379,5	371,18	-1,11	7	5	2,516	-0,041	24	0	
21.11.2025	76,55	69,77	6,78	392,33	382,21	391,68	383,12	-0,91	7	5	2,554	-0,03	24	0	
22.11.2025	76,75	69,77	6,98	383,24	373,3	382,29	373,91	-0,61	7	5	2,589	-0,012	24	0	
23.11.2025	81,88	74,01	7,87	381,47	370,37	380,12	370,86	-0,49	7	5	2,902	-0,004	24	0	
Итого:				13049	12732,8	13037	12764,3	-31,54			74,03	-1,064	768	0	
Средние:	74,01	68,07	5,93						7	5					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	157544,4	153870,51	157006,06	153687,63	182,88	627,552	23,43	11915	484
23/11/2524:00	170593,56	166603,32	170043,14	166451,98	151,34	701,582	22,366	12683	484
Итого:	13049,16	12732,81	13037,08	12764,35	-31,54	74,03	-1,064	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета.тепл.энергии.0ч
Время работы прибора после сброса 13229ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

