

#190388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346
8497
ВКТ-7
00207543
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,931	-0,001	380,77	379,32	369,6	369,97	-0,37	24	0	0	82,4	74,4	7,94	0,7	0,5	-3,9
25.11.2025	2,884	-0,007	391,26	389,96	380,28	380,76	-0,48	24	0	0	80,2	72,6	7,61	0,7	0,5	-0,9
26.11.2025	2,843	-0,009	390,12	388,93	379,3	379,84	-0,54	24	0	0	79,8	72,2	7,53	0,7	0,5	-0,4
27.11.2025	2,804	-0,023	389,11	388,07	378,47	379,19	-0,72	24	0	0	79	71,5	7,49	0,7	0,5	-1,3
28.11.2025	2,791	-0,02	391,92	390,92	381,37	382,1	-0,73	24	0	0	78,5	71,1	7,4	0,7	0,5	-0,4
29.11.2025	2,779	-0,024	393,85	392,87	383,18	383,97	-0,79	24	0	0	78,6	71,2	7,34	0,7	0,5	-0,3
30.11.2025	2,805	-0,015	382,54	381,47	372,21	372,86	-0,65	24	0	0	78,6	71	7,59	0,7	0,5	-0,5
01.12.2025	2,757	-0,019	403,1	402,18	392,44	393,19	-0,75	24	0	0	77,7	70,6	7,1	0,7	0,5	-
02.12.2025	2,839	-0,017	390,73	389,6	379,99	380,63	-0,64	24	0	0	79,4	71,8	7,52	0,7	0,5	-
03.12.2025	2,618	-0,021	398,89	398,13	388,96	389,69	-0,73	24	0	0	75,3	68,5	6,8	0,7	0,5	-
04.12.2025	2,564	-0,021	404,21	403,5	394,21	395,01	-0,8	24	0	0	74,8	68,3	6,58	0,7	0,5	-
05.12.2025	2,513	-0,02	418,64	417,93	408,28	409,06	-0,78	24	0	0	74,8	68,6	6,22	0,7	0,5	-
06.12.2025	2,488	-0,016	418,17	417,34	407,94	408,61	-0,67	24	0	0	74,3	68,2	6,15	0,7	0,5	-
07.12.2025	2,452	-0,012	400,53	399,71	390,75	391,36	-0,61	24	0	0	74,3	67,9	6,32	0,7	0,5	-
08.12.2025	2,545	-0,014	406,69	405,83	396,77	397,41	-0,64	24	0	0	74,2	67,7	6,47	0,7	0,5	-
09.12.2025	2,492	-0,012	421,06	420,18	410,84	411,44	-0,6	24	0	0	74	67,8	6,11	0,7	0,5	-
10.12.2025	2,522	-0,011	423,78	422,91	413,46	414,04	-0,58	24	0	0	74,2	68,1	6,14	0,7	0,5	-
11.12.2025	2,483	-0,005	423,1	422,02	412,75	413,13	-0,38	24	0	0	74,4	68,3	6,03	0,7	0,5	-
12.12.2025	2,46	-0,005	421,55	420,52	411,25	411,66	-0,41	24	0	0	74,3	68,3	6	0,7	0,5	-
13.12.2025	2,477	-0,013	410,28	409,45	400,33	400,96	-0,63	24	0	0	74	67,7	6,23	0,7	0,5	-
14.12.2025	2,466	-0,016	415,93	415,14	405,85	406,51	-0,66	24	0	0	74	67,8	6,13	0,7	0,5	-
15.12.2025	2,366	-0,028	390,21	389,72	381,07	381,96	-0,89	24	0	0	72,6	66,2	6,31	0,7	0,5	-
16.12.2025	2,477	-0,024	386,72	386,12	377,35	378,17	-0,82	24	0	0	74,1	67,4	6,65	0,7	0,5	-
17.12.2025	2,681	-0,019	389,29	388,42	379,18	379,92	-0,74	24	0	0	76,9	69,8	7,14	0,7	0,5	-
18.12.2025	2,683	-0,02	393,55	392,64	383,29	384,01	-0,72	24	0	0	77	70	7,06	0,7	0,5	-
19.12.2025	2,537	-0,021	399,33	398,58	389,47	390,23	-0,76	24	0	0	74,7	68,1	6,59	0,7	0,5	-
20.12.2025	2,517	-0,023	403,73	403,04	393,94	394,75	-0,81	24	0	0	73,9	67,4	6,47	0,7	0,5	-
21.12.2025	2,54	-0,019	405,59	404,86	395,78	396,5	-0,72	24	0	0	73,9	67,4	6,48	0,7	0,5	-
22.12.2025	2,502	-0,025	405,39	404,7	395,5	396,31	-0,81	24	0	0	74,2	67,8	6,4	0,7	0,5	-
23.12.2025	2,765	-0,022	383,35	382,41	373,06	373,81	-0,75	24	0	0	78,2	70,8	7,49	0,7	0,5	-
Итого:	78,581	0	12033,39	12006,47	11726,87	11747,05	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,581															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	701,582	170593,56	170043,14	166603,32	166451,98
23.12.2025	780,163	182626,95	182049,61	178330,19	178199,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:36:33