

#193971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Земельная 6, Калининград
5346
8497
ВКТ-7
00207543
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,13	-0,03	362,49	361,31	351,22	352,06	-0,84	24	0	0	85,1	76	9,01	0,7	0,5	-6,3
25.12.2025	3,017	-0,014	368,32	366,98	357,46	358,02	-0,56	24	0	0	82,5	74	8,49	0,7	0,5	-5,6
26.12.2025	2,568	-0,022	402,97	402,29	392,87	393,72	-0,85	24	0	0	75,4	68,7	6,62	0,7	0,5	4,4
27.12.2025	2,494	-0,029	398,83	398,3	389,13	390,08	-0,95	24	0	0	74,1	67,6	6,51	0,7	0,5	5,4
28.12.2025	2,511	-0,026	390,68	390,07	381,15	382,03	-0,88	24	0	0	74,2	67,5	6,68	0,7	0,5	3,8
29.12.2025	2,549	-0,026	383,71	383,08	374,11	375,01	-0,9	24	0	0	75,3	68,4	6,91	0,7	0,5	2,5
30.12.2025	2,843	-0,025	381,91	380,87	371,2	371,93	-0,73	24	0	0	80,3	72,6	7,74	0,7	0,5	-1,1
31.12.2025	3,099	-0,022	371,8	370,52	360,74	361,44	-0,7	24	0	0	82,9	74,2	8,66	0,7	0,5	-4,2
01.01.2026	2,92	-0,026	372,14	371,04	361,25	361,99	-0,74	24	0	0	82,2	74,1	8,17	0,7	0,5	-5,2
02.01.2026	2,738	-0,027	386,41	385,52	375,82	376,59	-0,77	24	0	0	79,3	71,9	7,37	0,7	0,5	1,2
03.01.2026	2,79	-0,031	377,52	376,64	367,04	367,88	-0,84	24	0	0	79,8	72,1	7,69	0,7	0,5	-0,6
04.01.2026	2,914	-0,032	363,45	362,42	352,94	353,76	-0,82	24	0	0	81,7	73,3	8,35	0,7	0,5	-4
05.01.2026	3,045	-0,025	376,9	375,68	365,8	366,51	-0,71	24	0	0	82,5	74,1	8,4	0,7	0,5	-3
06.01.2026	3,109	-0,025	371,6	370,32	360,15	360,88	-0,73	24	0	0	84,6	75,9	8,7	0,7	0,5	-5,5
07.01.2026	3,232	-0,026	364,22	362,84	352,5	353,25	-0,75	24	0	0	86,6	77,4	9,26	0,7	0,5	-7,8
08.01.2026	3,31	-0,019	348,97	347,42	337,39	338,04	-0,65	24	0	0	88,2	78,3	9,87	0,7	0,5	-11
09.01.2026	3,303	-0,007	353,02	351,32	341,33	341,83	-0,5	24	0	0	88,1	78,4	9,71	0,7	0,5	-9,6
10.01.2026	3,177	-0,006	368,02	366,48	356,63	357,11	-0,48	24	0	0	84,9	76	8,94	0,7	0,5	-5,2
11.01.2026	3,152	-0,002	375,04	373,41	363,6	364	-0,4	24	0	0	84,1	75,4	8,68	0,7	0,5	-5,2
12.01.2026	3,198	-0,003	365,25	363,52	353,88	354,22	-0,34	24	0	0	85,1	76,1	9,04	0,7	0,5	-
13.01.2026	3,343	0	354,85	352,94	343,31	343,61	-0,3	24	0	0	87,2	77,5	9,73	0,7	0,5	-
14.01.2026	3,181	-0,001	352,33	350,6	341,12	341,51	-0,39	24	0	0	86	76,7	9,34	0,7	0,5	-
15.01.2026	2,905	-0,01	363,91	362,63	353,51	354,06	-0,55	24	0	0	81	72,7	8,26	0,7	0,5	-
16.01.2026	3,055	-0,003	355,85	354,32	345,15	345,59	-0,44	24	0	0	83,4	74,6	8,88	0,7	0,5	-
17.01.2026	3,295	-0,001	351,15	349,26	339,89	340,17	-0,28	24	0	0	86,5	76,8	9,69	0,7	0,5	-
18.01.2026	3,308	0,001	341,72	339,73	330,48	330,66	-0,18	24	0	0	87,8	77,9	9,97	0,7	0,5	-
19.01.2026	3,38	0	342,77	340,71	331,22	331,42	-0,2	24	0	0	88,9	78,8	10,18	0,7	0,5	-
20.01.2026	3,362	0,001	348,02	346,04	336,56	336,8	-0,24	24	0	0	87,8	77,8	9,97	0,7	0,5	-
21.01.2026	3,366	-0,002	351,95	349,99	340,11	340,39	-0,28	24	0	0	88,9	79	9,88	0,7	0,5	-
22.01.2026	3,326	-0,001	339,49	337,52	328,12	328,42	-0,3	24	0	0	88,6	78,5	10,12	0,7	0,5	-
23.01.2026	3,366	0	353,44	351,38	341,68	341,85	-0,17	24	0	0	88,4	78,6	9,81	0,7	0,5	-
Итого:	94,986	0	11338,73	11295,15	10997,36	11014,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,986															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	780,163	182626,95	182049,61	178330,19	178199,03
23.01.2026	875,149	193965,68	193344,76	189327,55	189213,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:44:47