

#193968#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Знойная 1-7, Калининград
5346
8780
ВКТ-7
00289306
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,841	384,87	385,58	373,26	376,98	-3,72	24	0	0	83,6	70,6	12,95	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	4,596	386,02	386,7	374,99	378,45	-3,46	24	0	0	81	68,8	12,24	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	3,872	400,37	401,88	390,61	394,36	-3,75	24	0	0	74,1	64,2	9,91	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	3,757	397,62	399,12	388,22	391,87	-3,65	24	0	0	72,8	63,2	9,68	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	3,777	392,67	394,26	383,4	387,13	-3,73	24	0	0	72,9	63,1	9,85	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,868	391,66	393,22	382,15	385,93	-3,78	24	0	0	74	63,9	10,11	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	4,373	391,47	392,8	380,81	384,77	-3,96	24	0	0	78,9	67,4	11,48	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	4,621	390,99	392,12	379,72	383,67	-3,95	24	0	0	81,5	69,3	12,15	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	4,553	391,94	393,09	380,76	384,69	-3,93	24	0	0	80,9	69	11,94	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	4,229	397,27	398,85	386,68	390,75	-4,07	24	0	0	77,9	67	10,93	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	4,29	392,83	394,31	382,25	386,3	-4,05	24	0	0	78,4	67,2	11,21	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	4,512	390,44	391,67	379,5	383,43	-3,93	24	0	0	80,3	68,4	11,88	0,7	0,7	-4
05.01.2026	4,611	394,79	396,07	383,49	387,58	-4,09	24	0	0	81,1	69,1	12,01	0,7	0,7	-3
06.01.2026	4,799	395,76	396,93	383,94	388,08	-4,14	24	0	0	83,2	70,7	12,48	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	5,053	393,31	394,28	381,07	385,22	-4,15	24	0	0	85,2	71,9	13,24	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	5,225	390,61	391,31	378,02	382,05	-4,03	24	0	0	86,7	72,9	13,79	0,7	0,7	-11
09.01.2026	5,24	394,73	395,13	382,04	385,77	-3,73	24	0	0	86,7	73	13,69	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	4,89	399,5	400,36	387,49	391,36	-3,87	24	0	0	83,5	70,9	12,59	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	4,793	401,23	401,99	389,36	393,09	-3,73	24	0	0	82,7	70,4	12,29	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	4,903	399,36	399,99	387,27	390,98	-3,71	24	0	0	83,6	71	12,64	0,7	0,7	-
13.01.2026	5,12	394,12	394,46	381,7	385,26	-3,56	24	0	0	85,7	72,3	13,39	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,998	390,97	391,73	378,93	382,8	-3,87	24	0	0	84,6	71,4	13,17	0,7	0,7	-
15.01.2026	4,482	396,23	397,57	385,29	389,34	-4,05	24	0	0	79,5	67,9	11,62	0,7	0,7	-
16.01.2026	4,794	393,12	394,17	381,67	385,66	-3,99	24	0	0	82	69,5	12,54	0,7	0,7	-
17.01.2026	5,086	393,89	394,9	381,65	385,85	-4,2	24	0	0	85	71,7	13,3	0,7	0,7	-
18.01.2026	5,235	389,7	390,46	377,25	381,32	-4,07	24	0	0	86,3	72,5	13,85	0,7	0,7	-
19.01.2026	5,322	389,86	390,34	377,12	381,01	-3,89	24	0	0	87,4	73,3	14,09	0,7	0,7	-
20.01.2026	5,199	392,81	393,51	380,24	384,25	-4,01	24	0	0	86,3	72,7	13,64	0,7	0,7	-
21.01.2026	5,284	395,63	396,4	382,71	386,88	-4,17	24	0	0	87,4	73,6	13,78	0,7	0,7	-
22.01.2026	5,281	385,1	385,56	372,58	376,45	-3,87	24	0	0	87,1	73	14,14	0,7	0,7	-
23.01.2026	5,266	393,69	394,2	380,96	384,84	-3,88	24	0	0	87	73,2	13,79	0,7	0,7	-
Итого:	146,87	12192,56	12222,96	11835,13	11956,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	146,87														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1440,688	161745,5	166082,41	157923,57	163013,75
23.01.2026	1587,558	173938,06	178305,37	169758,7	174969,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:50:02