

#283002#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 17-27, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7085
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4156
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 4,04 | 0 | 275,388 | 0 | 0 | 270,222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 64,2 | 49,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 19.02.2026 | 3,473 | 0 | 274,088 | 0 | 0 | 269,682 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,2 | 46,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 20.02.2026 | 3,252 | 0 | 274,846 | 0 | 0 | 270,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 56,8 | 44,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 21.02.2026 | 3,537 | 0 | 274,516 | 0 | 0 | 270,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,5 | 46,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 22.02.2026 | 2,709 | 0 | 272,378 | 0 | 0 | 268,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 52 | 41,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 23.02.2026 | 2,633 | 0 | 273,143 | 0 | 0 | 269,878 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 51 | 41,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 24.02.2026 | 2,749 | 0 | 273,113 | 0 | 0 | 269,696 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 52,1 | 41,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 25.02.2026 | 2,861 | 0 | 272,343 | 0 | 0 | 268,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 53,1 | 42,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 26.02.2026 | 2,95 | 0 | 273,483 | 0 | 0 | 269,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 54,3 | 43,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 27.02.2026 | 2,215 | 0 | 272,383 | 0 | 0 | 269,581 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 47,3 | 39,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 28.02.2026 | 1,926 | 0 | 271,138 | 0 | 0 | 268,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 44,4 | 37,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 01.03.2026 | 1,952 | 0 | 272,051 | 0 | 0 | 269,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 44,2 | 37 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 02.03.2026 | 2,319 | 0 | 271,636 | 0 | 0 | 268,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 48,4 | 39,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 03.03.2026 | 2,045 | 0 | 270,323 | 0 | 0 | 267,734 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 45,7 | 38 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 04.03.2026 | 2,228 | 0 | 263,265 | 0 | 0 | 260,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 46,9 | 38,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 05.03.2026 | 2,35 | 0 | 257,242 | 0 | 0 | 254,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 48,6 | 39,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 06.03.2026 | 2,311 | 0 | 257,275 | 0 | 0 | 254,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 48,4 | 39,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 07.03.2026 | 2,083 | 0 | 258,335 | 0 | 0 | 255,797 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 46,2 | 38,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 08.03.2026 | 1,857 | 0 | 258,23 | 0 | 0 | 255,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 44,1 | 36,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 09.03.2026 | 1,807 | 0 | 257,472 | 0 | 0 | 255,245 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,6 | 36,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 10.03.2026 | 1,782 | 0 | 258,74 | 0 | 0 | 256,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,6 | 36,6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 11.03.2026 | 1,761 | 0 | 258,715 | 0 | 0 | 256,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,8 | 36,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 12.03.2026 | 1,754 | 0 | 258,177 | 0 | 0 | 255,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,7 | 36,9 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 13.03.2026 | 1,782 | 0 | 259,38 | 0 | 0 | 257,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,7 | 36,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 14.03.2026 | 1,72 | 0 | 259,467 | 0 | 0 | 257,246 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,4 | 36,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 15.03.2026 | 1,713 | 0 | 258,957 | 0 | 0 | 256,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,1 | 36,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 16.03.2026 | 1,871 | 0 | 254,36 | 0 | 0 | 252,049 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 44,6 | 37,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 17.03.2026 | 1,804 | 0 | 247,132 | 0 | 0 | 244,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 43,9 | 36,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 18.03.2026 | 2,028 | 0 | 247,939 | 0 | 0 | 245,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 46 | 37,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| Итого: | 67,512 | 0 | 7675,515 | 0 | 0 | 7591,248 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 17.02.2026 | 1744,822 | 212525,172 | 0 | 0 | 209966,984 | 0 | 0 | 15612,75 | 768 | 12575,97 | 0 |
| 18.03.2026 | 1812,333 | 220200,688 | 0 | 0 | 217558,234 | 0 | 0 | 16308,75 | 1464 | 12575,97 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 11:17:15