

#151802#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Куйбышева, 29-39

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00104489

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x08CF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	18,65	19,09	-0,44	0,17	0,17	0,16	0,16	0,01	6	3	0	24	0	*
24.09.2025	17,54	18,29	-0,75	0,18	0,18	0,17	0,17	0,01	6	3	0	24	0	*
25.09.2025	17,67	18,18	-0,51	0,19	0,19	0,17	0,17	0,02	6	3	0	24	0	*
26.09.2025	17,55	18,01	-0,46	0,18	0,18	0,15	0,15	0,03	6	3	0	24	0	*
27.09.2025	17,57	17,97	-0,4	0,19	0,19	0,17	0,17	0,02	6	3	0	24	0	*
28.09.2025	17,42	17,84	-0,42	0,17	0,17	0,16	0,16	0,01	6	3	0	24	0	*
29.09.2025	17,01	17,49	-0,48	0,17	0,17	0,18	0,18	-0,01	6	3	0	24	0	*
30.09.2025	16,65	17,15	-0,5	0,18	0,18	0,15	0,15	0,03	6	3	0	24	0	*
01.10.2025	16,58	17,03	-0,45	0,19	0,19	0,16	0,16	0,03	6	3	0	24	0	*
02.10.2025	16,17	16,7	-0,53	0,18	0,18	0,16	0,16	0,02	6	3	0	24	0	*
03.10.2025	15,85	16,37	-0,52	0,2	0,2	0,15	0,15	0,05	6	3	0	24	0	*
04.10.2025	18,35	16,04	2,31	4,2	4,2	5,77	5,77	-1,57	6	3	0,011	24	0	
05.10.2025	18,18	16,11	2,07	1,93	1,93	1,96	1,96	-0,03	6	3	0,002	24	0	
06.10.2025	43,15	36,5	6,65	154,23	152,87	157,73	156,71	-3,84	6	3	1,029	24	0	
07.10.2025	43,52	36,87	6,65	231,16	229,08	236,56	235,04	-5,96	6	3	1,534	24	0	
08.10.2025	43,1	36,51	6,59	213,17	211,27	218,77	217,33	-6,06	6	3	1,4	24	0	
09.10.2025	43,25	36,6	6,65	205,13	203,31	210,39	208,95	-5,64	6	3	1,36	24	0	
10.10.2025	43,52	37,08	6,44	197,65	195,92	202,42	201,08	-5,16	6	3	1,271	23	1	*
11.10.2025	43,72	37,48	6,24	209,11	207,18	214,02	212,57	-5,39	6	3	1,304	24	0	
12.10.2025	43,14	37,01	6,13	208,16	206,34	213,05	211,61	-5,27	6	3	1,277	24	0	
13.10.2025	42,99	36,85	6,14	208,35	206,49	213,13	211,69	-5,2	6	3	1,278	24	0	
14.10.2025	42,92	36,63	6,29	206,66	204,91	211,35	209,99	-5,08	6	3	1,297	24	0	
15.10.2025	42,99	36,49	6,5	204,77	203,03	209,31	207,97	-4,94	6	3	1,329	24	0	
16.10.2025	42,85	36,36	6,49	207,74	206	212,38	210,94	-4,94	6	3	1,347	24	0	
17.10.2025	43,04	36,55	6,49	205,58	203,86	209,85	208,42	-4,56	6	3	1,333	24	0	
18.10.2025	43,5	36,61	6,89	206,13	204,29	210,27	208,92	-4,63	6	3	1,419	24	0	
19.10.2025	43,78	36,72	7,06	208,94	207,02	213,13	211,69	-4,67	6	3	1,47	24	0	
20.10.2025	45,46	37,54	7,92	207,55	205,52	211,61	210,19	-4,67	6	3	1,636	24	0	
21.10.2025	46,44	38,25	8,19	208,49	206,42	212,6	211,14	-4,72	6	3	1,697	24	0	
22.10.2025	43,71	36,55	7,16	208,72	206,84	212,83	211,44	-4,6	6	3	1,49	24	0	
23.10.2025	43,23	36,44	6,79	214,13	212,22	218,28	216,85	-4,63	6	3	1,45	24	0	
Итого:				3713,8	3680,7	3797,1	3772,04	-91,34			24,934	743	1	
Средние:	32,56	28,68	3,87						6	3				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	138264,65	136625,56	140448,7	139301,81	-2676,25	1223,512	26264	30
23/10/2524:00	141978,45	140306,26	144245,89	143073,85	-2767,59	1248,446	27007	31
Итого:	3713,8	3680,7	3797,19	3772,04	-91,34	24,934	743	1

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств. счета теплоснабжения 31ч

Время работы прибора после сброса 27049ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

