

#165233#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Куйбышева, 29-39

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00104489

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x08CF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	43,23	36,44	6,79	214,13	212,22	218,28	216,85	-4,63	6	3	1,45	24	0	
24.10.2025	43,86	36,97	6,89	216,42	214,49	220,66	219,22	-4,73	6	3	1,49	24	0	
25.10.2025	43,51	36,51	7	208,9	206,98	213,13	211,69	-4,71	6	3	1,461	24	0	
26.10.2025	43,17	36,24	6,93	209,28	207,36	213,4	211,96	-4,6	6	3	1,451	24	0	
27.10.2025	43,81	36,51	7,3	211,18	209,26	215,34	213,9	-4,64	6	3	1,536	24	0	
28.10.2025	43,53	36,32	7,21	211,07	209,21	215,49	214,14	-4,93	6	3	1,519	24	0	
29.10.2025	43,12	35,96	7,16	213,57	211,65	218,13	216,69	-5,04	6	3	1,525	24	0	
30.10.2025	42,93	35,85	7,08	214,11	212,21	214,48	213,11	-0,9	6	3	1,519	24	0	
31.10.2025	42,81	35,74	7,07	213,72	211,8	216,13	214,84	-3,04	6	3	1,507	24	0	
01.11.2025	43,79	36,32	7,47	214,75	212,83	217,4	215,99	-3,16	6	3	1,6	24	0	
02.11.2025	44,14	36,71	7,43	216,14	214,22	218,79	217,35	-3,13	6	3	1,599	24	0	
03.11.2025	43,96	36,7	7,26	214,25	212,33	216,91	215,47	-3,14	6	3	1,549	24	0	
04.11.2025	43,38	36,22	7,16	213,46	211,54	216,18	214,74	-3,2	6	3	1,526	24	0	
05.11.2025	43,66	36,53	7,13	215,89	213,97	218,68	217,24	-3,27	6	3	1,538	24	0	
06.11.2025	43,71	36,67	7,04	215,73	213,81	218,5	217,06	-3,25	6	3	1,517	24	0	
07.11.2025	43,51	36,48	7,03	216,12	214,2	218,95	217,51	-3,31	6	3	1,512	24	0	
08.11.2025	44,69	37,09	7,6	218,3	216,22	221,03	219,59	-3,37	6	3	1,65	24	0	
09.11.2025	45,91	37,71	8,2	217,97	215,81	220,58	219,14	-3,33	6	3	1,781	24	0	
10.11.2025	44,43	36,8	7,63	218,6	216,56	221,34	219,9	-3,34	6	3	1,66	24	0	
11.11.2025	43,58	36,26	7,32	219,76	217,83	222,56	221,12	-3,29	6	3	1,605	24	0	
12.11.2025	43,16	35,87	7,29	217,73	215,81	220,57	219,13	-3,32	6	3	1,577	24	0	
13.11.2025	43,72	36,2	7,52	206,65	204,81	209,34	207,96	-3,15	6	3	1,55	23	1	*
14.11.2025	43,48	36,23	7,25	217,4	215,48	220,25	218,81	-3,33	6	3	1,57	24	0	
15.11.2025	44,53	36,69	7,84	216,44	214,43	219,23	217,79	-3,36	6	3	1,691	24	0	
16.11.2025	51,56	40,77	10,79	216,93	214,21	219,22	217,44	-3,23	6	3	2,317	24	0	
17.11.2025	49,74	39,96	9,78	219,05	216,53	221,51	219,8	-3,27	6	3	2,125	24	0	
18.11.2025	48,53	37,92	10,61	91,91	90,88	92,97	92,32	-1,44	6	3	0,965	24	0	
19.11.2025	50,27	40,39	9,88	239,05	236,24	241,73	239,81	-3,57	6	3	2,342	24	0	
20.11.2025	52,29	40,44	11,85	104,05	102,72	105,21	104,38	-1,66	6	3	1,22	24	0	
21.11.2025	51,96	41,54	10,42	249,48	246,34	251,97	249,84	-3,5	6	3	2,578	24	0	
22.11.2025	51,65	41,36	10,29	243,46	240,45	245,95	243,94	-3,49	6	3	2,486	24	0	
23.11.2025	56,63	44,22	12,41	239,49	235,94	241,63	239,33	-3,39	6	3	2,934	24	0	
Итого:				6754,9	6688,34	6845,5	6798,06	-109,72			54,35	767	1	
Средние:	45,69	37,55	8,14						6	3				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	141764,32	140094,04	144027,61	142857	-2762,96	1246,996	26983	31
23/11/2524:00	148519,31	146782,38	150873,15	149655,06	-2872,68	1301,346	27750	32
Итого:	6754,99	6688,34	6845,54	6798,06	-109,72	54,35	767	1

Период нормальной работы 767ч

Период отсутств. счета: тепл. энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 27793ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

