

#179285#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Куйбышева, 29-39

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00104489

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x08CF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	56,63	44,22	12,41	239,49	235,94	241,63	239,33	-3,39	6	3	2,934	24	0	
24.11.2025	58,31	45,32	12,99	237,11	233,42	238,98	236,6	-3,18	6	3	3,04	24	0	
25.11.2025	55,03	43,37	11,66	235,65	232,33	237,83	235,67	-3,34	6	3	2,719	24	0	
26.11.2025	55,52	43,36	12,16	232,73	229,37	234,87	232,71	-3,34	6	3	2,798	24	0	
27.11.2025	55,02	43,23	11,79	231,94	228,68	234,1	232,03	-3,35	6	3	2,704	24	0	
28.11.2025	53,86	42,44	11,42	232,71	229,56	235,06	233,03	-3,47	6	3	2,631	24	0	
29.11.2025	54,58	42,83	11,75	232,06	228,83	234,28	232,18	-3,35	6	3	2,695	24	0	
30.11.2025	55,27	43,24	12,03	231,64	228,4	233,8	231,71	-3,31	6	3	2,757	24	0	
01.12.2025	53,71	42,5	11,21	232,74	229,63	235,04	233,03	-3,4	6	3	2,583	24	0	
02.12.2025	55,38	43,36	12,02	232,37	229,08	234,47	232,37	-3,29	6	3	2,761	24	0	
03.12.2025	51,63	41,31	10,32	231,48	228,6	233,85	231,92	-3,32	6	3	2,366	24	0	
04.12.2025	49,52	40,03	9,49	231,73	229,08	234,3	232,47	-3,39	6	3	2,182	24	0	
05.12.2025	46,98	38,49	8,49	230,55	228,16	233,27	231,6	-3,44	6	3	1,947	24	0	
06.12.2025	43,78	36,48	7,3	229,21	227,13	232,06	230,62	-3,49	6	3	1,668	24	0	
07.12.2025	47,44	38,68	8,76	229,59	227,21	232,34	230,69	-3,48	6	3	1,998	24	0	
08.12.2025	47,64	38,82	8,82	228,08	225,65	230,71	229,08	-3,43	6	3	2,001	24	0	
09.12.2025	43,66	36,14	7,52	217,06	215,12	219,91	218,47	-3,35	6	3	1,628	24	0	
10.12.2025	43,7	36,26	7,44	219,34	217,42	222,2	220,76	-3,34	6	3	1,628	24	0	
11.12.2025	43,74	36,26	7,48	219,09	217,17	221,94	220,5	-3,33	6	3	1,632	24	0	
12.12.2025	43,57	36,18	7,39	218,61	216,69	221,46	220,02	-3,33	6	3	1,609	24	0	
13.12.2025	45,64	37,34	8,3	219,9	217,79	222,62	221,18	-3,39	6	3	1,82	24	0	
14.12.2025	45,05	37,04	8,01	219,6	217,54	222,38	220,94	-3,4	6	3	1,754	24	0	
15.12.2025	47,82	38,44	9,38	220,01	217,63	222,62	221,06	-3,43	6	3	2,049	24	0	
16.12.2025	49,56	39,63	9,93	222,14	219,53	224,65	222,97	-3,44	6	3	2,188	24	0	
17.12.2025	52,22	41,17	11,05	222,71	219,88	225,04	223,18	-3,3	6	3	2,442	24	0	
18.12.2025	53,03	41,7	11,33	223,62	220,7	225,91	223,99	-3,29	6	3	2,508	24	0	
19.12.2025	48,87	39,36	9,51	224,78	222,28	227,36	225,68	-3,4	6	3	2,122	24	0	
20.12.2025	46,78	38,15	8,63	223,86	221,55	226,62	225,02	-3,47	6	3	1,921	24	0	
21.12.2025	44,76	36,92	7,84	223,84	221,73	226,66	225,22	-3,49	6	3	1,75	24	0	
22.12.2025	44,81	36,94	7,87	224,93	222,77	227,79	226,35	-3,58	6	3	1,763	24	0	
23.12.2025	50,84	40,17	10,67	225,14	222,41	227,58	225,81	-3,4	6	3	2,378	24	0	
Итого:				7043,7	6961,28	7121,3	7066,19	-104,91			68,976	744	0	
Средние:	49,81	39,98	9,83						6	3				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	148279,82	146546,44	150631,52	149415,73	-2869,29	1298,412	27726	32
23/12/2524:00	155323,53	153507,72	157752,85	156481,92	-2974,2	1367,388	28470	32
Итого:	7043,71	6961,28	7121,33	7066,19	-104,91	68,976	744	0

Период нормальной работы: 744ч

Период отсутств. счета: тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса: 28512ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

