

#207526#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 41-51, Калининград  
5346  
6664  
ВКТ-7  
00207673  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,884	0,316	295,07	286,27	289,46	283	6,46	24	0	0	64,7	48,9	15,76	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,663	0,308	294,26	285,6	288,83	282,41	6,42	24	0	0	63,5	48,4	15,04	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	4,326	0,294	293,03	284,7	288	281,74	6,26	24	0	0	61,1	47,1	13,97	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,99	0,293	293,68	285,44	289,01	282,61	6,4	24	0	0	58,4	45,6	12,78	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,335	0,311	291,71	283,08	286,72	280,11	6,61	24	0	0	61,1	47,1	14,01	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,797	0,321	290,9	282,03	285,35	278,82	6,53	24	0	0	64,8	49,2	15,66	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	5,08	0,317	292,9	284,09	286,98	280,7	6,28	24	0	0	66,9	50,3	16,58	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	5,289	0,326	292,99	283,96	286,77	280,45	6,32	24	0	0	68,6	51,4	17,29	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	5,569	0,324	292,27	283,18	285,74	279,58	6,16	24	0	0	70,6	52,3	18,33	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	5,747	0,336	294,51	285,13	287,73	281,37	6,36	24	0	0	71,8	53	18,77	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	5,257	0,331	292,25	283,13	286,16	279,67	6,49	24	0	0	68	50,8	17,19	0,6	0,4	-18
04.02.2026	5,177	0,313	291,18	282,38	285,2	279,01	6,19	24	0	0	67,4	50,4	17,05	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,754	0,306	292,77	284,14	287,29	280,99	6,3	24	0	0	64,2	48,7	15,47	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	4,173	0,29	291,17	282,95	286,33	280,07	6,26	24	0	0	60,1	46,5	13,55	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,96	0,281	288,65	280,52	284,08	277,81	6,27	24	0	0	58,4	45,5	12,92	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,148	0,292	290,7	282,5	285,94	279,59	6,35	24	0	0	59,8	46,3	13,46	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,862	0,307	291,61	283,03	285,94	279,77	6,17	24	0	0	65,4	49,5	15,91	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,863	0,322	291,34	282,52	285,66	279,24	6,42	24	0	0	65,6	49,7	15,89	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	4,078	0,304	292,76	284,37	287,95	281,43	6,52	24	0	0	59,7	46,6	13,09	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,454	0,275	289,9	282,05	285,89	279,53	6,36	24	0	0	54,5	43,4	11,11	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,559	0,275	288,58	280,74	284,49	278,19	6,3	24	0	0	55,2	43,6	11,53	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,289	0,312	291,91	283,28	286,97	280,32	6,65	24	0	0	60,8	47	13,84	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,625	0,335	292,36	283,34	286,94	280,16	6,78	24	0	0	63,8	48,8	14,94	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,916	0,314	291,72	283	285,97	279,67	6,3	24	0	0	66,1	50,1	16,06	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,93	0,315	293,6	284,9	287,81	281,51	6,3	24	0	0	66	50	16,01	0,6	0,4	-
Итого:	115,725	0	7301,82	7086,33	7167,21	7007,75	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,725															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1931,385	236011,15	230563,75	233335,67	228663,13
17.02.2026	2047,11	243312,97	237650,08	240502,88	235670,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:15:55