

#207525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6665
ВКТ-7
00207673
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,963	0,677	29,37	14,56	28,94	14,33	14,61	24	0	0	56,3	46,6	9,66	0,4	0,38	-9,4
25.01.2026	1,019	0,722	29,74	14,26	29,31	14,02	15,29	24	0	0	57,4	47,3	10,1	0,4	0,38	-7,3
26.01.2026	0,999	0,7	29,45	14,5	28,99	14,28	14,71	24	0	0	57,9	47,7	10,28	0,4	0,38	-4,4
27.01.2026	0,944	0,648	28,16	14,53	27,7	14,29	13,41	24	0	0	58,9	48,2	10,69	0,4	0,38	-3,8
28.01.2026	0,999	0,688	28,55	14,1	28,09	13,86	14,23	24	0	0	59,4	48,3	11,13	0,4	0,38	-6
29.01.2026	0,895	0,609	27,15	14,29	26,71	14,06	12,65	24	0	0	58,7	48	10,67	0,4	0,38	-9,7
30.01.2026	0,868	0,588	26,92	14,33	26,49	14,09	12,4	24	0	0	57,7	47,1	10,64	0,4	0,38	-12,4
31.01.2026	0,956	0,647	27,92	14,18	27,48	13,94	13,54	24	0	0	58,9	47,6	11,32	0,4	0,38	-13,8
01.02.2026	0,973	0,662	27,94	13,81	27,5	13,58	13,92	24	0	0	58,7	47,2	11,54	0,4	0,38	-18,9
02.02.2026	0,908	0,599	27,04	14,37	26,6	14,13	12,47	24	0	0	59,5	47,6	11,85	0,4	0,38	-20,1
03.02.2026	0,911	0,596	26,99	14,38	26,55	14,14	12,41	24	0	0	59,9	48,2	11,73	0,4	0,38	-18
04.02.2026	0,978	0,658	28,07	14,02	27,6	13,8	13,8	24	0	0	59,3	47,8	11,53	0,4	0,38	-12,3
05.02.2026	0,9	0,6	27,26	14,21	26,84	13,98	12,86	24	0	0	57,9	47	10,91	0,4	0,38	-7,6
06.02.2026	0,859	0,579	26,82	14,37	26,4	14,13	12,27	24	0	0	57,7	47,1	10,64	0,4	0,38	-3,2
07.02.2026	0,982	0,675	28,14	13,95	27,7	13,72	13,98	24	0	0	59,2	48	11,23	0,4	0,38	-3,3
08.02.2026	0,981	0,673	28,46	14,11	28,02	13,88	14,14	24	0	0	58,6	47,7	10,97	0,4	0,38	-4,9
09.02.2026	0,911	0,622	27,62	14,39	27,17	14,16	13,01	24	0	0	58,3	47,4	10,86	0,4	0,38	-12,1
10.02.2026	0,857	0,566	26,44	14,38	26,01	14,14	11,87	24	0	0	58,9	47,9	11,08	0,4	0,38	-12,4
11.02.2026	0,871	0,59	27,04	14,57	26,59	14,33	12,26	24	0	0	58,6	47,9	10,7	0,4	0,38	-3,8
12.02.2026	0,897	0,61	27,28	14,53	26,84	14,29	12,55	24	0	0	59,3	48,6	10,69	0,4	0,38	-0,7
13.02.2026	0,875	0,597	26,95	14,52	26,52	14,28	12,24	24	0	0	59,2	48,6	10,7	0,4	0,38	-1,2
14.02.2026	0,904	0,621	27,41	14,55	26,97	14,31	12,66	24	0	0	59,4	48,8	10,7	0,4	0,38	-6,7
15.02.2026	0,977	0,675	28,05	13,85	27,61	13,64	13,97	24	0	0	59,4	48,6	10,82	0,4	0,38	-11,2
16.02.2026	0,94	0,637	27,47	14,2	27,01	13,96	13,05	24	0	0	59,9	48,9	11,02	0,4	0,38	-
17.02.2026	0,918	0,626	27,78	14,52	27,32	14,29	13,03	24	0	0	58,9	48,3	10,58	0,4	0,38	-
Итого:	23,285	0	694,02	357,48	682,96	351,63	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,285															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	2298,23	107473,67	71558,34	105689,67	70490,12
17.02.2026	2321,515	108167,69	71915,82	106372,63	70841,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:47:24