

#147656#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025



Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1622,628	1622,628	0
Количество тепловой энергии, система 2	2192,22	2171,276	20.944 - 0,039

20,905

Подпись исполнителя



Handwritten signature.

#147057#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6665
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207673
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,005	0,005	0,6	0,03	0,6	0,03	0,57	24	0	1	15,8	15,7	0,07	0,4	0,38
25.08.2025	-	0,007	0,007	0,73	0,07	0,73	0,07	0,66	22	2	1	15,2	15,3	-0,11	0,4	0,38
26.08.2025	-	0,027	0,031	7,79	5,88	7,79	5,88	1,91	24	0	1	16,6	17,6	-0,97	0,4	0,38
27.08.2025	-	0,932	0,726	62,63	49,1	61,73	48,47	13,26	24	0	0	55,4	51,4	4,02	0,4	0,38
28.08.2025	-	0,796	0,59	55,8	45,15	54,89	44,47	10,42	24	0	0	60,1	56,3	3,77	0,4	0,38
29.08.2025	-	0,74	0,533	49,61	39,77	48,74	39,29	9,45	24	0	0	60,3	56	4,26	0,4	0,38
30.08.2025	-	0,768	0,561	49,96	39,68	49,12	39,2	9,92	24	0	0	60,4	56,2	4,25	0,4	0,38
31.08.2025	-	0,914	0,703	52,15	39,31	51,26	38,83	12,43	24	0	0	60,5	56,3	4,19	0,4	0,38
01.09.2025	-	0,651	0,472	44,41	35,69	43,65	35,25	8,4	22	2	1	60,2	56,1	4,11	0,4	0,38
02.09.2025	-	0,755	0,558	49,98	39,76	49,16	39,24	9,92	24	0	0	60,3	56,3	4	0,4	0,38
03.09.2025	-	0,749	0,552	51,77	41,86	50,9	41,2	9,7	24	0	0	60,6	56,6	3,91	0,4	0,38
04.09.2025	-	0,754	0,556	48,38	38,17	47,57	37,69	9,88	24	0	0	60,4	56,2	4,19	0,4	0,38
05.09.2025	-	0,705	0,51	47,24	37,85	46,44	37,37	9,07	24	0	0	60,4	56,2	4,19	0,4	0,38
06.09.2025	-	0,718	0,52	46,41	36,88	45,63	36,4	9,23	24	0	0	60,5	56,2	4,33	0,4	0,38
07.09.2025	-	0,872	0,667	47,91	35,72	47,09	35,24	11,85	24	0	0	60,5	56,1	4,42	0,4	0,38
08.09.2025	-	0,748	0,553	49,02	38,99	48,17	38,39	9,78	24	0	0	60,4	56,3	4,04	0,4	0,38
09.09.2025	-	0,211	0,144	18,27	15,15	17,99	14,9	3,09	24	0	1	57,8	55,6	2,19	0,4	0,38
10.09.2025	-	0,621	0,517	33,03	22,35	32,54	22	10,54	24	0	1	56,3	55	1,28	0,4	0,38
11.09.2025	-	0,783	0,59	52,99	42,38	52,14	41,71	10,43	24	0	0	60	56,3	3,73	0,4	0,38
12.09.2025	-	0,774	0,568	47,01	36,53	46,24	36,05	10,19	24	0	0	60,2	55,8	4,43	0,4	0,38
13.09.2025	-	0,736	0,545	38,54	28,33	37,87	27,94	9,93	22	2	1	60	54,9	5,04	0,4	0,38
14.09.2025	-	0,873	0,658	38,82	26,48	38,16	26,08	12,08	24	0	0	59,8	54,1	5,74	0,4	0,38
15.09.2025	-	0,74	0,536	36,4	26,14	35,77	25,81	9,96	24	0	0	59,6	53,9	5,75	0,4	0,38
16.09.2025	-	0,759	0,551	35,9	25,33	35,3	25,08	10,22	24	0	0	59,7	53,8	5,92	0,4	0,38
17.09.2025	-	0,763	0,55	35,46	24,85	34,89	24,61	10,28	24	0	0	59,5	53,4	6,11	0,4	0,38
18.09.2025	-	0,797	0,586	35,79	24,47	35,19	24,23	10,96	24	0	0	59,2	53,1	6,06	0,4	0,38
19.09.2025	-	0,711	0,511	34,5	24,62	33,94	24,37	9,57	24	0	0	59,1	53,1	5,95	0,4	0,38
20.09.2025	-	0,801	0,602	35,24	23,76	34,66	23,52	11,14	24	0	0	59,4	53,6	5,82	0,4	0,38
21.09.2025	-	0,73	0,536	34,22	23,98	33,67	23,74	9,93	24	0	0	59,6	53,8	5,78	0,4	0,38
22.09.2025	-	0,767	0,565	34,21	23,37	33,65	23,13	10,52	24	0	0	59,6	53,5	6,09	0,4	0,38
23.09.2025	-	0,737	0,524	33,35	23,2	32,8	22,96	9,84	24	0	0	59,5	53	6,5	0,4	0,38
Итого:	-	20,944	15,527	1208,12	914,85	1188,28	903,15	285,13	738	6	-	55,38	51,22	4,16	0,4	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 738 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	2171,276	102561,95	68470,59	100857,09	67442,13
23.09.2025	2192,22	103770,07	69385,44	102045,37	68345,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения