

#162898#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6665
ВКТ-7
00207673
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,801	0,581	33,98	22,74	33,42	22,5	10,92	24	0	0	59,5	52,9	6,63	0,4	0,38	-
25.09.2025	0,779	0,56	33,06	22,15	32,52	21,91	10,61	24	0	0	59,3	52,5	6,8	0,4	0,38	-
26.09.2025	0,795	0,574	32,95	21,75	32,42	21,51	10,91	24	0	0	59,2	52,2	6,93	0,4	0,38	-
27.09.2025	0,773	0,547	32,91	22,2	32,36	21,96	10,4	24	0	0	59,4	52,3	7,05	0,4	0,38	-
28.09.2025	0,84	0,605	34,94	23,13	34,37	22,89	11,48	24	0	0	59,3	52,4	6,84	0,4	0,38	-
29.09.2025	0,756	0,534	32,88	22,31	32,34	22,07	10,27	24	0	0	58,7	51,8	6,89	0,4	0,38	-
30.09.2025	0,861	0,604	33,92	21,86	33,36	21,62	11,74	24	0	0	58,9	51,2	7,72	0,4	0,38	-
01.10.2025	0,84	0,583	32,17	20,34	31,63	20,11	11,52	24	0	0	59,1	51,4	7,73	0,4	0,38	-
02.10.2025	0,726	0,54	28,81	15	28,53	14,84	13,69	24	0	0	46,2	39,5	6,62	0,4	0,38	-
03.10.2025	0,879	0,621	26,63	13,77	26,23	13,55	12,68	24	0	0	58,8	48,9	9,86	0,4	0,38	-
04.10.2025	0,959	0,685	26,8	12,37	26,37	12,14	14,23	24	0	0	58,2	47,7	10,46	0,4	0,38	-
05.10.2025	0,982	0,706	27,15	12,44	26,73	12,2	14,53	24	0	0	58,7	48,3	10,46	0,4	0,38	-
06.10.2025	0,928	0,668	27,61	13,85	27,18	13,62	13,56	24	0	0	58,6	49	9,65	0,4	0,38	-
07.10.2025	0,871	0,623	25,34	12,57	24,92	12,34	12,58	24	0	0	59,1	49,1	10	0,4	0,38	-
08.10.2025	0,802	0,566	24,7	13,08	24,28	12,84	11,44	24	0	0	59	49,2	9,78	0,4	0,38	-
09.10.2025	0,857	0,61	25,19	12,7	24,77	12,46	12,31	24	0	0	59,2	49,1	10,01	0,4	0,38	-
10.10.2025	0,736	0,505	27,97	17,84	27,52	17,61	9,91	23	1	1	59,2	51	8,26	0,4	0,38	-
11.10.2025	0,815	0,577	32,97	21,66	32,42	21,42	11	24	0	0	59,7	52,2	7,41	0,4	0,38	-
12.10.2025	0,903	0,661	32,79	19,83	32,27	19,59	12,68	24	0	0	59,4	51,8	7,63	0,4	0,38	-
13.10.2025	0,8	0,556	30,9	19,8	30,41	19,56	10,85	24	0	0	59,4	51,4	7,98	0,4	0,38	-
14.10.2025	0,844	0,594	30,68	18,89	30,2	18,65	11,55	24	0	0	59,6	51,4	8,19	0,4	0,38	-
15.10.2025	0,845	0,609	30,57	18,59	30,09	18,35	11,74	24	0	0	59,5	51,6	7,9	0,4	0,38	-
16.10.2025	0,899	0,668	31,23	18,18	30,73	17,94	12,79	24	0	0	59,5	51,9	7,61	0,4	0,38	-
17.10.2025	0,82	0,595	33,76	22,3	33,19	21,96	11,23	24	0	0	59,7	53	6,73	0,4	0,38	-
18.10.2025	1,038	0,794	41,03	25,98	40,35	25,68	14,67	24	0	0	60	54	6,07	0,4	0,38	-
19.10.2025	0,926	0,69	37,55	24,37	36,92	24,1	12,82	24	0	0	60,2	53,8	6,33	0,4	0,38	-
20.10.2025	0,869	0,636	34,07	21,75	33,53	21,51	12,02	24	0	0	59,7	52,8	6,91	0,4	0,38	-
21.10.2025	0,831	0,608	33,31	21,48	32,77	21,24	11,53	24	0	0	59,4	52,5	6,87	0,4	0,38	-
22.10.2025	0,82	0,596	32,18	20,52	31,65	20,28	11,37	24	0	0	59,4	52,2	7,2	0,4	0,38	-
23.10.2025	0,893	0,665	32,21	19,32	31,71	19,08	12,63	24	0	0	59,6	52,2	7,34	0,4	0,38	-
Итого:	25,488	0	940,26	572,77	925,19	565,53	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,488															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	2192,22	103770,07	69385,44	102045,37	68345,28
23.10.2025	2217,708	104710,33	69958,21	102970,56	68910,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:41:46