

#48540#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 23.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	651,224	576,544	74.68
Количество тепловой энергии, система 2	310,901	286,232	24.669

Подпись исполнителя



#37368#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 23.11.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6665
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207673
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	0,839	0,651	97,49	86,26	95,83	84,82	11,01	24	0	0	60,9	58,9	1,99	0,4	0,38
25.10.2023	-	0,748	0,59	96,19	85,94	94,57	84,5	10,07	24	0	0	60,1	58,5	1,67	0,4	0,38
26.10.2023	-	0,794	0,616	96,74	86,03	95,1	84,6	10,5	24	0	0	60,4	58,6	1,86	0,4	0,38
27.10.2023	-	0,781	0,588	96,47	86,3	94,83	84,86	9,97	24	0	0	61	59	2,04	0,4	0,38
28.10.2023	-	0,798	0,609	96,39	85,91	94,74	84,47	10,27	24	0	0	61	59	2,04	0,4	0,38
29.10.2023	-	0,789	0,609	96,46	85,61	94,87	84,24	10,63	24	0	0	59,6	57,8	1,82	0,4	0,38
30.10.2023	-	0,838	0,647	96,59	85,44	94,96	84	10,96	24	0	0	60,9	58,9	2,01	0,4	0,38
31.10.2023	-	0,835	0,657	97,15	85,8	95,5	84,36	11,14	24	0	0	60,7	58,8	1,87	0,4	0,38
01.11.2023	-	0,844	0,664	97,34	85,84	95,67	84,4	11,27	24	0	0	60,7	58,8	1,89	0,4	0,38
02.11.2023	-	0,832	0,659	97	85,62	95,38	84,18	11,2	24	0	0	60,5	58,6	1,83	0,4	0,38
03.11.2023	-	0,737	0,572	95,82	85,93	94,2	84,49	9,71	24	0	0	60,4	58,6	1,78	0,4	0,38
04.11.2023	-	0,737	0,562	95,35	85,63	93,73	84,19	9,54	24	0	0	60,6	58,7	1,86	0,4	0,38
05.11.2023	-	0,776	0,599	96,12	85,8	94,49	84,36	10,13	24	0	0	60,7	58,8	1,89	0,4	0,38
06.11.2023	-	0,872	0,678	96,82	85,12	95,18	83,68	11,5	24	0	0	60,9	58,9	2,02	0,4	0,38
07.11.2023	-	0,826	0,636	96,5	85,49	94,86	84,05	10,81	24	0	0	60,9	58,9	2	0,4	0,38
08.11.2023	-	0,792	0,601	95,9	85,5	94,26	84,06	10,2	24	0	0	61	59	2	0,4	0,38
09.11.2023	-	0,742	0,564	95,18	85,43	93,57	83,99	9,58	24	0	0	60,7	58,8	1,91	0,4	0,38
10.11.2023	-	0,716	0,534	94,74	85,49	93,13	84,05	9,08	24	0	0	60,7	58,7	1,98	0,4	0,38
11.11.2023	-	0,824	0,634	95,51	84,6	93,89	83,16	10,73	24	0	0	60,9	58,9	2,02	0,4	0,38
12.11.2023	-	0,848	0,66	95,65	84,31	94,01	82,87	11,14	24	0	0	61	59	2,03	0,4	0,38
13.11.2023	-	0,771	0,583	94,77	84,68	93,12	83,24	9,88	24	0	0	61	59	2,01	0,4	0,38
14.11.2023	-	0,818	0,646	95,8	84,59	94,17	83,18	10,99	24	0	0	60,5	58,6	1,83	0,4	0,38
15.11.2023	-	0,765	0,583	94,44	84,35	92,82	82,93	9,89	24	0	0	60,7	58,7	1,99	0,4	0,38
16.11.2023	-	0,774	0,595	93,62	83,25	92,04	81,9	10,14	24	0	0	60,5	58,6	1,94	0,4	0,38
17.11.2023	-	0,681	0,518	90,48	81,31	88,98	80,11	8,87	24	0	0	60	58,1	1,84	0,4	0,38
18.11.2023	-	0,78	0,594	91,04	80,57	89,51	79,36	10,15	24	0	0	60,6	58,6	2,05	0,4	0,38
19.11.2023	-	0,892	0,716	92,62	80,05	91,07	78,85	12,22	24	0	0	60,3	58,4	1,95	0,4	0,38
20.11.2023	-	0,735	0,573	90,85	80,72	89,37	79,52	9,85	24	0	0	59,9	58,1	1,81	0,4	0,38
21.11.2023	-	0,816	0,625	91,62	80,57	90,1	79,37	10,73	24	0	0	60,4	58,3	2,11	0,4	0,38
22.11.2023	-	0,848	0,645	91,78	80,41	90,25	79,16	11,09	24	0	0	60,5	58,3	2,21	0,4	0,38
23.11.2023	-	0,821	0,618	91,43	80,47	89,91	79,27	10,64	24	0	0	60,2	57,9	2,26	0,4	0,38
Итого:	-	24,669	19,026	2943,86	2613,02	2894,11	2570,22	323,89	744	0	-	60,59	58,64	1,95	0,4	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	286,232	27420,01	23457,87	26980,31	23127,07
23.11.2023	310,901	30363,87	26070,89	29874,42	25697,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения