

#166306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6664
ВКТ-7
00207673
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,806	0,213	258,84	252,58	256,58	250,93	5,65	24	0	0	43	36,8	6,19	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,781	0,201	251,05	244,83	248,89	243,33	5,56	24	0	0	42,7	36,4	6,33	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,78	0,205	250,92	244,52	248,76	243,08	5,68	24	0	0	42,4	36,1	6,29	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,885	0,206	256,55	250,36	254,39	248,76	5,63	24	0	0	43	36,4	6,57	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,852	0,206	255,03	248,71	252,8	247,14	5,66	24	0	0	42,7	36,2	6,49	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,876	0,202	257,54	251,26	255,38	249,82	5,56	24	0	0	42,3	35,8	6,54	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,921	0,209	265,89	259,48	263,7	257,96	5,74	24	0	0	42,2	35,7	6,47	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,925	0,206	264,18	257,69	262,02	256,25	5,77	24	0	0	42	35,5	6,53	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,033	0,207	265,23	258,83	262,91	257,2	5,71	24	0	0	42,9	36	6,92	0,6	0,4	-
02.11.2025	2,03	0,21	266,71	260,26	264,31	258,58	5,73	24	0	0	43,3	36,4	6,87	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,976	0,214	264,12	257,65	261,78	255,97	5,81	24	0	0	43,2	36,5	6,71	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,947	0,209	263,26	256,91	261,09	255,27	5,82	24	0	0	42,6	36	6,61	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,951	0,207	266,55	260,11	264,15	258,43	5,72	24	0	0	42,9	36,3	6,57	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,952	0,213	266,23	259,75	263,87	258,07	5,8	24	0	0	43	36,4	6,57	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,965	0,211	266,5	260,1	264,19	258,42	5,77	24	0	0	42,7	36,1	6,62	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,146	0,219	270,13	263,5	267,69	261,82	5,87	24	0	0	43,9	36,7	7,19	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,288	0,22	270,24	263,4	267,64	261,72	5,92	24	0	0	45,1	37,4	7,69	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,129	0,232	268,86	261,74	266,43	260,06	6,37	24	0	0	43,7	36,6	7,08	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,049	0,215	271,86	265,19	269,46	263,51	5,95	24	0	0	42,9	36,1	6,78	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,034	0,247	270,44	262,99	268,13	261,33	6,8	24	0	0	42,4	35,7	6,65	0,6	0,4	-
13.11.2025	2,042	0,212	267,49	260,92	265,11	259,24	5,87	24	0	0	42,9	36	6,88	0,6	0,4	-
14.11.2025	2	0,218	269,53	262,89	267,2	261,21	5,99	24	0	0	42,7	36,1	6,66	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,152	0,219	267,93	261,26	265,5	259,58	5,92	24	0	0	43,7	36,4	7,27	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,898	0,238	266,4	259,38	263,22	257,35	5,87	24	0	0	50,5	40,4	10,09	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,676	0,242	267,32	260,16	264,34	258,2	6,14	24	0	0	48,8	39,6	9,18	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,177	0,09	112,11	109,49	110,94	108,75	2,19	24	0	1	47	37,1	9,85	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,91	0,259	292,06	284,46	288,76	282,26	6,5	24	0	0	49,3	40,1	9,15	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,538	0,109	130,35	127,14	128,76	126,18	2,58	24	0	1	50,6	39,5	11,13	0,6	0,4	-
21.11.2025	3,16	0,292	307,88	299,58	304,16	297,14	7,02	24	0	0	50,9	41,5	9,41	0,6	0,4	-
22.11.2025	3,091	0,289	301,1	292,8	297,47	290,43	7,04	24	0	0	50,6	41,3	9,39	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,659	0,303	298,16	289,68	293,92	287,04	6,88	24	0	0	55,4	44	11,4	0,6	0,4	-
Итого:	66,629	0	8050,46	7847,62	7973,55	7795,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,629															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1653,315	210372,14	205614,88	208017,26	203918,28
23.11.2025	1719,944	218422,6	213462,5	215990,81	211713,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:00:50