

#179472#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 41-51, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00207673	Показания прибора, Гкал 23.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1803,275	1719,944	83.331
Количество тепловой энергии, система 2	2269,427	2244,9	24.527

Подпись исполнителя



#178446#

Отчёт за период с 23.11.2025 по 23.12.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 6665  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207673  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 26.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2025	-3,9	-0,68	-0,68	0	16,58	0	16,42	-16,42	24	0	1	20,6	42,6	-22,01	0,4	0,38
25.11.2025	-0,9	0,002	-0,097	11,48	15,28	11,29	15,12	-3,83	24	0	1	59,2	45,1	14,11	0,4	0,38
26.11.2025	-0,4	0,941	0,673	33,09	19,72	32,53	19,48	13,05	24	0	0	59,5	51,1	8,38	0,4	0,38
27.11.2025	-1,3	0,912	0,652	32,77	19,88	32,23	19,64	12,59	24	0	0	59,7	51,5	8,19	0,4	0,38
28.11.2025	-0,4	0,918	0,651	32,92	19,97	32,38	19,73	12,65	24	0	0	59,6	51,4	8,21	0,4	0,38
29.11.2025	-0,3	0,92	0,66	32,97	19,95	32,44	19,71	12,73	24	0	0	59,5	51,3	8,18	0,4	0,38
30.11.2025	-0,5	0,973	0,702	33,74	19,77	33,2	19,53	13,67	24	0	0	59,5	51,3	8,18	0,4	0,38
01.12.2025	-	0,904	0,644	32,67	19,92	32,14	19,68	12,46	24	0	0	59,7	51,5	8,15	0,4	0,38
02.12.2025	-	0,922	0,659	33,09	19,97	32,55	19,73	12,82	24	0	0	59,3	51,2	8,11	0,4	0,38
03.12.2025	-	0,87	0,616	32,2	19,92	31,67	19,68	11,99	24	0	0	59,4	51,2	8,1	0,4	0,38
04.12.2025	-	0,849	0,598	31,78	19,91	31,26	19,67	11,59	24	0	0	59,5	51,4	8,1	0,4	0,38
05.12.2025	-	0,914	0,622	29,78	16,21	29,29	16,01	13,28	24	0	1	59,3	51,4	7,92	0,4	0,38
06.12.2025	-	0,875	0,629	32,38	19,85	31,85	19,61	12,24	24	0	0	59	51,2	7,84	0,4	0,38
07.12.2025	-	1,024	0,754	34,84	19,8	34,27	19,56	14,71	24	0	0	59	51,2	7,85	0,4	0,38
08.12.2025	-	0,835	0,588	31,73	19,97	31,21	19,73	11,48	24	0	0	58,9	51	7,87	0,4	0,38
09.12.2025	-	0,937	0,679	33,18	19,77	32,64	19,53	13,11	24	0	0	59,5	51,5	7,98	0,4	0,38
10.12.2025	-	0,859	0,611	31,94	19,84	31,42	19,6	11,82	24	0	0	59,4	51,5	7,95	0,4	0,38
11.12.2025	-	0,897	0,64	31,34	18,54	30,84	18,3	12,54	24	0	0	59,3	50,9	8,37	0,4	0,38
12.12.2025	-	0,812	0,562	29	17,69	28,53	17,45	11,08	24	0	0	59,2	50,4	8,8	0,4	0,38
13.12.2025	-	0,879	0,626	30,08	17,5	29,61	17,26	12,35	24	0	0	59,2	50,5	8,63	0,4	0,38
14.12.2025	-	0,916	0,648	30,24	17,19	29,77	16,95	12,82	24	0	0	59,3	50,3	9,05	0,4	0,38
15.12.2025	-	0,852	0,592	29,43	17,46	28,95	17,22	11,73	24	0	0	59,4	50,3	9,05	0,4	0,38
16.12.2025	-	0,867	0,603	29,66	17,49	29,18	17,25	11,93	24	0	0	59,5	50,5	9,02	0,4	0,38
17.12.2025	-	0,856	0,597	29,41	17,4	28,93	17,16	11,77	24	0	0	59,5	50,5	8,98	0,4	0,38
18.12.2025	-	0,868	0,61	29,49	17,23	29	16,99	12,01	24	0	0	59,5	50,5	8,99	0,4	0,38
19.12.2025	-	0,827	0,575	29,07	17,43	28,6	17,19	11,41	24	0	0	59,1	50,3	8,84	0,4	0,38
20.12.2025	-	0,866	0,604	29,38	17,25	28,9	17,01	11,89	24	0	0	59,6	50,5	9,09	0,4	0,38
21.12.2025	-	0,986	0,717	31,45	17,13	30,94	16,89	14,05	24	0	0	59,7	50,8	8,89	0,4	0,38
22.12.2025	-	0,904	0,636	29,86	17,08	29,41	16,84	12,57	24	0	0	59,7	50,6	9,12	0,4	0,38
23.12.2025	-	1,022	0,737	31,24	16,23	30,74	15,99	14,75	24	0	0	59,2	50	9,21	0,4	0,38
Итого:	-1,5	24,527	17,108	890,21	551,93	875,77	544,93	330,84	720	0	-	58,09	50,45	7,64	0,4	0,38

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2025	2244,9	105686,36	70525,1	103931,14	69471,31
23.12.2025	2269,427	106576,57	71077,03	104806,91	70016,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения