

#112461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6664
ВКТ-7
00207673
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,866	0,272	353,31	345,52	349,51	342,84	6,67	24	0	0	48	40,6	7,4	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,944	0,274	353,8	346,04	349,85	343,25	6,6	24	0	0	48,8	41,2	7,62	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,845	0,269	354,54	346,84	350,74	344,17	6,57	24	0	0	47,9	40,6	7,33	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,592	0,259	352,88	345,39	349,4	342,88	6,52	24	0	0	46	39,3	6,66	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,581	0,259	353,2	345,57	349,69	343,03	6,66	24	0	0	45,7	39,1	6,61	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,712	0,269	354,37	346,7	350,77	344,06	6,71	24	0	0	46,8	39,8	6,93	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,584	0,244	324,95	317,87	321,51	315,44	6,07	22	2	1	47,5	40,3	7,25	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,73	0,26	364,17	356,51	360,43	353,87	6,56	24	0	0	46,6	39,8	6,83	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,883	0,276	363,25	355,43	359,31	352,62	6,69	24	0	0	48	40,8	7,24	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,868	0,267	364,63	356,93	360,76	354,15	6,61	24	0	0	47,5	40,3	7,18	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,614	0,302	364,38	356,12	359,47	352,77	6,7	24	0	0	53,8	44,6	9,2	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,858	0,315	366,51	357,95	361,3	354,43	6,87	24	0	0	55,4	45,7	9,77	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	4,019	0,351	369,48	360,19	363,93	356,46	7,47	24	0	0	56,8	46,8	10,06	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,924	0,229	253,52	247,12	249,84	244,73	5,11	24	0	1	55,8	45	10,76	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,751	0,267	333,97	326,24	330,43	323,76	6,67	24	0	0	47,4	39,9	7,49	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,986	0,274	337,23	329,28	333,43	326,72	6,71	24	0	0	48,8	40,7	8,11	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,327	0,285	336,03	327,92	331,79	325,1	6,69	24	0	0	51,9	42,7	9,15	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,117	0,286	336,92	328,87	332,92	326,15	6,77	24	0	0	50,3	41,8	8,5	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,547	0,318	339,78	331,12	335,23	328,02	7,21	24	0	0	53,8	44,2	9,6	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,523	0,324	340,78	331,98	336,18	328,86	7,32	24	0	0	53,9	44,4	9,49	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,596	0,323	340,92	332,11	336,26	328,99	7,27	24	0	0	54,2	44,4	9,71	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,596	0,32	341,82	333,07	337,22	329,96	7,26	24	0	0	53,6	43,9	9,69	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,051	0,308	342,11	333,53	338,11	330,74	7,37	24	0	0	49,8	41,7	8,1	0,6	0,4	-
16.01.2025	1,742	0,176	197,21	192,14	195,14	190,74	4,4	24	0	1	47,2	39,2	7,99	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,952	0,304	367,3	358,51	363,38	355,76	7,62	24	0	0	47,6	40,4	7,24	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,979	0,311	363,8	354,99	359,81	352,18	7,63	24	0	0	48,2	40,8	7,39	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,946	0,319	360,54	351,68	356,66	348,91	7,75	24	0	0	48,1	40,8	7,36	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,469	0,338	361,81	352,55	357,21	349,42	7,79	24	0	0	52,4	43,6	8,73	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,548	0,36	361,85	352,35	357,11	349,05	8,06	24	0	0	53,3	44,4	8,91	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,47	0,35	359,8	350,29	355,16	347,11	8,05	24	0	0	52,5	43,8	8,75	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,633	0,369	360,93	351,11	356,06	347,78	8,28	24	0	0	53,9	44,8	9,15	0,6	0,4	-
Итого:	96,253	0	10675,79	10421,92	10548,61	10333,95	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,253															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1296,413	165383,28	161620,26	163520,26	160274,24
23.01.2025	1392,666	176059,07	172042,18	174068,87	170608,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:01:35