

#193993#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6664
ВКТ-7
00207673
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,331	0,301	284,71	276,26	279,76	273,39	6,37	24	0	0	61,5	47,1	14,39	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	4,194	0,315	287,95	279,32	283,15	276,44	6,71	24	0	0	60,4	46,7	13,68	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,839	0,262	284,1	276,55	280,8	274,37	6,43	24	0	0	49,6	40,5	9,17	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,47	0,233	279,85	272,82	277,1	270,95	6,15	24	0	0	45,7	37,6	8,05	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,845	0,25	283,05	275,68	279,93	273,59	6,34	24	0	0	48,8	39,5	9,24	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,962	0,254	283,05	275,62	279,73	273,46	6,27	24	0	0	50	40,4	9,67	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,675	0,282	284,33	276,34	280,17	273,77	6,4	24	0	0	56,1	44	12,1	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,894	0,307	287,21	278,69	282,76	276	6,76	24	0	0	58	45,3	12,67	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	4,126	0,307	287,2	278,72	282,43	275,85	6,58	24	0	0	60,2	46,7	13,5	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,322	0,278	287,9	279,96	284,05	277,54	6,51	24	0	0	53,4	42,7	10,7	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,515	0,281	289,36	281,42	285,32	278,92	6,4	24	0	0	54,6	43,3	11,34	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,939	0,348	308,03	298,95	303,02	295,77	7,25	24	0	0	59,4	47,6	11,84	0,6	0,4	-4
05.01.2026	4,111	0,339	308,51	299,36	303,58	296,32	7,26	24	0	0	58,9	46,5	12,41	0,6	0,4	-3
06.01.2026	4,166	0,32	292,41	283,65	287,6	280,77	6,83	24	0	0	59,8	46,5	13,36	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	4,449	0,335	294,98	285,94	289,87	282,82	7,05	24	0	0	61,8	47,6	14,18	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	4,823	0,339	294,72	285,52	289,09	282,23	6,86	24	0	0	64,9	49,4	15,49	0,6	0,4	-11
09.01.2026	4,757	0,34	293,04	283,83	287,53	280,61	6,92	24	0	0	64,4	49	15,33	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	4,431	0,328	292,37	283,43	287,23	280,38	6,85	24	0	0	62	47,8	14,26	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	4,138	0,32	291,78	282,99	286,95	280,08	6,87	24	0	0	59,9	46,6	13,28	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	4,214	0,32	292,73	283,92	287,84	281,02	6,82	24	0	0	60,2	46,7	13,52	0,6	0,4	-
13.01.2026	4,53	0,321	292,75	283,98	287,52	280,87	6,65	24	0	0	62,6	48	14,63	0,6	0,4	-
14.01.2026	4,636	0,309	291,4	282,78	286,05	279,66	6,39	24	0	0	63,4	48,3	15,11	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,987	0,292	292,19	283,97	287,58	281,18	6,4	24	0	0	58,5	45,7	12,83	0,6	0,4	-
16.01.2026	4,3	0,292	292,14	283,84	287,23	280,95	6,28	24	0	0	60,5	46,6	13,92	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,6	0,309	291,35	282,77	286,03	279,68	6,35	24	0	0	63,1	48,1	15	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,713	0,305	292,98	284,33	287,51	281,17	6,34	24	0	0	63,9	48,6	15,3	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,882	0,312	293,21	284,48	287,59	281,23	6,36	24	0	0	65,1	49,2	15,87	0,6	0,4	-
20.01.2026	4,785	0,325	292,3	283,32	286,78	280,09	6,69	24	0	0	64,5	49	15,53	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,641	0,325	293,73	284,84	288,36	281,69	6,67	24	0	0	63,4	48,4	14,96	0,6	0,4	-
22.01.2026	5,002	0,319	294,17	285,31	288,39	281,96	6,43	24	0	0	66	49,7	16,23	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,833	0,316	293,29	284,58	287,73	281,34	6,39	24	0	0	64,7	49	15,69	0,6	0,4	-
Итого:	128,11	0	9026,79	8763,17	8878,68	8674,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	128,11															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1803,275	226984,36	221800,58	224456,99	219989,03
23.01.2026	1931,385	236011,15	230563,75	233335,67	228663,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:09:51