

#193992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 41-51, Калининград
5346
6665
ВКТ-7
00207673
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,878	0,615	29,16	16,56	28,72	16,32	12,4	24	0	0	58,8	49,5	9,22	0,4	0,38	-6,3
25.12.2025	0,941	0,662	29,97	16,48	29,5	16,24	13,26	24	0	0	59,4	50	9,43	0,4	0,38	-5,6
26.12.2025	0,876	0,602	29	16,66	28,53	16,42	12,11	24	0	0	59,5	49,9	9,59	0,4	0,38	4,4
27.12.2025	0,963	0,675	30,15	16,28	29,65	16,04	13,61	24	0	0	59,3	49,7	9,65	0,4	0,38	5,4
28.12.2025	0,957	0,669	29,99	16,2	29,5	15,96	13,54	24	0	0	59,2	49,3	9,86	0,4	0,38	3,8
29.12.2025	0,933	0,651	29,68	16,32	29,22	16,08	13,14	24	0	0	59,4	49,7	9,63	0,4	0,38	2,5
30.12.2025	1,034	0,735	30,7	15,61	30,21	15,37	14,84	24	0	0	59,4	49,4	9,91	0,4	0,38	-1,1
31.12.2025	1,08	0,767	30,34	14,49	29,83	14,26	15,57	24	0	0	59,7	49,3	10,4	0,4	0,38	-4,2
01.01.2026	0,826	0,569	27,68	15,87	27,23	15,63	11,6	24	0	0	58,4	48,9	9,5	0,4	0,38	-5,2
02.01.2026	0,853	0,585	27,76	15,7	27,3	15,46	11,84	24	0	0	59,3	49,4	9,87	0,4	0,38	1,2
03.01.2026	0,861	0,591	27,35	15,18	26,9	14,94	11,96	24	0	0	59,4	49,2	10,16	0,4	0,38	-0,6
04.01.2026	0,973	0,682	29,07	15,03	28,61	14,79	13,82	24	0	0	59,4	49,2	10,22	0,4	0,38	-4
05.01.2026	0,847	0,576	27,61	15,75	27,16	15,51	11,65	24	0	0	59,3	49,2	10,08	0,4	0,38	-3
06.01.2026	0,985	0,697	29,7	15,37	29,23	15,13	14,1	24	0	0	59,3	49,4	9,95	0,4	0,38	-5,5
07.01.2026	0,904	0,629	28,71	15,57	28,26	15,33	12,93	24	0	0	58,4	48,8	9,57	0,4	0,38	-7,8
08.01.2026	0,892	0,614	28,31	15,45	27,86	15,21	12,65	24	0	0	58,7	48,8	9,92	0,4	0,38	-11
09.01.2026	0,918	0,636	28,62	15,39	28,16	15,15	13,01	24	0	0	58,8	48,8	10,01	0,4	0,38	-9,6
10.01.2026	0,936	0,653	28,9	15,36	28,45	15,12	13,33	24	0	0	58,8	48,8	9,99	0,4	0,38	-5,2
11.01.2026	1,038	0,731	30,06	14,93	29,56	14,69	14,87	24	0	0	59,5	49,2	10,36	0,4	0,38	-5,2
12.01.2026	0,955	0,661	28,69	15,03	28,24	14,79	13,45	24	0	0	59,4	49,1	10,28	0,4	0,38	-
13.01.2026	0,873	0,6	27,72	15,13	27,27	14,89	12,38	24	0	0	58,5	48,4	10,1	0,4	0,38	-
14.01.2026	0,887	0,61	28,26	15,21	27,83	14,97	12,86	24	0	0	57,4	47,5	9,88	0,4	0,38	-
15.01.2026	0,907	0,622	28,18	15,26	27,72	15,02	12,7	24	0	0	59,1	48,8	10,3	0,4	0,38	-
16.01.2026	0,9	0,62	28,64	15,5	28,18	15,26	12,92	24	0	0	58	48,1	9,84	0,4	0,38	-
17.01.2026	0,883	0,599	28,08	15,53	27,64	15,29	12,35	24	0	0	58,6	48,3	10,33	0,4	0,38	-
18.01.2026	1,029	0,726	30,15	14,74	29,66	14,5	15,16	24	0	0	58,1	48	10,07	0,4	0,38	-
19.01.2026	0,903	0,619	28,16	15,25	27,7	15,01	12,69	24	0	0	59	48,7	10,28	0,4	0,38	-
20.01.2026	1,047	0,735	30,11	14,81	29,65	14,57	15,08	24	0	0	59,2	48,7	10,49	0,4	0,38	-
21.01.2026	0,92	0,624	28,2	15,11	27,74	14,87	12,87	24	0	0	59,3	48,8	10,5	0,4	0,38	-
22.01.2026	0,913	0,633	29,39	15,9	28,94	15,66	13,28	24	0	0	57,5	47,9	9,57	0,4	0,38	-
23.01.2026	0,891	0,617	28,76	15,64	28,31	15,4	12,91	24	0	0	57,5	47,9	9,63	0,4	0,38	-
Итого:	28,803	0	897,1	481,31	882,76	473,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,803															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	2269,427	106576,57	71077,03	104806,91	70016,24
23.01.2026	2298,23	107473,67	71558,34	105689,67	70490,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:38:19