

#207500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 3578
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00070233
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	5,287	378,14	375,2	370,36	370,24	0,12	24	0	0	67,1	52,8	14,29	0	0	-9,4
25.01.2026	4,993	377,1	374,32	369,66	369,53	0,13	24	0	0	65,5	51,9	13,52	0	0	-7,3
26.01.2026	4,617	375,76	373,34	368,85	368,79	0,06	24	0	0	63	50,4	12,53	0	0	-4,4
27.01.2026	4,243	376,79	374,66	370,41	370,4	0,01	24	0	0	60,1	48,6	11,47	0	0	-3,8
28.01.2026	4,632	374,1	371,68	367,24	367,2	0,04	24	0	0	62,9	50,3	12,64	0	0	-6
29.01.2026	5,26	372,91	370,03	365,26	365,15	0,11	24	0	0	67	52,6	14,41	0	0	-9,7
30.01.2026	5,571	375,54	372,34	367,33	367,17	0,16	24	0	0	69,3	54,2	15,18	0	0	-12,4
31.01.2026	5,826	376,26	372,8	367,69	367,43	0,26	24	0	0	71	55,2	15,86	0	0	-13,8
01.02.2026	6,178	378,24	374,47	369,13	368,85	0,28	24	0	0	73,2	56,4	16,74	0	0	-18,9
02.02.2026	6,332	381,05	377,13	371,64	371,37	0,27	24	0	0	74,2	57,2	17,05	0	0	-20,1
03.02.2026	5,663	377,77	374,37	369,36	369,11	0,25	24	0	0	70,1	54,7	15,35	0	0	-18
04.02.2026	5,631	376,57	373,26	368,27	368,04	0,23	24	0	0	69,6	54,3	15,31	0	0	-12,3
05.02.2026	5,132	378,53	375,62	370,92	370,67	0,25	24	0	0	66,2	52,4	13,85	0	0	-7,6
06.02.2026	4,478	376,69	374,27	370,01	369,83	0,18	24	0	0	61,9	49,7	12,12	0	0	-3,2
07.02.2026	4,237	373,84	371,62	367,57	367,42	0,15	24	0	0	60	48,5	11,55	0	0	-3,3
08.02.2026	4,501	376,41	374,03	369,76	369,63	0,13	24	0	0	61,7	49,5	12,19	0	0	-4,9
09.02.2026	5,265	377,35	374,29	369,52	369,27	0,25	24	0	0	67,4	53,2	14,26	0	0	-12,1
10.02.2026	5,277	376,65	373,57	368,79	368,55	0,24	24	0	0	67,5	53,2	14,33	0	0	-12,4
11.02.2026	4,354	377,55	375,17	370,95	370,74	0,21	24	0	0	61,3	49,5	11,76	0	0	-3,8
12.02.2026	3,681	374,77	372,94	369,24	369,1	0,14	24	0	0	56	46	9,98	0	0	-0,7
13.02.2026	3,809	373,78	371,88	368,09	368,01	0,08	24	0	0	56,8	46,4	10,37	0	0	-1,2
14.02.2026	4,622	377,76	375,27	370,9	370,77	0,13	24	0	0	62,6	50,1	12,48	0	0	-6,7
15.02.2026	5,025	378,04	375,24	370,55	370,4	0,15	24	0	0	65,6	52	13,58	0	0	-11,2
16.02.2026	5,369	377,3	374,17	369,28	369,02	0,26	24	0	0	68,2	53,7	14,55	0	0	-
17.02.2026	5,414	379,69	376,56	371,63	371,42	0,21	24	0	0	68,2	53,7	14,58	0	0	-
Итого:	125,397	9418,59	9348,23	9232,41	9228,11	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,397														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1883,789	292945,95	266758,43	289564,61	264284,59
17.02.2026	2009,186	302364,54	276106,66	298797,02	273512,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 12:02:43