

#282969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3578  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00070233  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,791	378,9	376,21	371,72	371,5	0,22	24	0	0	64,1	51,2	12,91	0	0	-
19.02.2026	4,107	376,98	374,83	370,82	370,68	0,14	24	0	0	59,1	48	11,09	0	0	-
20.02.2026	3,841	378,09	376,16	372,32	372,24	0,08	24	0	0	56,8	46,5	10,34	0	0	-
21.02.2026	4,2	377,53	375,35	371,26	371,14	0,12	24	0	0	59,5	48,2	11,33	0	0	-
22.02.2026	3,169	374,59	373,1	369,78	369,69	0,09	24	0	0	51,9	43,3	8,59	0	0	-
23.02.2026	3,094	375,72	374,31	371,03	370,99	0,04	24	0	0	51	42,6	8,35	0	0	-
24.02.2026	3,252	375,63	374,14	370,77	370,72	0,05	24	0	0	52,2	43,4	8,78	0	0	-
25.02.2026	3,37	374,62	373,05	369,58	369,57	0,01	24	0	0	53,2	44,1	9,14	0	0	-
26.02.2026	3,456	375,69	374	370,47	370,36	0,11	24	0	0	54,2	44,8	9,35	0	0	-
27.02.2026	2,573	371,29	370,12	367,3	367,24	0,06	24	0	0	47,2	40,2	7,02	0	0	-
28.02.2026	2,239	369,68	368,72	366,14	366,06	0,08	24	0	0	44,4	38,3	6,13	0	0	-
01.03.2026	2,298	371,06	370,08	367,49	367,47	0,02	24	0	0	44,4	38,1	6,28	0	0	-
02.03.2026	2,75	370,39	369,13	366,19	366,1	0,09	24	0	0	48,4	40,8	7,53	0	0	-
03.03.2026	2,407	368,59	367,52	364,87	364,8	0,07	24	0	0	45,6	39	6,61	0	0	-
04.03.2026	2,652	359,82	358,68	355,96	355,94	0,02	24	0	0	47,1	39,7	7,47	0	0	-
05.03.2026	2,772	351,43	350,19	347,43	347,37	0,06	24	0	0	48,6	40,6	7,99	0	0	-
06.03.2026	2,717	351,45	350,22	347,5	347,42	0,08	24	0	0	48,4	40,6	7,84	0	0	-
07.03.2026	2,44	352,88	351,81	349,24	349,16	0,08	24	0	0	46,2	39,2	7	0	0	-
08.03.2026	2,174	352,68	351,77	349,36	349,3	0,06	24	0	0	44,1	37,8	6,24	0	0	-
09.03.2026	2,103	351,64	350,76	348,42	348,32	0,1	24	0	0	43,6	37,6	6,05	0	0	-
10.03.2026	2,064	353,37	352,51	350,1	350,08	0,02	24	0	0	43,6	37,7	5,91	0	0	-
11.03.2026	2,047	353,27	352,4	349,97	349,95	0,02	24	0	0	43,8	38	5,87	0	0	-
12.03.2026	2,051	352,64	351,77	349,34	349,37	-0,03	24	0	0	43,7	37,9	5,88	0	0	-
13.03.2026	2,087	354,29	353,43	351,04	350,98	0,06	24	0	0	43,7	37,7	5,95	0	0	-
14.03.2026	2,009	354,32	353,48	351,08	351,07	0,01	24	0	0	43,4	37,7	5,74	0	0	-
15.03.2026	2,011	353,71	352,87	350,53	350,47	0,06	24	0	0	43,2	37,4	5,75	0	0	-
16.03.2026	2,23	347,71	346,78	344,37	344,3	0,07	24	0	0	44,6	38,1	6,49	0	0	-
17.03.2026	2,163	337,73	336,85	334,58	334,51	0,07	24	0	0	43,9	37,4	6,48	0	0	-
18.03.2026	2,408	338,67	337,64	335,19	335,19	0	24	0	0	46	38,8	7,2	0	0	-
Итого:	79,475	10504,37	10467,88	10383,85	10381,99	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,475														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2009,186	302364,54	276106,66	298797,02	273512,7
18.03.2026	2088,661	312868,91	286574,54	309180,87	283894,69

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:17:39