

#9082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 3578
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00070233
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 23.03.2021 | 2,32 | 441,17 | 441,12 | 436,63 | 437,59 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 46,1 | 40,8 | 5,32 | 0 | 0 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 2,391 | 439,62 | 439,56 | 435,08 | 436,02 | -0,94 | 24 | 0 | 0 | 46,4 | 40,8 | 5,51 | 0 | 0 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,174 | 440,37 | 440,42 | 436,13 | 437,05 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 44,7 | 39,7 | 4,99 | 0 | 0 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,116 | 439,26 | 439,35 | 435,08 | 436,03 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 44,3 | 39,4 | 4,87 | 0 | 0 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,041 | 441,39 | 441,52 | 437,3 | 438,27 | -0,97 | 24 | 0 | 0 | 43,7 | 39 | 4,68 | 0 | 0 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,189 | 440,42 | 440,47 | 436,16 | 437,09 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 44,7 | 39,7 | 5,03 | 0 | 0 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,185 | 439,38 | 439,43 | 435,16 | 436,07 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 44,6 | 39,6 | 5,03 | 0 | 0 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 2,067 | 442,42 | 442,51 | 438,3 | 439,15 | -0,85 | 24 | 0 | 0 | 44 | 39,3 | 4,73 | 0 | 0 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,014 | 445,44 | 445,59 | 441,3 | 442,23 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 43,9 | 39,3 | 4,57 | 0 | 0 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,095 | 444,23 | 444,34 | 440,06 | 440,99 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 44 | 39,2 | 4,77 | 0 | 0 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,598 | 447,03 | 446,82 | 442,06 | 442,97 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 48,1 | 42,2 | 5,89 | 0 | 0 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,733 | 445,96 | 445,73 | 440,92 | 441,85 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 48,4 | 42,2 | 6,21 | 0 | 0 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,642 | 444,95 | 444,71 | 439,91 | 440,84 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 48,4 | 42,3 | 6,02 | 0 | 0 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,67 | 446,73 | 446,54 | 441,8 | 442,75 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 41,8 | 6,05 | 0 | 0 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 3,071 | 446,39 | 445,91 | 440,7 | 441,59 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 44,7 | 6,98 | 0 | 0 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 3,077 | 445,54 | 445,06 | 439,86 | 440,78 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 51,7 | 44,7 | 7,01 | 0 | 0 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,609 | 446,93 | 446,73 | 441,94 | 442,9 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 48 | 42,1 | 5,93 | 0 | 0 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,427 | 445,47 | 445,39 | 440,85 | 441,77 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 46,4 | 40,8 | 5,52 | 0 | 0 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,157 | 445,12 | 445,19 | 440,92 | 441,85 | -0,93 | 24 | 0 | 0 | 44,1 | 39,2 | 4,9 | 0 | 0 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 2,197 | 446,59 | 446,62 | 442,27 | 443,18 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 44,8 | 39,9 | 4,98 | 0 | 0 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 2,013 | 445,4 | 445,54 | 441,26 | 442,22 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 43,7 | 39,2 | 4,57 | 0 | 0 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,133 | 444,04 | 444,11 | 439,82 | 440,77 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 44,3 | 39,4 | 4,87 | 0 | 0 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,339 | 446,21 | 446,18 | 441,7 | 442,61 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 45,7 | 40,4 | 5,31 | 0 | 0 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,378 | 445,95 | 445,89 | 441,38 | 442,3 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 46,1 | 40,7 | 5,4 | 0 | 0 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,163 | 443,99 | 444,07 | 439,82 | 440,69 | -0,87 | 24 | 0 | 0 | 44,2 | 39,3 | 4,93 | 0 | 0 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,103 | 446,01 | 446,11 | 441,85 | 442,75 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 44,1 | 39,3 | 4,77 | 0 | 0 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 2 | 445,46 | 445,59 | 441,27 | 442,19 | -0,92 | 24 | 0 | 0 | 44,1 | 39,6 | 4,54 | 0 | 0 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 1,919 | 443,98 | 444,13 | 439,85 | 440,74 | -0,89 | 24 | 0 | 0 | 43,8 | 39,5 | 4,37 | 0 | 0 | 11 |
| 20.04.2021 | 1,928 | 445,96 | 446,14 | 441,77 | 442,72 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 44 | 39,6 | 4,38 | 0 | 0 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 1,96 | 445,55 | 445,7 | 441,36 | 442,32 | -0,96 | 24 | 0 | 0 | 44 | 39,6 | 4,45 | 0 | 0 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,137 | 443,95 | 444,03 | 439,7 | 440,65 | -0,95 | 24 | 0 | 0 | 44,4 | 39,6 | 4,88 | 0 | 0 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,458 | 446,4 | 446,28 | 441,62 | 442,53 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 47,1 | 41,6 | 5,58 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 73,304 | 14217,31 | 14216,78 | 14073,83 | 14103,46 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 73,304 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 22.03.2021 | 1053,805 | 174456,78 | 174567,49 | 172412,63 | 172987,97 |
| 23.04.2021 | 1127,109 | 188674,09 | 188784,27 | 186486,46 | 187091,43 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:15:43