

#162875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 55-65, Калининград
5346
3578
ВКТ-7
00070233
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0	68,15	0	68,15	0	68,15	24	0	0	16,5	16,5	-0,07	0	0	-
03.10.2025	0	68,09	0	68,09	0	68,09	24	0	0	16,3	16,3	-0,01	0	0	-
04.10.2025	0,816	286,39	245,91	284,09	243,98	40,11	24	0	0	40	40,2	-0,19	0	0	-
05.10.2025	1,938	648,89	641,29	643,02	636,21	6,81	24	0	0	43,2	40,2	3,02	0	0	-
06.10.2025	1,75	523,12	517,88	518,34	513,87	4,47	24	0	0	43,4	40	3,39	0	0	-
07.10.2025	1,532	360,8	355,2	357,43	352,52	4,91	24	0	0	43,8	39,5	4,3	0	0	-
08.10.2025	1,59	350,55	346,23	347,36	343,71	3,65	24	0	0	43,4	38,8	4,58	0	0	-
09.10.2025	1,604	344,5	340,73	341,38	338,31	3,07	24	0	0	43,5	38,8	4,71	0	0	-
10.10.2025	1,575	324,72	321,45	321,74	319,1	2,64	24	0	0	43,8	38,8	4,91	0	0	-
11.10.2025	1,536	292,8	292,83	290,07	290,74	-0,67	24	0	0	44	38,6	5,32	0	0	-
12.10.2025	1,591	312,78	309,1	309,95	306,87	3,08	24	0	0	43,4	38,2	5,15	0	0	-
13.10.2025	1,682	337,35	333,59	334,23	331,19	3,04	24	0	0	43,2	38,2	5,04	0	0	-
14.10.2025	1,697	329,71	326,18	326,68	323,86	2,82	24	0	0	43,2	38	5,21	0	0	-
15.10.2025	1,682	315,11	311,24	312,23	309,08	3,15	24	0	0	43,2	37,8	5,4	0	0	-
16.10.2025	1,718	320,17	316,72	317,29	314,56	2,73	24	0	0	43,1	37,7	5,43	0	0	-
17.10.2025	1,743	323,59	320,12	320,71	317,96	2,75	24	0	0	43,3	37,8	5,45	0	0	-
18.10.2025	1,849	323,65	320,16	320,62	317,89	2,73	24	0	0	43,8	38	5,77	0	0	-
19.10.2025	1,846	321,18	317,71	318,14	315,48	2,66	24	0	0	44	38,2	5,81	0	0	-
20.10.2025	2,048	318,26	314,71	315,05	312,36	2,69	24	0	0	45,8	39,2	6,51	0	0	-
21.10.2025	2,13	325,12	321,09	321,71	318,58	3,13	24	0	0	46,6	40	6,64	0	0	-
22.10.2025	1,876	327,76	324,35	324,68	322,05	2,63	24	0	0	44	38,2	5,8	0	0	-
Итого:	32,203	6822,69	6576,49	6760,96	6528,32	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,203														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2025	1555,768	252845,93	227142,77	249971,5	225024,11
22.10.2025	1589,761	260008,72	234054,52	257069,45	231885,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 10:15:33