

# #190384#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Куйбышева 55-65, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 3578  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00070233  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	4,009	379,8	378,01	373,67	373,85	-0,18	24	0	0	58,6	47,8	10,75	0	0	-3,9
25.11.2025	3,575	378	376,5	372,52	372,72	-0,2	24	0	0	55,3	45,7	9,61	0	0	-0,9
26.11.2025	3,69	371,74	369,99	366,23	366,25	-0,02	24	0	0	55,8	45,7	10,1	0	0	-0,4
27.11.2025	3,58	372,69	371,01	367,31	367,32	-0,01	24	0	0	55,3	45,5	9,78	0	0	-1,3
28.11.2025	3,486	374,56	373,09	369,35	369,52	-0,17	24	0	0	54,1	44,6	9,46	0	0	-0,4
29.11.2025	3,583	373,98	372,46	368,62	368,83	-0,21	24	0	0	54,9	45,1	9,73	0	0	-0,3
30.11.2025	3,667	374,36	372,79	368,88	369,08	-0,2	24	0	0	55,6	45,6	9,96	0	0	-0,5
01.12.2025	3,419	375,32	373,86	370,16	370,28	-0,12	24	0	0	53,9	44,7	9,25	0	0	-
02.12.2025	3,681	373,17	371,54	367,72	367,81	-0,09	24	0	0	55,7	45,6	10,04	0	0	-
03.12.2025	3,144	372,83	371,56	368,09	368,18	-0,09	24	0	0	51,8	43,3	8,55	0	0	-
04.12.2025	2,882	376	374,93	371,52	371,77	-0,25	24	0	0	49,8	42	7,78	0	0	-
05.12.2025	2,561	373,61	372,72	369,58	369,8	-0,22	24	0	0	47,2	40,2	6,96	0	0	-
06.12.2025	2,202	372,03	371,37	368,57	368,73	-0,16	24	0	0	44	38	5,99	0	0	-
07.12.2025	2,678	374,28	373,36	370,17	370,35	-0,18	24	0	0	47,7	40,5	7,25	0	0	-
08.12.2025	2,646	367,9	366,99	363,84	364,02	-0,18	24	0	0	47,8	40,6	7,29	0	0	-
09.12.2025	2,138	352,08	351,46	348,72	349,04	-0,32	24	0	0	43,9	37,7	6,15	0	0	-
10.12.2025	2,148	355,82	355,21	352,46	352,81	-0,35	24	0	0	43,9	37,8	6,11	0	0	-
11.12.2025	2,148	355,38	354,56	352,02	352,1	-0,08	24	0	0	44	37,9	6,12	0	0	-
12.12.2025	2,124	354,47	353,86	351,16	351,46	-0,3	24	0	0	43,8	37,7	6,07	0	0	-
13.12.2025	2,428	356,54	355,74	352,9	353,16	-0,26	24	0	0	45,9	39	6,89	0	0	-
14.12.2025	2,331	355,87	355,11	352,35	352,53	-0,18	24	0	0	45,3	38,7	6,63	0	0	-
15.12.2025	2,751	356,34	355,34	352,35	352,52	-0,17	24	0	0	48,2	40,3	7,82	0	0	-
16.12.2025	2,922	359,71	358,61	355,41	355,58	-0,17	24	0	0	49,8	41,6	8,24	0	0	-
17.12.2025	3,269	360,61	359,27	355,89	356	-0,11	24	0	0	52,5	43,3	9,21	0	0	-
18.12.2025	3,339	362,01	360,6	357,12	357,21	-0,09	24	0	0	53,3	43,9	9,37	0	0	-
19.12.2025	2,812	364,06	363,01	359,86	360,02	-0,16	24	0	0	49,1	41,3	7,83	0	0	-
20.12.2025	2,542	362,72	361,82	358,87	359,02	-0,15	24	0	0	47	39,9	7,1	0	0	-
21.12.2025	2,322	362,74	361,98	359,21	359,36	-0,15	24	0	0	45	38,5	6,47	0	0	-
22.12.2025	2,343	364,59	363,82	360,99	361,18	-0,19	24	0	0	45	38,6	6,49	0	0	-
23.12.2025	3,196	364,74	363,49	360,15	360,31	-0,16	24	0	0	51,3	42,4	8,9	0	0	-
Итого:	87,616	10997,95	10964,06	10865,69	10870,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,616														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1659,013	270330,53	244253,68	267285,51	242007,73
23.12.2025	1746,629	281328,48	255217,74	278151,2	252878,54

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2025 13:36:30