


Куйбышева, 79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.01.26	2.9	5,225	336,680	0,000	0,000	343,531	0,000	0,000	66,39	50,88	15,51	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.01.26	2.9	5,265	338,457	0,000	0,000	345,341	0,000	0,000	66,38	50,82	15,56	0,529	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.01.26	2.9	5,035	337,750	0,000	0,000	344,381	0,000	0,000	65,13	50,23	14,90	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.01.26	2.9	4,655	336,984	0,000	0,000	343,121	0,000	0,000	62,63	48,82	13,81	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.01.26	2.9	4,244	338,330	0,000	0,000	343,941	0,000	0,000	59,73	47,18	12,55	0,528	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.01.26	2.9	4,621	335,571	0,000	0,000	341,631	0,000	0,000	62,36	48,60	13,76	0,527	0,517	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.01.26	2.9	5,176	333,837	0,000	0,000	340,631	0,000	0,000	66,40	50,90	15,50	0,530	0,522	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.01.26	2.9	5,536	335,685	0,000	0,000	342,971	0,000	0,000	68,78	52,29	16,49	0,529	0,521	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.01.26	2.9	5,788	335,400	0,000	0,000	343,021	0,000	0,000	70,49	53,24	17,25	0,527	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.02.26	2.9	6,136	333,848	0,000	0,000	341,861	0,000	0,000	72,56	54,19	18,37	0,525	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.02.26	2.9	6,298	336,050	0,000	0,000	344,361	0,000	0,000	73,73	55,01	18,72	0,525	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.02.26	2.9	5,712	333,911	0,000	0,000	341,361	0,000	0,000	69,78	52,68	17,10	0,527	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.02.26	2.9	5,632	332,864	0,000	0,000	340,171	0,000	0,000	69,18	52,26	16,92	0,528	0,520	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.02.26	2.9	5,141	335,083	0,000	0,000	341,791	0,000	0,000	65,81	50,48	15,33	0,527	0,519	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.02.26	2.9	4,493	334,179	0,000	0,000	340,061	0,000	0,000	61,55	48,10	13,45	0,530	0,521	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.02.26	2.9	4,248	331,894	0,000	0,000	337,382	0,000	0,000	59,64	46,83	12,81	0,530	0,521	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.02.26	2.9	4,511	333,964	0,000	0,000	339,761	0,000	0,000	61,13	47,62	13,51	0,530	0,521	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.02.26	2.9	5,307	333,948	0,000	0,000	340,861	0,000	0,000	67,02	51,13	15,89	0,532	0,524	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.02.26	2.9	5,290	333,359	0,000	0,000	340,281	0,000	0,000	67,12	51,26	15,86	0,532	0,524	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.02.26	2.9	4,411	335,030	0,000	0,000	340,851	0,000	0,000	61,07	47,90	13,17	0,530	0,521	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.02.26	2.9	3,692	333,371	0,000	0,000	338,191	0,000	0,000	55,60	44,53	11,07	0,532	0,523	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.02.26	2.9	3,804	332,299	0,000	0,000	337,221	0,000	0,000	56,29	44,84	11,45	0,531	0,523	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.02.26	2.9	4,581	335,008	0,000	0,000	340,991	0,000	0,000	62,01	48,34	13,67	0,530	0,522	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.02.26	2.9	4,975	334,900	0,000	0,000	341,461	0,000	0,000	65,07	50,21	14,86	0,530	0,521	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.02.26	2.9	5,371	333,804	0,000	0,000	340,851	0,000	0,000	67,74	51,65	16,09	0,531	0,522	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.02.26	2.9	5,389	335,800	0,000	0,000	342,891	0,000	0,000	67,69	51,64	16,05	0,465	0,456	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу ст.Т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	130,534	8708,000	0,000	0,000	8878,906	0,000	0,000	65,05	50,06	14,99	0,527	0,518	624:00	00:00	624:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	5,021	334,923	0,000	0,000	341,497	0,000	0,000	65,05	50,06	14,99	0,527	0,518	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	--	--
На 23.01.26	2.9	3296,440	425739,875	0,000	0,000	430757,938	0,000	0,000	67,68	51,71	15,97	0,528	0,518	41751:34	35610:02	41751:34	00:00	00:00	560:17	35049:49	00:00		
На 17.02.26	2.9	3426,975	434447,875	0,000	0,000	439636,844	0,000	0,000	67,69	51,64	16,05	0,465	0,456	42375:34	35610:02	42375:34	00:00	00:00	560:17	35049:49	00:00		



Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.01.26	3.1	0,537	14,978	0,000	0,000	15,120	0,000	0,000	44,95	35,95	0,412	24:00	00:00	23:19	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.01.26	3.1	0,547	15,843	0,000	0,000	15,985	0,000	0,000	43,59	34,59	0,410	24:00	00:00	23:15	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.01.26	3.1	0,691	18,889	0,000	0,000	19,075	0,000	0,000	45,66	36,66	0,405	24:00	00:00	23:22	00:39	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.01.26	3.1	0,622	17,205	0,000	0,000	17,370	0,000	0,000	45,23	36,23	0,412	24:00	00:00	23:29	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.01.26	3.1	0,552	15,570	0,000	0,000	15,715	0,000	0,000	44,52	35,52	0,414	24:00	00:00	23:03	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.01.26	3.1	0,534	15,291	0,000	0,000	15,430	0,000	0,000	44,01	35,01	0,413	24:00	00:00	23:18	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.01.26	3.1	0,480	14,419	0,000	0,000	14,540	0,000	0,000	42,35	33,35	0,413	24:00	00:00	23:13	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.01.26	3.1	0,529	15,369	0,000	0,000	15,505	0,000	0,000	43,48	34,48	0,413	24:00	00:00	23:10	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
31.01.26	3.1	0,535	15,537	0,000	0,000	15,675	0,000	0,000	43,49	34,49	0,412	24:00	00:00	23:17	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.02.26	3.1	0,667	18,170	0,000	0,000	18,350	0,000	0,000	45,77	36,77	0,408	24:00	00:00	23:08	00:52	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.02.26	3.1	0,527	15,329	0,000	0,000	15,465	0,000	0,000	43,42	34,42	0,413	24:00	00:00	23:25	00:40	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.02.26	3.1	0,579	16,101	0,000	0,000	16,255	0,000	0,000	45,05	36,05	0,411	24:00	00:00	23:18	00:43	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.02.26	3.1	0,596	16,717	0,000	0,000	16,875	0,000	0,000	44,71	35,71	0,411	24:00	00:00	23:31	00:31	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.02.26	3.1	0,520	14,885	0,000	0,000	15,020	0,000	0,000	43,97	34,97	0,412	24:00	00:00	23:25	00:39	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.02.26	3.1	0,545	15,573	0,000	0,000	15,715	0,000	0,000	44,03	35,03	0,411	24:00	00:00	23:31	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.02.26	3.1	0,544	15,170	0,000	0,000	15,315	0,000	0,000	44,95	35,95	0,410	24:00	00:00	22:58	01:04	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.02.26	3.1	0,725	19,055	0,000	0,000	19,255	0,000	0,000	47,11	38,11	0,404	24:00	00:00	23:20	00:40	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.02.26	3.1	0,528	15,405	0,000	0,000	15,540	0,000	0,000	43,35	34,35	0,412	24:00	00:00	23:30	00:31	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.02.26	3.1	0,527	15,138	0,000	0,000	15,275	0,000	0,000	43,90	34,90	0,413	24:00	00:00	23:07	00:55	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.02.26	3.1	0,554	15,740	0,000	0,000	15,885	0,000	0,000	44,26	35,26	0,412	24:00	00:00	23:26	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.02.26	3.1	0,535	14,863	0,000	0,000	15,005	0,000	0,000	45,06	36,06	0,413	24:00	00:00	23:27	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.02.26	3.1	0,452	13,048	0,000	0,000	13,165	0,000	0,000	43,72	34,72	0,415	24:00	00:00	23:21	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.02.26	3.1	0,580	15,830	0,000	0,000	15,985	0,000	0,000	45,71	36,71	0,412	24:00	00:00	23:24	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
15.02.26	3.1	0,636	17,158	0,000	0,000	17,330	0,000	0,000	46,12	37,12	0,408	24:00	00:00	23:14	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
16.02.26	3.1	0,572	15,934	0,000	0,000	16,085	0,000	0,000	44,98	35,98	0,412	24:00	00:00	23:20	00:43	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
17.02.26	3.1	0,566	16,234	0,000	0,000	16,380	0,000	0,000	43,92	34,92	0,413	24:00	00:00	23:48	00:12	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	

**Итоговые значения параметров теплотребления
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	14,681	413,449	0,000	0,000	417,314	0,000	0,000	44,51	35,51	0,411	624:00	00:00	606:39	18:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
Среднее	3.1	0,565	15,902	0,000	0,000	16,051	0,000	0,000	44,51	35,51	0,411	24:00	00:00	23:20	00:42	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.01.26	3.1	1361,222	30730,008	0,000	0,000	31144,807	0,000	0,000	46,13	37,13	0,414	50884:57	26482:41	49445:10	1483:44	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	
На 17.02.26	3.1	1375,903	31143,457	0,000	0,000	31562,121	0,000	0,000	43,92	34,92	0,413	51508:57	26482:41	50051:49	1501:47	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	

