

#126275#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 79-89, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9074
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5276
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,168	0	307,61	0	0	304,834	0	0	24	0	0	0	44,4	36	0	0,43	0,43	0	-
25.03.2025	2,403	0	393,63	0	0	389,895	0	0	24	0	0	0	45,4	39,3	0	0,44	0,43	0	-
26.03.2025	2,064	0	392,34	0	0	389,117	0	0	24	0	0	0	42,5	37,2	0	0,44	0,43	0	-
27.03.2025	2,219	0	390,01	0	0	386,588	0	0	24	0	0	0	43,8	38	0	0,44	0,43	0	-
28.03.2025	2,157	0	390,89	0	0	387,484	0	0	24	0	0	0	43,7	38,1	0	0,44	0,43	0	-
29.03.2025	2,119	0	389,42	0	0	386,009	0	0	24	0	0	0	43,8	38,3	0	0,44	0,43	0	-
30.03.2025	2,01	0	390,29	0	0	387,046	0	0	24	0	0	0	42,7	37,5	0	0,44	0,43	0	-
31.03.2025	2,141	0	390,42	0	0	387,07	0	0	24	0	0	0	43,4	37,8	0	0,44	0,43	0	-
01.04.2025	2,392	0	388,18	0	0	384,567	0	0	24	0	0	0	45	38,8	0	0,44	0,43	0	-
02.04.2025	2,263	0	389,48	0	0	385,97	0	0	24	0	0	0	44,3	38,5	0	0,44	0,43	0	-
03.04.2025	2,099	0	389,49	0	0	386,132	0	0	24	0	0	0	43,4	38	0	0,44	0,43	0	-
04.04.2025	2,069	0	387,2	0	0	383,91	0	0	24	0	0	0	43,2	37,8	0	0,44	0,43	0	-
05.04.2025	2,745	0	390,52	0	0	386,426	0	0	24	0	0	0	47,7	40,6	0	0,44	0,43	0	-
06.04.2025	3,213	0	395,31	0	0	390,488	0	0	24	0	0	0	51,4	43,1	0	0,44	0,43	0	-
07.04.2025	2,87	0	394,55	0	0	390,161	0	0	24	0	0	0	49	41,7	0	0,44	0,43	0	-
08.04.2025	2,648	0	391,58	0	0	387,591	0	0	24	0	0	0	47	40,2	0	0,44	0,43	0	-
09.04.2025	2,517	0	392,67	0	0	388,844	0	0	24	0	0	0	46	39,5	0	0,44	0,43	0	-
10.04.2025	3,025	0	391,39	0	0	386,878	0	0	24	0	0	0	50	42,1	0	0,44	0,43	0	-
11.04.2025	2,421	0	391,69	0	0	387,984	0	0	24	0	0	0	45,4	39,1	0	0,44	0,43	0	-
12.04.2025	2,318	0	393,05	0	0	389,45	0	0	24	0	0	0	44,7	38,7	0	0,44	0,43	0	-
13.04.2025	2,057	0	390,59	0	0	387,244	0	0	24	0	0	0	43,3	38	0	0,45	0,43	0	-
14.04.2025	1,991	0	391,14	0	0	387,722	0	0	24	0	0	0	43,7	38,6	0	0,44	0,43	0	-
15.04.2025	1,148	0	227,66	0	0	225,673	0	0	24	0	0	518	43,6	35	0	0,34	0,33	0	-
Итого:	53,057	0	8749,11	0	0	8667,083	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,057																		

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	2970,879	394643,688	0	0	390062,281	0	0	38199,03	696	31842,57	0
15.04.2025	3023,936	403392,812	0	0	398729,375	0	0	38751,03	1248	31842,57	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 14:25:45