

#144482#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.07.25 по 23.08.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00005276)


Куйбышева,79-89 УКЛР

**Среднесуточные значения параметров теплотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.п, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,77	-24,77	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
24.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,73	-24,73	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
25.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,95	-24,95	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
26.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	25,00	-25,00	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
27.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,87	-24,87	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
28.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,61	-24,61	0,002	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
29.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	25,00	-25,00	0,001	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
30.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,51	-24,51	0,000	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
31.07.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,83	-22,83	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
01.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,45	-22,45	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
02.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,23	-22,23	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
03.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,10	-22,10	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
04.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,61	-22,61	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
05.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,94	-23,94	0,000	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
06.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,03	-24,03	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
07.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,98	-23,98	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
08.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,87	-23,87	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
09.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,01	-24,01	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
10.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	23,94	-23,94	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
11.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,13	-24,13	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
12.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,52	-24,52	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
13.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	24,34	-24,34	0,000	0,002	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
14.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	21,63	-21,63	0,000	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
15.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	20,58	-20,58	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
16.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	20,28	-20,28	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
17.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	19,41	-19,41	0,001	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
18.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	18,84	-18,84	0,000	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
19.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	18,73	-18,73	0,000	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
20.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	18,28	-18,28	0,001	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
21.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	18,08	-18,08	0,000	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
22.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	17,89	-17,89	0,001	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F
23.08.25	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	17,47	-17,47	0,001	0,004	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	С	F

**Итоговые значения параметров теплотребления  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,46	-22,46	0,001	0,003	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	768:00	00:00	С	Ф
Среднее	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	22,46	-22,46	0,001	0,003	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	—	—
На 23.07.25	2.9	3023,992	398889,344	0,000	0,000	403553,031	0,000	0,000	0,00	24,28	-24,28	0,002	0,003	39750:11	33195:25	39750:11	00:00	00:00	560:17	32635:12	00:00	С	Ф
На 23.08.25	2.9	3023,992	398889,344	0,000	0,000	403553,031	0,000	0,000	0,00	17,47	-17,47	0,001	0,004	39750:11	33963:25	39750:11	00:00	00:00	560:17	33403:12	00:00	С	Ф



#144481#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.07.25 по 23.08.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00005276)

Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.07.25	3.1	0,454	9,450	0,000	0,000	9,595	0,000	0,000	57,13	48,13	0,368	24:00	00:00	22:44	01:17	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.07.25	3.1	0,472	9,431	0,000	0,000	9,585	0,000	0,000	59,13	50,13	0,357	24:00	00:00	22:52	01:10	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.07.25	3.1	0,513	10,116	0,000	0,000	10,285	0,000	0,000	59,75	50,75	0,344	24:00	00:00	22:43	01:19	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.07.25	3.1	0,588	11,546	0,000	0,000	11,740	0,000	0,000	59,98	50,98	0,341	24:00	00:00	23:22	00:39	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.07.25	3.1	0,554	10,887	0,000	0,000	11,070	0,000	0,000	59,93	50,93	0,341	24:00	00:00	23:11	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.07.25	3.1	0,487	9,650	0,000	0,000	9,810	0,000	0,000	59,55	50,55	0,342	24:00	00:00	22:39	01:23	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.07.25	3.1	0,515	10,221	0,000	0,000	10,390	0,000	0,000	59,43	50,43	0,342	24:00	00:00	23:12	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.07.25	3.1	0,584	11,855	0,000	0,000	12,045	0,000	0,000	58,39	49,39	0,344	24:00	00:00	22:53	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
31.07.25	3.1	0,427	13,295	0,000	0,000	13,400	0,000	0,000	41,16	32,16	0,378	24:00	00:00	23:21	00:40	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.08.25	3.1	0,509	15,634	0,000	0,000	15,760	0,000	0,000	41,65	32,65	0,379	24:00	00:00	23:31	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.08.25	3.1	0,491	15,386	0,000	0,000	15,505	0,000	0,000	40,98	31,98	0,379	24:00	00:00	23:28	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.08.25	3.1	0,555	16,660	0,000	0,000	16,800	0,000	0,000	42,37	33,37	0,377	24:00	00:00	23:23	00:37	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.08.25	3.1	0,576	14,860	0,000	0,000	15,025	0,000	0,000	47,86	38,86	0,376	24:00	00:00	23:27	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.08.25	3.1	0,562	11,747	0,000	0,000	11,925	0,000	0,000	56,89	47,89	0,375	24:00	00:00	23:13	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.08.25	3.1	0,539	11,365	0,000	0,000	11,535	0,000	0,000	56,51	47,51	0,375	24:00	00:00	23:16	00:45	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.08.25	3.1	0,579	12,106	0,000	0,000	12,290	0,000	0,000	56,93	47,93	0,375	24:00	00:00	23:24	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.08.25	3.1	0,511	10,653	0,000	0,000	10,815	0,000	0,000	57,01	48,01	0,375	24:00	00:00	23:27	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.08.25	3.1	0,531	11,056	0,000	0,000	11,225	0,000	0,000	57,15	48,15	0,375	24:00	00:00	22:50	01:11	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.08.25	3.1	0,642	13,315	0,000	0,000	13,520	0,000	0,000	57,30	48,30	0,374	24:00	00:00	23:15	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.08.25	3.1	0,584	12,113	0,000	0,000	12,300	0,000	0,000	57,29	48,29	0,366	24:00	00:00	23:03	00:59	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.08.25	3.1	0,674	13,586	0,000	0,000	13,805	0,000	0,000	58,72	49,72	0,366	24:00	00:00	23:12	00:52	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.08.25	3.1	0,194	4,844	0,000	0,000	4,900	0,000	0,000	49,07	40,07	0,149	24:00	00:00	23:13	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,02	12,02	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
15.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,98	10,98	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
16.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,72	10,72	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
17.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,87	9,87	0,001	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
18.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,36	9,36	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
19.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,19	9,19	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
20.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,74	8,74	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
21.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,62	8,62	0,003	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
22.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,38	8,38	0,003	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	
23.08.25	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,00	8,00	0,002	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	

**Итоговые значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	11,540	259,777	0,000	0,000	263,326	0,000	0,000	43,13	34,13	0,244	768:00	00:00	749:39	18:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
Среднее	3.1	0,361	8,118	0,000	0,000	8,229	0,000	0,000	43,13	34,13	0,244	24:00	00:00	23:26	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.07.25	3.1	1261,797	28391,291	0,000	0,000	28776,002	0,000	0,000	54,89	45,89	0,376	46468:57	26482:41	45165:37	1343:27	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	
На 23.08.25	3.1	1273,337	28651,068	0,000	0,000	29039,328	0,000	0,000	17,00	8,00	0,002	47236:57	26482:41	45915:16	1362:14	00:00	00:00	26482:41	00:00	0	

