

#207494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 161-169, Калининград  
5346  
7079  
ВКТ-7  
00261216  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,252	259,26	254,23	254,23	24	0	0	65,3	52,5	12,79	0,6	0,52	-9,4
25.01.2026	3,231	257,66	252,69	252,69	24	0	0	65,4	52,6	12,79	0,6	0,52	-7,3
26.01.2026	3,034	254,09	249,43	249,43	24	0	0	63,6	51,5	12,16	0,6	0,52	-4,4
27.01.2026	3,022	254,14	249,34	249,34	24	0	0	63,9	51,7	12,12	0,6	0,52	-3,8
28.01.2026	3,015	255,23	250,5	250,5	24	0	0	63,6	51,6	12,04	0,6	0,52	-6
29.01.2026	3,273	256,97	251,91	251,91	24	0	0	66,2	53,2	12,99	0,6	0,52	-9,7
30.01.2026	3,352	259,85	254,67	254,67	24	0	0	66,4	53,2	13,16	0,6	0,52	-12,4
31.01.2026	3,457	261,55	256,27	256,27	24	0	0	66,9	53,4	13,49	0,61	0,52	-13,8
01.02.2026	3,546	262,19	256,82	256,82	24	0	0	67,2	53,3	13,81	0,61	0,52	-18,9
02.02.2026	3,736	262,73	257,16	257,16	24	0	0	68,8	54,3	14,52	0,6	0,52	-20,1
03.02.2026	3,747	264,5	258,74	258,74	24	0	0	69,5	55	14,47	0,6	0,52	-18
04.02.2026	3,743	266,18	260,39	260,39	24	0	0	69,7	55,3	14,37	0,6	0,52	-12,3
05.02.2026	3,559	267,8	262,16	262,16	24	0	0	68,4	54,8	13,56	0,59	0,51	-7,6
06.02.2026	3,254	265,25	260,06	260,06	24	0	0	66	53,4	12,52	0,59	0,51	-3,2
07.02.2026	3,111	263,95	258,94	258,94	24	0	0	64,4	52,4	12,01	0,59	0,51	-3,3
08.02.2026	3,149	264,02	258,95	258,95	24	0	0	64,7	52,6	12,16	0,6	0,51	-4,9
09.02.2026	3,377	267,33	261,94	261,94	24	0	0	66,6	53,7	12,89	0,59	0,51	-12,1
10.02.2026	3,395	268,86	263,45	263,45	24	0	0	66,7	53,8	12,88	0,59	0,51	-12,4
11.02.2026	3,126	268	262,94	262,94	24	0	0	64,4	52,5	11,89	0,59	0,51	-3,8
12.02.2026	2,891	267,39	262,59	262,59	24	0	0	62,3	51,2	11,01	0,56	0,51	-0,7
13.02.2026	2,266	197,51	194,13	194,13	24	0	0	61	49,3	11,69	0,56	0,5	-1,2
14.02.2026	3,14	247,52	242,7	242,7	24	0	0	65,4	52,5	12,94	0,56	0,5	-6,7
15.02.2026	3,392	246,32	241,18	241,18	24	0	0	68,1	54	14,07	0,57	0,5	-11,2
16.02.2026	3,577	243,29	237,89	237,89	24	0	0	70,1	55,1	15,04	0,57	0,52	-
17.02.2026	3,434	244,23	239,05	239,05	24	0	0	68,4	54	14,38	0,57	0,51	-
Итого:	82,079	6425,82	6298,13	6298,13	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,079												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1816,839	247871,48	244709,6	244709,6
17.02.2026	1898,918	254297,3	251007,73	251007,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:41:51