

#207493#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7080
ВКТ-7
00261216
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,774	0	45,07	38,32	0	44,14	37,84	0	0	24	0	0	66	48,5	17,5	0,6	0,59	-9,4
25.01.2026	0,759	0	45,32	38,04	0	44,45	37,56	0	0	24	0	0	65,2	48,1	17,07	0,61	0,6	-7,3
26.01.2026	0,688	0	44,05	38,15	0	43,31	37,67	0	0	24	0	0	62,9	47	15,89	0,61	0,6	-4,4
27.01.2026	0,685	0	44,2	38,16	0	43,44	37,68	0	0	24	0	0	62,6	46,9	15,74	0,61	0,6	-3,8
28.01.2026	0,665	0	44,11	38,17	0	43,36	37,71	0	0	24	0	0	61,8	46,4	15,38	0,61	0,6	-6
29.01.2026	0,728	0	44,72	38,06	0	43,89	37,58	0	0	24	0	0	64	47,4	16,58	0,61	0,6	-9,7
30.01.2026	0,713	0	44,07	38,22	0	43,31	37,74	0	0	24	0	0	63,1	46,6	16,44	0,61	0,6	-12,4
31.01.2026	0,731	0	44,97	38,2	0	44,15	37,72	0	0	24	0	0	63	46,4	16,6	0,6	0,59	-13,8
01.02.2026	0,743	0	45,22	38,03	0	44,43	37,56	0	0	24	0	0	62,7	45,9	16,78	0,61	0,6	-18,9
02.02.2026	0,744	0	44,63	37,97	0	43,87	37,51	0	0	24	0	0	62,6	45,6	17,03	0,61	0,6	-20,1
03.02.2026	0,745	0	44,7	37,93	0	43,92	37,45	0	0	24	0	0	62,9	45,9	17,02	0,61	0,6	-18
04.02.2026	0,732	0	44,69	37,85	0	43,93	37,4	0	0	24	0	0	62,3	45,7	16,68	0,61	0,6	-12,3
05.02.2026	0,672	0	44,27	37,94	0	43,54	37,58	0	0	24	0	0	60,1	44,7	15,41	0,61	0,6	-7,6
06.02.2026	0,614	0	44,61	37,8	0	43,9	37,56	0	0	24	0	0	57,7	43,6	14,05	0,61	0,6	-3,2
07.02.2026	0,581	0	44,23	37,92	0	43,56	37,68	0	0	24	0	0	56,3	42,9	13,35	0,6	0,59	-3,3
08.02.2026	0,601	0	46,67	37,51	0	46,03	37,27	0	0	24	0	0	55,5	42,4	13,09	0,61	0,6	-4,9
09.02.2026	0,604	0	44,87	37,84	0	44,2	37,6	0	0	24	0	0	56,4	42,6	13,75	0,61	0,6	-12,1
10.02.2026	0,608	0	45,16	37,66	0	44,49	37,42	0	0	24	0	0	56,2	42,5	13,7	0,61	0,6	-12,4
11.02.2026	0,563	0	44,7	37,69	0	44,05	37,45	0	0	24	0	0	54,8	42	12,81	0,61	0,6	-3,8
12.02.2026	0,539	0	45,89	37,45	0	45,27	37,21	0	0	24	0	0	53,3	41,3	11,98	0,61	0,6	-0,7
13.02.2026	0,506	0	45,23	37,62	0	44,68	37,38	0	0	24	0	0	51,6	40,3	11,31	0,61	0,6	-1,2
14.02.2026	0,561	0	45,4	37,54	0	44,75	37,3	0	0	24	0	0	54,2	41,6	12,61	0,6	0,59	-6,7
15.02.2026	0,599	0	46,07	37,4	0	45,43	37,16	0	0	24	0	0	55,5	42,2	13,32	0,61	0,6	-11,2
16.02.2026	0,58	0	44,92	37,69	0	44,28	37,45	0	0	24	0	0	54,6	41,5	13,14	0,62	0,6	-
17.02.2026	0,85	0	44,21	37,87	0	43,24	37,47	0	0	24	0	0	69,4	49,4	19,96	0,61	0,6	-
Итого:	16,585	0	1121,98	947,03	0	1103,62	937,95	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,585																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1038,903	84002,77	73616,73	0	82541,95	72785,26	0
17.02.2026	1055,488	85124,75	74563,76	0	83645,57	73723,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:51:26