

#8806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7079
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	1,908	276,25	272,86	272,86	24	0	0	51,2	44,2	7	0,5	0,46	2,5
02.03.2021	1,879	275,74	272,38	272,38	24	0	0	50,7	43,8	6,92	0,5	0,46	3,2
03.03.2021	2,004	275,75	272,22	272,22	24	0	0	52,3	45	7,37	0,5	0,46	1,3
04.03.2021	1,974	275,54	272,09	272,09	24	0	0	52	44,7	7,27	0,5	0,46	1,3
05.03.2021	2,086	275,83	272,23	272,23	24	0	0	53	45,4	7,68	0,5	0,46	-0,7
06.03.2021	2,077	276,05	272,47	272,47	24	0	0	52,9	45,3	7,62	0,5	0,46	1,4
07.03.2021	1,969	275,98	272,55	272,55	24	0	0	51,6	44,4	7,24	0,5	0,46	1,7
08.03.2021	2,03	276,26	272,73	272,73	24	0	0	52,2	44,7	7,45	0,5	0,46	0
09.03.2021	2,185	276,38	272,6	272,6	24	0	0	54,1	46,1	8,03	0,49	0,46	-1,7
10.03.2021	2,147	276,37	272,65	272,65	24	0	0	53,7	45,8	7,89	0,49	0,46	-0,7
11.03.2021	2,076	275,99	272,44	272,44	24	0	0	52,6	45	7,62	0,49	0,46	-0,8
12.03.2021	1,906	275,59	272,18	272,18	24	0	0	51	44	7	0,49	0,46	4,6
13.03.2021	1,776	275,33	272,17	272,17	24	0	0	49,3	42,8	6,53	0,49	0,46	4,9
14.03.2021	1,721	275,13	272,01	272,01	24	0	0	48,6	42,3	6,34	0,49	0,46	3,7
15.03.2021	1,758	275,2	272,08	272,08	24	0	0	48,8	42,4	6,47	0,49	0,45	3,2
16.03.2021	1,777	275,61	272,47	272,47	24	0	0	49,1	42,5	6,53	0,48	0,45	2,5
17.03.2021	1,801	275,8	272,68	272,68	24	0	0	49,2	42,6	6,61	0,47	0,44	1,6
18.03.2021	1,83	274,9	271,77	271,77	24	0	0	49,6	42,8	6,75	0,48	0,44	1
19.03.2021	1,935	274,49	271,16	271,16	24	0	0	50,8	43,6	7,14	0,48	0,44	-1,1
20.03.2021	2,035	274,57	271,14	271,14	24	0	0	51,9	44,4	7,51	0,48	0,44	-1,1
21.03.2021	1,97	274,45	271,07	271,07	24	0	0	51,4	44,1	7,28	0,48	0,44	1,8
22.03.2021	2,063	274,82	271,24	271,24	24	0	0	52,7	45,1	7,61	0,47	0,44	2,6
Итого:	42,907	6062,03	5987,19	5987,19	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,907												

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	55,773	6506,81	6411,35	6411,35
22.03.2021	100,66	12844,54	12670,71	12670,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 10:35:19