

#162870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7079
ВКТ-7
00261216
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	24	0	0	19,3	19,7	-0,45	0,13	0,11	-
02.10.2025	0	0	0	0	24	0	0	18,3	18,8	-0,49	0,28	0,23	-
03.10.2025	0,411	63,52	62,94	62,94	24	0	0	43,3	36,8	6,52	0,53	0,44	-
04.10.2025	0,957	154,01	152,8	152,8	24	0	0	41,4	35,1	6,26	0,52	0,44	-
05.10.2025	0,96	150,63	149,43	149,43	24	0	0	41,3	34,9	6,4	0,52	0,44	-
06.10.2025	0,93	148,75	147,55	147,55	24	0	0	41,3	35	6,31	0,52	0,45	-
07.10.2025	1,174	142,07	140,59	140,59	24	0	0	46,4	38	8,36	0,52	0,45	-
08.10.2025	1,294	135,97	134,4	134,4	24	0	0	48,6	38,9	9,65	0,52	0,45	-
09.10.2025	1,26	127,87	126,43	126,43	24	0	0	48,2	38,2	9,98	0,52	0,45	-
10.10.2025	1,227	126,72	125,28	125,28	24	0	0	48	38,2	9,81	0,52	0,45	-
11.10.2025	1,226	126,19	124,75	124,75	24	0	0	48,2	38,4	9,83	0,52	0,45	-
12.10.2025	1,214	126,39	124,95	124,95	24	0	0	48	38,3	9,7	0,52	0,45	-
13.10.2025	1,217	125,66	124,24	124,24	24	0	0	47,6	37,8	9,8	0,51	0,45	-
14.10.2025	1,211	123,84	122,62	122,62	24	0	0	47,3	37,4	9,88	0,52	0,47	-
15.10.2025	1,044	100,78	99,69	99,69	24	0	0	48,6	38,1	10,48	0,53	0,46	-
16.10.2025	1,564	147,13	145,21	145,21	24	0	0	52,4	41,6	10,78	0,53	0,46	-
17.10.2025	1,521	144,62	142,71	142,71	24	0	0	52,1	41,4	10,65	0,53	0,46	-
18.10.2025	1,512	146,15	144,33	144,33	24	0	0	51,4	40,9	10,48	0,53	0,46	-
19.10.2025	1,513	144,93	143,22	143,22	24	0	0	51,2	40,6	10,57	0,53	0,46	-
20.10.2025	1,5	144,42	142,74	142,74	24	0	0	50,6	40	10,52	0,52	0,46	-
21.10.2025	1,49	144,18	142,5	142,5	24	0	0	50,1	39,6	10,47	0,52	0,46	-
22.10.2025	1,47	144,83	143,15	143,15	24	0	0	50,2	39,9	10,29	0,52	0,46	-
Итого:	24,695	2668,66	2639,53	2639,53	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,695												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	1601,52	225483,65	222620,43	222620,43
22.10.2025	1627,664	228298,38	225404,35	225404,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:21:56