

#166275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7079
ВКТ-7
00261216
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	1,449	146,07	144,39	144,39	24	0	0	50,4	40,3	10,05	0,52	0,46	-
24.10.2025	1,476	148,82	147,03	147,03	24	0	0	51	41	10,04	0,52	0,46	-
25.10.2025	1,458	147,26	145,55	145,55	24	0	0	50,6	40,6	10,02	0,52	0,46	-
26.10.2025	1,46	147,43	145,75	145,75	24	0	0	50,4	40,4	10,01	0,52	0,46	-
27.10.2025	1,473	148,38	146,7	146,7	24	0	0	50,3	40,3	10,04	0,52	0,46	-
28.10.2025	1,461	149,82	148,12	148,12	24	0	0	50,1	40,2	9,86	0,58	0,53	-
29.10.2025	1,352	168,58	166,84	166,84	24	0	0	47,5	39,3	8,12	0,64	0,58	-
30.10.2025	1,405	197,37	195,41	195,41	24	0	0	46,6	39,4	7,2	0,64	0,57	-
31.10.2025	1,359	195,98	194,06	194,06	24	0	0	46	38,9	7,02	0,62	0,57	-
01.11.2025	0,915	134,54	133,29	133,29	24	0	0	44,4	37,5	6,86	0,66	0,58	-
02.11.2025	1,454	228,9	226,72	226,72	24	0	0	45,2	38,8	6,4	0,66	0,58	-
03.11.2025	1,455	226,62	224,41	224,41	24	0	0	46	39,5	6,47	0,66	0,58	-
04.11.2025	1,428	222,42	220,26	220,26	24	0	0	45,5	39	6,47	0,66	0,58	-
05.11.2025	1,43	224,18	222,02	222,02	24	0	0	45,8	39,4	6,43	0,66	0,58	-
06.11.2025	1,434	225,93	223,75	223,75	24	0	0	45,9	39,5	6,4	0,66	0,57	-
07.11.2025	1,444	226,12	223,96	223,96	24	0	0	45,7	39,2	6,45	0,66	0,57	-
08.11.2025	1,458	226,54	224,38	224,38	24	0	0	45,2	38,8	6,48	0,65	0,57	-
09.11.2025	1,45	228,78	226,62	226,62	24	0	0	44,8	38,4	6,4	0,65	0,57	-
10.11.2025	1,459	228,22	226,06	226,06	24	0	0	45	38,5	6,46	0,65	0,57	-
11.11.2025	1,471	228,56	226,38	226,38	24	0	0	45,3	38,8	6,49	0,65	0,57	-
12.11.2025	1,422	224,44	222,35	222,35	24	0	0	44,9	38,5	6,4	0,65	0,57	-
13.11.2025	1,403	218,8	216,76	216,76	24	0	0	44,9	38,4	6,46	0,65	0,57	-
14.11.2025	1,398	219,92	217,76	217,76	24	0	0	45,2	38,8	6,43	0,65	0,57	-
15.11.2025	1,394	219,84	217,81	217,81	24	0	0	44,4	38	6,4	0,64	0,57	-
16.11.2025	1,519	220,14	217,98	217,98	24	0	0	45,3	38,3	6,96	0,65	0,57	-
17.11.2025	1,473	219,14	217,13	217,13	24	0	0	44,8	38	6,77	0,5	0,46	-
18.11.2025	0,516	87,64	86,99	86,99	24	0	0	39,6	33,6	5,92	0,64	0,56	-
19.11.2025	1,449	235,39	233,41	233,41	24	0	0	42,7	36,5	6,19	0,51	0,47	-
20.11.2025	0,587	98,6	97,9	97,9	24	0	0	39	33	5,98	0,66	0,59	-
21.11.2025	1,628	211,05	209,08	209,08	24	0	0	44,9	37,2	7,79	0,72	0,67	-
22.11.2025	2,043	161,62	159,39	159,39	24	0	0	55	42,2	12,87	0,72	0,67	-
23.11.2025	2,258	162,8	160,28	160,28	24	0	0	58,1	44	14,11	0,72	0,67	-
Итого:	45,381	6129,9	6068,54	6068,54	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,381												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	1626,215	228152,31	225259,96	225259,96
23.11.2025	1671,596	234282,21	231328,5	231328,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:36:47